



# Instructions de service TAPCON<sup>®</sup> 230 Pro. Régulateur de tension

7817451/07 FR



© Tous droits réservés à la société Maschinenfabrik Reinhausen

La transmission et la reproduction du présent document, l'exploitation et la communication de son contenu sont interdites sauf autorisation expresse.

Tout manquement expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation.

Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction de la présente documentation.

Sous réserve expresse de modifications des caractéristiques techniques, de la conception ainsi que du contenu de la livraison.

Les informations transmises et les accords convenus lors du traitement des offres et commandes respectives doivent toujours être pris en compte.

Le produit est livré conformément à la spécification technique de MR, basée sur les indications du client. Le client se doit de garantir la compatibilité du produit avec le champ d'application prévu par le client.

Les instructions de service d'origine sont libellées en allemand.

# Sommaire

<b>1 Introduction</b> .....	<b>5</b>	6.4 Raccordement de l'appareil .....	35
1.1 Fabricant .....	5	6.4.1 Câbles recommandés .....	35
1.2 Intégralité.....	5	6.4.2 Compatibilité électromagnétique .....	36
1.3 Lieu de stockage .....	5	6.4.3 Raccorder les câbles aux périphériques.....	38
1.4 Conventions de représentation .....	6	6.4.4 Raccordement du bus CAN.....	38
1.4.1 Concept de mise en garde .....	6	6.4.5 Câblage de la mesure de la tension/du courant UI .....	40
1.4.2 Concept d'information.....	6	6.4.6 Câblage des entrées analogiques AI.....	41
1.4.3 Concept de manipulation .....	7	6.4.7 Câblage des entrées numériques DI 16-110 V .....	42
1.4.4 Orthographe.....	7	6.4.8 Câblage des entrées numériques DI 16-220 V .....	42
<b>2 Sécurité.....</b>	<b>8</b>	6.4.9 Câblage des sorties numériques DO .....	43
2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu .....	8	6.4.10 Câblage de la rangée de contacts potentiométrique.....	43
2.2 Utilisation non conforme à l'emploi prévu.....	9	6.4.11 Alimentation électrique et mise à la terre .....	43
2.3 Consignes de sécurité fondamentales.....	9	6.5 Effectuer les contrôles .....	46
2.4 Qualification du personnel.....	11	<b>7 Premières étapes .....</b>	<b>47</b>
2.5 Équipement de protection individuelle .....	11	7.1 Établissement d'une connexion à la visualisation .....	47
<b>3 Sécurité IT .....</b>	<b>13</b>	7.2 Réglage de la langue .....	48
3.1 Généralités.....	13	7.3 Téléchargement des instructions de service .....	49
3.2 Fonctionnement.....	13	<b>8 Mise en service .....</b>	<b>50</b>
3.3 Mise en service.....	13	8.1 Assistant de mise en service .....	50
3.4 Interfaces de communication .....	14	8.2 Contrôles du fonctionnement .....	50
3.5 Normes de cryptage.....	14	8.2.1 Contrôle des valeurs mesurées et de l'état des entrées et sorties numériques .....	51
<b>4 Description du produit .....</b>	<b>15</b>	8.2.2 Vérifier la fonction de régulation de l'appareil.....	51
4.1 Contenu de la livraison .....	15	8.2.3 Vérification de la marche en parallèle .....	52
4.2 Description fonctionnelle de la régulation de la tension.....	15	<b>9 Service .....</b>	<b>56</b>
4.3 Caractéristiques de performance .....	16	9.1 Système .....	56
4.4 Modes de fonctionnement .....	17	9.1.1 Généralités.....	56
4.5 Structure .....	18	9.1.2 Réglage de l'appareil .....	57
4.5.1 Affichage, éléments de commande et interface frontale.....	18	9.1.3 Réglage de l'écran de veille.....	58
4.5.2 DEL .....	19	9.1.4 Configuration Syslog.....	59
4.5.3 Raccordements et fusibles.....	20	9.1.5 Relier les signaux et les événements.....	60
4.5.4 Plaque signalétique .....	21	9.1.6 Configuration des entrées analogiques .....	62
4.5.5 Indications de sécurité.....	21	9.1.7 Configuration des entrées et sorties numériques.....	64
4.5.6 Schéma de raccordement et vis de mise à la terre .....	22	9.1.8 Gestion d'événements.....	65
4.5.7 Visualisation .....	22	9.1.9 Gestion d'utilisateurs .....	66
<b>5 Emballage, transport et stockage .....</b>	<b>27</b>	9.1.10 Matériel .....	69
5.1 Aptitude et structure .....	27	9.1.11 Logiciel .....	70
5.2 Marquages .....	27	9.1.12 Gestionnaire d'importation/ d'exportation .....	70
5.3 Transport, réception et traitement des expéditions.....	27		
5.4 Stockage des marchandises.....	28		
<b>6 Montage .....</b>	<b>29</b>		
6.1 Préparatifs .....	29		
6.2 Distances minimales.....	29		
6.3 Variantes de montage.....	30		
6.3.1 Montage encastré.....	30		
6.3.2 Montage mural avec boîtier (en option).....	32		

9.2 Réseau .....	72	13.13 Normes et directives.....	128
9.2.1 Données du transformateur de mesure.....	72	13.14 Schémas de raccordement.....	130
9.2.2 Surveillance de la tension .....	77	TAPCON® 230 Pro (DI 16-110 V) .....	131
9.2.3 Surveillance de l'intensité .....	79	TAPCON® 230 Pro (DI 16-220 V).....	134
9.2.4 Surveillance de la puissance .....	80		
9.2.5 Surveill. retour flux puiss.....	81		
9.2.6 Modernisation TAPCON® 2xx .....	82		
9.3 Régulateur du changeur de prise en charge.....	84		
9.3.1 Régulation de la tension .....	84		
9.3.2 Compensation de ligne.....	91		
9.3.3 Marche en parallèle .....	93		
9.3.4 Surveillance de largeur de bande U.....	100		
9.4 Changeurs de prises en charge .....	102		
9.4.1 Surveillance de la position de prise.....	102		
9.4.2 Méthode de saisie position de prise.....	102		
9.4.3 Départ sur prise cible .....	104		
9.4.4 Informations sur le changeur de prises en charge .....	104		
9.5 Mécanisme d'entraînement et coffret de contrôle .....	105		
9.5.1 Commande de l'entraînement à moteur.....	105		
<b>10 Entretien .....</b>	<b>108</b>		
10.1 Nettoyage de l'appareil .....	108		
10.2 Mise à jour du logiciel d'application .....	108		
10.2.1 Copier le logiciel d'application sur l'ordinateur.....	108		
10.2.2 Établissement d'une connexion à la visualisation .....	109		
10.2.3 Mise à jour du logiciel d'application .....	110		
10.3 Extension de fonctionnalités (mise à niveau) .....	112		
<b>11 Dépannage .....</b>	<b>113</b>		
11.1 Défauts généraux .....	113		
11.2 Aucune régulation en mode de service AUTO .....	113		
11.3 Changement de prise en charge involontaire .....	114		
11.4 Interface homme-machine .....	114		
11.5 Valeurs de mesure erronées .....	115		
11.6 Défauts de marche en parallèle .....	115		
11.7 Erreur de saisie de la position de prise .....	116		
11.8 Autres défauts.....	117		
<b>12 Élimination .....</b>	<b>118</b>		
<b>13 Caractéristiques techniques.....</b>	<b>119</b>		
13.1 Éléments d'affichage.....	119		
13.2 Matériaux .....	119		
13.3 Dimensions.....	119		
13.4 Alimentation électrique .....	119		
13.5 Mesure de la tension et mesure du courant .....	120		
13.6 Unité de calcul centrale.....	121		
13.7 Entrées numériques .....	123		
13.8 Sorties numériques .....	124		
13.9 Entrées analogiques .....	125		
13.10 Interfaces de communication.....	126		
13.11 Saisie de la position de prise/Rangée de contacts potentiométrique .....	128		
13.12 Conditions ambiantes .....	128		

**Glossaire..... 137**

# 1 Introduction

La présente documentation technique contient les consignes détaillées pour le montage, le raccordement, la mise en service et la surveillance en toute sécurité et adéquats du produit.

Elle contient également les consignes de sécurité ainsi que les informations générales sur le produit.

La présente documentation technique s'adresse exclusivement au personnel spécialement formé et autorisé.

## 1.1 Fabricant

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH  
Falkensteinstrasse 8  
93059 Regensburg  
Allemagne  
+49 941 4090-0  
[sales@reinhausen.com](mailto:sales@reinhausen.com)  
[reinhausen.com](http://reinhausen.com)

Portail client de MR Reinhausen: <https://portal.reinhausen.com>

De plus amples informations relatives au produit et aux éditions de la présente documentation technique sont disponibles à cette adresse.

## 1.2 Intégralité

La présente documentation technique n'est complète qu'en combinaison avec les documents afférents suivants :

- Schémas de raccordement
- Instructions de service
  - Disponible en téléchargement sur l'appareil
  - Disponible en téléchargement à l'adresse [www.reinhausen.com](http://www.reinhausen.com)
  - Disponible en téléchargement dans le portail client MR <https://portal.reinhausen.com>

## 1.3 Lieu de stockage

Conservez la présente documentation technique, ainsi que tous les documents afférents, à portée de main et accessibles à tout moment pour une utilisation ultérieure. Téléchargez les instructions de service depuis l'appareil. Les instructions de service sont également disponibles sur le site web de la Maschinenfabrik Reinhausen GmbH ou dans le portail client MR.

## 1.4 Conventions de représentation

### 1.4.1 Concept de mise en garde

Les avertissements contenus dans la présente documentation technique sont représentés comme suit :

#### 1.4.1.1 Avertissement relatif à un chapitre

Les avertissements relatifs à un chapitre concernent des chapitres entiers ou des sections, sous-sections ou plusieurs paragraphes de la présente documentation technique. Les avertissements relatifs à un chapitre répondent au schéma suivant :

**▲ AVERTISSEMENT**



#### Type de danger !

Source du danger et conséquences.

- > Mesure
- > Mesure

#### 1.4.1.2 Avertissement imbriqué

Les avertissements imbriqués se rapportent à une partie précise d'une section. Contrairement aux avertissements relatifs au chapitre, ces avertissements s'appliquent à des unités d'informations de plus petite taille. Les avertissements imbriqués répondent au schéma suivant :

**▲ DANGER !** Instruction visant à éviter une situation dangereuse.

#### 1.4.1.3 Mots-signaux dans les indications d'avertissement

Mot-signal	Signification
DANGER	Caractérise une situation dangereuse entraînant la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
AVERTISSEMENT	Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée.
ATTENTION	Caractérise une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves si elle n'est pas évitée.
AVIS	Caractérise les mesures visant à éviter les dommages matériels.

Tableau 1: Mots-signaux dans les indications d'avertissement

### 1.4.2 Concept d'information

Les informations servent à simplifier et améliorer la compréhension de certains processus. Dans la présente documentation technique, elles suivent le schéma ci-après :



Informations importantes.

### 1.4.3 Concept de manipulation

La présente documentation technique contient des consignes opératoires à une étape et à plusieurs étapes.

#### Consignes opératoires à une étape

Les consignes opératoires englobant une seule étape de travail répondent au schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif

- ✓ Conditions (option).
- > Étape 1 de 1.
  - » Résultat de l'étape de manipulation (option).
  - » Résultat de l'opération (option).

#### Consignes opératoires à plusieurs étapes

Les consignes opératoires englobant plusieurs étapes de travail répondent au schéma suivant dans la présente documentation technique :

Objectif

- ✓ Conditions (option).
- 1. 1ère étape.
  - » Résultat de l'étape de manipulation (option).
- 2. 2e étape.
  - » Résultat de l'étape de manipulation (option).
  - » Résultat de l'opération (option).

### 1.4.4 Orthographes

Orthographe	Utilisation	Exemple
MAJUSCULES	Éléments de commande, interrupteur	ON/OFF
[Parenthèses]	Clavier d'ordinateur	[Ctrl] + [Alt]
<b>Gras</b>	Éléments de commande logiciel	Appuyez sur le bouton <b>Suivant</b>
...>...>...	Chemins de menu	Paramètres > Paramètres de régulation
<i>Italique</i>	Messages système, messages d'erreur, signaux	L'alarme <i>Surveillance du fonctionnement</i> s'est déclenchée
[► Page]	Renvoi	[► Page 41].
<u>Soulignement en pointillé</u>	Entrée dans le glossaire, abréviations, définitions etc.	<u>Entrée dans le</u>

Tableau 2: Orthographes utilisées dans la présente documentation technique

## 2 Sécurité

- Veuillez lire la présente documentation technique afin de vous familiariser avec le produit.
- La présente documentation technique fait partie du produit.
- Lisez et tenez compte des consignes de sécurité contenues dans ce chapitre.
- Lisez et tenez compte des avertissements contenus dans la présente documentation technique afin d'éviter les dangers liés au fonctionnement.
- Ce produit a été fabriqué selon l'état actuel de la technique. Néanmoins, on ne peut exclure entièrement des risques fonctionnels pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utilisateur, ni de préjudices au produit et autres dommages matériels en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu.

### 2.1 Utilisation conforme à l'emploi prévu

L'appareil sert à maintenir constante la tension de sortie d'un transformateur avec changeur de prises en charge. Le produit est exclusivement prévu pour une utilisation dans les grandes installations stationnaires et les équipements d'énergie électrique.

S'il est utilisé conformément à l'usage prévu et si les conditions contenues dans la présente documentation technique, ainsi que les avertissements contenus dans la présente documentation technique et inscrits sur le produit sont respectés, celui-ci ne présente aucun risque pour les personnes, les biens matériels et l'environnement. Cela est valable pour toute la durée de vie, depuis la livraison jusqu'au démontage et l'élimination, en passant par le montage et l'exploitation.

L'utilisation est conforme à l'usage prévu dans les cas suivants :

- Vous trouverez la norme en vigueur pour le produit, y compris l'année d'édition, sur la plaque signalétique.
- Vous utilisez le produit conformément à la présente documentation technique, aux conditions de livraison convenues et aux caractéristiques techniques.
- Vous vous assurez que tous les travaux nécessaires sont effectués exclusivement par un personnel qualifié.
- Vous utilisez les dispositifs et les outils spéciaux accompagnant le produit exclusivement aux fins prévues et conformément aux stipulations de la présente documentation technique.
- Vous utilisez le produit exclusivement dans les zones industrielles.
- Observez les consignes contenues dans la présente documentation technique concernant la compatibilité électromagnétique et les caractéristiques techniques.
- Le produit est prévu pour être monté. Assurez-vous que toutes les mesures de prévention d'incendies et de protection contre une décharge électrique sont prises.
- Veillez à ce que la résistance aux contraintes mécaniques soit donnée.



## 2.2 Utilisation non conforme à l'emploi prévu

Une utilisation non conforme à l'emploi prévu consisterait à utiliser le produit d'une manière contraire à la description contenue dans la section Utilisation conforme à l'emploi prévu . Observez également les points suivants :

- Le produit n'est pas un appareil de protection. Ne l'utilisez pas pour reproduire les fonctions de sécurité.
- N'utilisez pas le produit en atmosphères explosives.

## 2.3 Consignes de sécurité fondamentales

Le responsable du transport, du montage, de l'exploitation, de la maintenance et de l'élimination du produit ou de pièces du produit est tenu de garantir les points suivants afin de prévenir les accidents, les dérangements et les avaries et de protéger l'environnement :

### Équipement de protection individuelle

Des vêtements amples ou inappropriés augmentent le risque de happement ou d'entraînement par les pièces en rotation et le risque de coincement dans les pièces en saillie. Il existe donc un danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utilisateur.

- Portez un équipement de protection individuelle, comme un casque, des chaussures de travail etc. pour exécuter la tâche correspondante.
- Ne portez jamais d'équipement de protection individuelle défectueux.
- Ne portez jamais de bagues, chaînes ni autres bijoux.
- Portez une résille si vous avez des cheveux longs.

### Espace de travail

Les espaces de travail non rangés et non éclairés comportent un risque d'accident.

- Veillez à ce que l'espace de travail soit propre et ordonné.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé.
- Respectez les lois nationales en vigueur concernant la prévention des accidents.

### Travaux lors de l'exploitation

N'utilisez le produit que si celui-ci est en parfait état de fonctionnement. Dans le cas contraire, il y a danger pour l'intégrité corporelle et la vie de l'utilisateur.

- Contrôlez régulièrement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
- Observez les travaux d'inspection et d'entretien, ainsi que les intervalles d'entretien, décrits dans la présente documentation technique.

### Rayonnement laser invisible

Évitez de regarder directement dans le rayon réfléchissant afin d'éviter le risque de lésions oculaires. Le rayon sort au niveau des raccordements optiques ou à l'extrémité des fibres optiques de modules qui y sont raccordées. Lisez également le chapitre « Caractéristiques techniques à ce sujet » [► Section 13, Page 119].

- Ne regardez jamais directement dans le rayon réfléchissant.
- Ne regardez jamais dans le rayon avec des instruments optiques comme p. ex. une loupe ou un microscope.
- Si le rayonnement laser atteint l'œil, fermez les yeux et éloignez immédiatement la tête du rayon.

### **Manipulation des transformateurs d'intensité**

Un transformateur d'intensité fonctionnant avec un circuit secondaire ouvert peut générer des tensions élevées dangereuses et entraîner des blessures et des dégâts matériels.

- N'exploitez jamais le transformateur d'intensité lorsque le circuit secondaire est ouvert, d'où la nécessité de le court-circuiter.
- Observez les consignes contenues dans les instructions de service du transformateur d'intensité.

### **Manipulation des composants électriques**

Les composants électriques peuvent être endommagés par les décharges électrostatiques.

- Ne jamais toucher des composants électriques pendant la mise en service, le fonctionnement ou lors de travaux de maintenance.
- Assurez-vous par le biais de mesures appropriées (par ex. recouvrement) que les composants de l'appareil ne puissent pas être touchés par le personnel.
- Porter un équipement de protection individuelle adéquat.

### **Protection contre les explosions**

Les gaz, vapeurs et poussières facilement inflammables ou explosifs peuvent entraîner des explosions graves et des incendies.

- Ne montez pas et n'utilisez pas le produit dans des atmosphères explosives.

### **Indications de sécurité**

Les panneaux d'avertissement et de sécurité sont apposés sur le produit comme indications de sécurité. Ils constituent un élément important du concept de sécurité.

- Observez toutes les indications de sécurité apposées sur le produit.
- Veillez à ce que toutes les indications de sécurité sur le produit soient intégrales et lisibles.
- Remplacez les indications de sécurité endommagées ou détachées.

### **Conditions ambiantes**

Afin de garantir un fonctionnement fiable et sûr du produit, utilisez celui-ci uniquement dans les conditions ambiantes indiquées dans la partie Caractéristiques techniques.

- Respectez les conditions de fonctionnement et les exigences sur le lieu d'implantation.

### **Modifications et transformations**

Les modifications non autorisées ou inadéquates du produit sont susceptibles de causer des dommages corporels et matériels ou d'entraîner des dysfonctionnements.

- N'effectuez des modifications du produit qu'après concertation avec la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

### **Pièces de rechange**

Les pièces de rechange non autorisées par la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH peuvent entraîner des dommages corporels et matériels, ainsi que des dysfonctionnements du produit.

- Utilisez exclusivement les pièces de rechange autorisées par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
- Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

## 2.4 Qualification du personnel

La personne responsable du montage, de la mise en service, de la commande, de la maintenance et de l'inspection doit s'assurer que le personnel est suffisamment qualifié.

### Électricien

L'électricien a suivi une formation spécialisée qui lui confère les connaissances et les expériences requises, ainsi que la connaissance des normes et dispositions en vigueur. Qui plus est, il dispose des aptitudes suivantes :

- L'électricien identifie par lui-même les risques potentiels et est en mesure de les éviter.
- L'électricien est en mesure d'exécuter des travaux sur les installations électriques.
- L'électricien est spécialement formé pour l'environnement de travail qui est le sien.
- L'électricien doit respecter les dispositions des prescriptions légales en vigueur en matière de prévention des accidents.

### Personnes initiées à l'électrotechnique

Une personne initiée à l'électrotechnique a été informée par l'électricien et a appris de celui-ci les tâches qui lui sont confiées, et les risques potentiels dûs à un comportement inapproprié, ainsi que les dispositifs de protection et les mesures de protection. La personne initiée à l'électrotechnique travaille exclusivement sous la direction et la surveillance d'un électricien.

### Opérateur

L'opérateur utilise et commande le produit dans le cadre de la présente documentation technique. Il reçoit un apprentissage et une formation par l'exploitant sur les tâches spéciales et les risques qu'elles peuvent comporter en cas de comportement inapproprié.

### Service technique

Nous recommandons vivement de faire effectuer les travaux de maintenance, de réparation et de rétrofit par notre service technique qui saura garantir une exécution conforme de tous les travaux. Si une maintenance n'est pas effectuée par notre service technique, il faut s'assurer que le personnel a été formé et autorisé par Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

### Personnel autorisé

Le personnel autorisé est formé par la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH pour effectuer les maintenances spéciales.

## 2.5 Équipement de protection individuelle

Le port d'équipements de protection individuelle pendant le travail est indispensable dans le but de minimiser les risques pour la santé.

- Portez toujours les équipements de protection requis pour chaque cas pendant le travail.
- Ne portez jamais un équipement de protection défectueux.
- Observez les indications relatives aux équipements de protection individuelle affichées dans la zone de travail.

<b>Vêtements de protection au travail</b>	Vêtements de travail ajustés et peu résistants, avec manches étroites et sans pièces saillantes. Ils protègent essentiellement contre un happement par les pièces mobiles de la machine.
<b>Chaussures de sécurité</b>	Protègent en cas de chute de pièces lourdes et de risques de glissade.
<b>Lunettes de protection</b>	Protègent les yeux contre les pièces mobiles et les projections de liquides.
<b>Visière protège-visage</b>	Protège le visage contre les pièces mobiles et les projections de liquides ou autres substances dangereuses.
<b>Casque de protection</b>	Protège contre la chute et la projection de pièces et matériaux.
<b>Casque anti-bruits</b>	Protège contre les pertes auditives.
<b>Gants de protection</b>	Protègent contre les risques mécaniques, thermiques et électriques.

Tableau 3: Équipement de protection individuelle

# 3 Sécurité IT

Veillez observer les recommandations ci-après afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité du produit.

## 3.1 Généralités

- Assurez-vous que seules les personnes autorisées ont accès à l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement dans un périmètre de sécurité électronique (ESP – electronic security perimeter). Établissez toujours une connexion sécurisée à Internet. Utilisez les mécanismes de segmentation de réseau verticale et horizontale et les passerelles de sécurité (pare-feux) aux points de transition.
- Assurez-vous que l'appareil est utilisé exclusivement par un personnel formé sensibilisé aux thèmes afférents à la sécurité IT.
- Vérifiez régulièrement si les mises à jour logicielles pour l'appareil sont disponibles et effectuez les mises à jour.

## 3.2 Fonctionnement

Observez les recommandations ci-après pendant le fonctionnement de l'appareil :

- Changez régulièrement le mot de passe.
- Exportez régulièrement le Journal de sécurité [► Section 9.1.12.1, Page 70].
- Vérifiez régulièrement si des tentatives d'accès non autorisé aux fichiers journaux ou d'autres incidents de sécurité ont eu lieu.

## 3.3 Mise en service

Observez les recommandations ci-après pour la mise en service de l'appareil :

- Les identifiants utilisateur doivent être univoques et clairement attribuables. N'utilisez ni la fonction « Compte de groupe », ni la fonction « Connexion automatique ».
- Activez la fonction « Déconnexion automatique [► Section 9.1.1.2, Page 56] ».
- Limitez au maximum les droits des différents groupes d'utilisateurs, cela vous permet d'éviter les erreurs opérationnelles. Exemple : un utilisateur du rôle « Opérateur » ne devrait pas être en mesure de modifier les réglages de l'appareil, mais devrait uniquement pouvoir exécuter des opérations.
- Supprimez ou désactivez l'identifiant utilisateur pré-installé « admin ». Pour ce faire, vous devez créer au préalable un nouvel identifiant utilisateur du rôle « Administrateur » que vous pourrez alors utiliser pour supprimer ou désactiver le compte pré-installé « admin ».
- Désactivez l'accès utilisateur à la maintenance [► Section 9.1.1.3, Page 56].
- Activez le cryptage SSL/TLS ; un accès à l'appareil n'est alors possible que via le protocole SSL/TLS. En plus de chiffrer la communication, ce protocole sert également à la vérification de l'authenticité du serveur.
- Utilisez si possible la version TLS 1.2 ou supérieure.

- Intégrez l'appareil dans une infrastructure à clés publiques. Si nécessaire, créez à cet effet vos propres certificats SSL et importez-les.
- Connectez l'appareil à un serveur de journal centralisé en utilisant l'interface Syslog [► Section 9.1.4, Page 59].

### 3.4 Interfaces de communication

Interface	Protocole	Port	Description
X2	-	-	-
X3	TCP	80	HTTP pour la visualisation web <sup>1</sup>
X3	TCP	443	HTTPS pour la visualisation web
X3	TCP	22	Serveur SSH <sup>2</sup>
X4	-	-	-
X5	-	-	-

Tableau 4: Interfaces et ports ouverts

### 3.5 Normes de cryptage

L'appareil prend en charge les versions TLS suivantes :

- TLS 1.0
- TLS 1.1
- TLS 1.2

L'appareil utilise les suites de chiffrement suivantes pour une connexion sécurisée TLS :

	Changement de clé	Authentification		Cryptage	Longueur de clé	Mode de fonctionnement	Fonction de hachage
TLS	ECDHE	RSA	WITH	AES	128	CBC	SHA
	DHE						SHA265
	ECDHE	ECDSA				GCM	SHA256
	ECDH					256	CBC
	RSA				GCM		
							GCM

Tableau 5: Suite de chiffrement

L'appareil utilise la fonction de hachage SHA512 pour l'enregistrement des mots de passe.

1 Le port est fermé si vous activez le cryptage SSL de l'appareil.

2 SSH est désactivé lorsque l'accès au service d'assistance technique MR est désactivé.

# 4 Description du produit

## 4.1 Contenu de la livraison

Vérifiez l'intégralité de la livraison en vous basant sur les documents d'expédition.

- Régulateur de tension
- Câble patch RJ45
- Colliers de blindage
- Connecteur enfichable
- Clips
- Documentation technique
- Plaque signalétique additionnelle
- Résistance de terminaison du bus CAN
- Résistance de terminaison du bus RS485

### En option

- Boîtier pour montage mural
- Selon le type d'appareil :
  - Ethernet vers convertisseur FO (module SFP)
  - série vers convertisseur FO

## 4.2 Description fonctionnelle de la régulation de la tension

L'appareil sert à maintenir constante la tension de sortie d'un transformateur avec changeur de prises en charge.

L'appareil compare la tension de mesure du transformateur  $U_{Réelle}$  à une tension de consigne définie  $U_{Consigne}$ . La différence entre  $U_{Réelle}$  et  $U_{Consigne}$  représente l'écart de tension  $dU$ .

Les paramètres de l'appareil peuvent être adaptés de manière optimale au comportement de la tension du réseau, de sorte à obtenir un comportement de régulation équilibré en exécutant un nombre de manœuvres réduit du changeur de prises en charge.




Figure 1: Aperçu de la régulation de la tension

### 4.3 Caractéristiques de performance

- Visualisation web
- Régulation automatique de la tension
  - 1...3 valeurs de consigne
- Valeur de consigne prédéfinie
  - Analogique
  - Via TDSC
- Compensation de ligne
  - Compensation R-X : compensation des chutes de tension sur la ligne
  - Compensation Z : compensation des fluctuations de tension dans le réseau maillé
- Fonctions de surveillance intégrées :
  - Surveillance de la tension
  - Surveillance de l'intensité
  - Surveillance de la puissance apparente
  - Surveillance de puissance active
  - Surveillance de la puissance réactive
  - Surveillance du facteur de puissance
- Affichage de toutes les valeurs mesurées comme la tension, le courant, la puissance active, la puissance apparente ou la puissance réactive
- Saisie de la position
  - Code BCD
  - Code Dual
  - Code Gray
  - Rangée contacts potentiométr.
  - Barrette contact de fermeture
  - Analogique



- Marche en parallèle de 16 transformateurs max. dans deux groupes par les méthodes suivantes :
  - Maître (synchronisation de prise)
  - Esclave (synchronisation de prise)
  - Synchronisation de prise automatique
  - Courant réactif de circulation
  - Facteur de puissance

## 4.4 Modes de fonctionnement

### Mode automatique (AVR AUTO)

En mode automatique, l'appareil régule automatiquement la tension conformément aux paramètres définis. Des changements de prise manuels via les éléments de commande ou les entrées ne sont pas possibles.

### Mode manuel (AVR MANUEL)

En mode manuel, vous pouvez exécuter manuellement les changements de prise pour augmenter ou diminuer la tension. Une régulation automatique de la tension n'a pas lieu.

### Mode local (LOCAL)

En mode Local, vous pouvez effectuer les saisies et entrer les commandes à l'aide des éléments de commande de l'appareil. Les saisies et les commandes via les entrées ne sont pas possibles.

### Mode à distance (À DISTANCE)

En mode À distance, vous pouvez exécuter des saisies et des commandes via les entrées numériques.

	AVR AUTO		AVR MANUEL	
	LOCAL	À DISTANCE	LOCAL	À DISTANCE
Régulation automatique	Oui	Oui	Non	Non
Manœuvre via les éléments de commande	Non	Non	Oui	Non
Manœuvre via les entrées	Non	Non	Non	Oui

Tableau 6: Vue d'ensemble des modes de fonctionnement

## 4.5 Structure

### 4.5.1 Affichage, éléments de commande et interface frontale




Figure 2: Régulateur de tension

1	Touche À DISTANCE <sup>3</sup>	Activer le mode de fonctionnement À DISTANCE
2	Touche AUTO	Activer le mode de fonctionnement AUTO
3	Touche AUGMENTER <sup>4</sup>	Envoyer une instruction de commande au mécanisme d'entraînement pour augmenter la tension.
4	Touche MANUAL	Activer le mode de fonctionnement MANUAL
5	Touche DIMINUER <sup>4</sup>	Envoyer une instruction de commande au mécanisme d'entraînement pour diminuer la tension.
6	Affichage	-
7	Interface frontale	Interface Ethernet RJ45
8	Touche ENTER	Confirmer la sélection/Enregistrer les paramètres modifiés
9	CURSEUR à gauche	Navigation à gauche dans le menu
10	CURSEUR à droite	Navigation à droite dans le menu
11	Touche BACK	Quitter le menu actuel. Retourner au niveau de menu précédent

<sup>3</sup> Touche sans fonction lorsque le passage de LOCAL à À DISTANCE est effectué via une entrée numérique.

<sup>4</sup> Possible uniquement en mode manuel.

## 4.5.2 DEL




Figure 3: DEL

1	DEL Alimentation électrique	Bleu	Est allumée lorsque l'appareil est alimenté en électricité.
2	DEL AVR STATUS	Rouge	Est allumée lorsque l'appareil est dans un état d'erreur.
		Jaune	Est allumée lorsque l'appareil démarre ou a été arrêté, par ex. pour une mise à jour du logiciel.
		Bleu	Est allumée lorsque l'appareil est en état de service.
3	DEL ALARM	Rouge	Est allumée dès qu'un événement Rouge est présent.
		Jaune	Est allumée dès qu'un événement Jaune est présent.
		Bleu	Est allumée lorsqu'aucun événement n'est présent ou lorsqu'un événement Gris est présent.
4	DEL X8 sortie 110V CC	Jaune	Est allumée lorsque la sortie 110V CC est active.

### 4.5.3 Raccordements et fusibles

Les raccordements sont installés sur la face arrière de l'appareil. Vous trouverez de plus amples informations sur les raccordements dans la section Caractéristiques techniques [► Section 13, Page 119].




Figure 4: Face arrière

1	F2	Fusible interne pour l'alimentation électrique	2	X9	Alimentation électrique
3	F1	Fusible interne pour la source d'alimentation auxiliaire 110V CC AUX <sup>5</sup>	4	X8	Source d'alimentation auxiliaire 110V CC AUX <sup>5</sup>
5	X7	Mesure de la tension/Mesure du courant			

5 Peut être utilisée pour les appareils avec DI 16-110V pour l'alimentation des entrées numériques. Vérifiez la variante qui est la vôtre sur la base de la désignation de borne de raccordement au dos de l'appareil.

## Raccordements et bornes




Figure 5: Raccordements/Bornes

1	COM-X6	Bus CAN/Rangée de contacts potentiométrique	2	COM-X5	Sans fonction
3	COM-X4	Sans fonction	4	COM-X3	Sans fonction
5	COM-X2	Interface de visualisation via l'interface frontale	6	COM-X1	Sans fonction
7	CPU	Unité de calcul centrale	8	DI 16-110V DI 16-220V	Entrées numériques <sup>6</sup>
9	DO 8-1	Sorties numériques	10	DO 8-2	Sorties numériques
11	AI 4	Entrées analogiques			

### 4.5.4 Plaque signalétique




Figure 6: Plaque signalétique au dos de l'appareil

### 4.5.5 Indications de sécurité

	Mise en garde contre un danger. Veuillez lire les indications fournies dans les instructions de service du produit.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>6</sup> Vérifiez la variante qui est la vôtre sur la base de la désignation de borne de raccordement au dos de l'appareil.

## 4.5.6 Schéma de raccordement et vis de mise à la terre




Figure 7: Schéma de raccordement/Vis de mise à la terre

1	Vis de mise à la terre	2	Schéma de raccordement
---	------------------------	---	------------------------

## 4.5.7 Visualisation

### 4.5.7.1 Écran d'accueil

#### Accueil




Figure 8: Accueil

1	Navigation secondaire ou chemin de navigation	2	Navigation primaire
3	Barre d'état	4	Zone d'affichage

## Valeurs mesurées/Affichage




Figure 9: Valeurs mesurées/Affichage

1	Désignation du transformateur (éditable)	2	Position de prise
3	Valeurs mesurées actuelles : tension, écart de tension avec correction, courant, facteur de puissance		

## Valeurs de consigne/Valeurs réelles/Temporisation




Figure 10: Valeurs de consigne/Valeurs réelles/Temporisation

1	Valeur de consigne	2	Limite supérieure de la largeur de bande
3	Mode: Mode individuel/méthode de marche en parallèle	4	Courbe de la tension corrigée (correction en raison de la compensation ou de la marche en parallèle)
5	Temporisation T1/T2	6	Limite inférieure de la largeur de bande

### 4.5.7.2 Concept de commande

Vous pouvez commander l'appareil au moyen des éléments de commande situés sur le panneau frontal ou par ordinateur via la visualisation web ISM™ Intuitive Control Interface. Les deux possibilités de commande sont largement identiques quant à leurs fonctionnalités et leur structure.

### Droits d'utilisateur et rôles d'utilisateur

L'appareil est équipé d'un système de droits et de rôles qui permet de gérer au niveau utilisateur l'affichage et les droits d'accès aux réglages de l'appareil ou aux événements. Vous pouvez configurer les systèmes de droits et de rôles selon vos exigences. La section Gestion d'utilisateurs [► Section 9.1.9, Page 66] contient de plus amples informations à ce sujet.



Vous ne pouvez modifier les réglages de l'appareil ou les paramètres que si vous possédez les droits requis.

### Connexion, Déconnexion, Changement d'utilisateur

La gestion des droits d'accès aux réglages de l'appareil et aux paramètres est basée sur l'utilisateur. Différents utilisateurs peuvent se connecter simultanément via la visualisation et accéder à l'appareil.



Pour une commande simultanée de l'appareil via les éléments de commande et la visualisation, vous devez vous connecter à l'appareil et via la visualisation.

1. Sélectionnez le bouton **LOGIN** ou **CHANGE** dans la barre d'état.
2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe et sélectionnez le bouton **OK**.  
» L'utilisateur connecté s'affiche dans la barre d'état.

Pour vous déconnecter comme utilisateur, procédez comme suit :  
> Sélectionnez le bouton **LOGOUT** dans la barre d'état.

### Navigation

Si vous commandez l'appareil via les éléments de commande, vous pouvez naviguer dans tout le menu à l'aide des touches et . Le menu respectivement sélectionné est encadré en bleu. Pour ouvrir le menu sélectionné, vous devez appuyer sur la touche . Appuyez sur la touche pour revenir au niveau de menu précédent.

Si vous commandez l'appareil via la visualisation web, vous pouvez naviguer sur les boutons correspondants par un clic de souris :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages**.
2. Sélectionnez l'option de menu **Paramètres**.
3. Sélectionnez le point de menu **Système**.
4. Sélectionnez l'option de menu **Synchronisation temporelle**.
5. Sélectionnez **Heure**.

Le chemin de navigation vers un paramètre est toujours représenté sous forme de raccourci dans les présentes instructions de service : sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Système > Synchronisation temporelle**.

### Réglage des paramètres




En fonction des paramètres, vous avez différentes possibilités de définir des réglages.

#### Sélectionner une liste

1. Naviguez vers la liste avec et appuyez sur .
2. Marquez une entrée dans la liste avec ou et appuyez sur .
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.



## Entrer une valeur

1. Sélectionnez le champ de la valeur avec  ou  et appuyez sur .  
» En cas de commande via le panneau frontal, le pavé numérique s'affiche.








Figure 11: Entrer une valeur

2. Entrez la valeur souhaitée et confirmez avec .
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

## Entrer un texte

1. Sélectionnez le champ de texte avec  ou  et appuyez sur .  
» En cas de commande via le panneau frontal, le clavier s'affiche.





Figure 12: Entrer un texte

2. Entrez le texte souhaité et confirmez avec .
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

## Rechercher un paramètre

Dans le menu de paramètres, vous pouvez utiliser la fonction de recherche rapide pour rechercher un paramètre. À cet effet, entrez le nom du paramètre souhaité dans le champ correspondant **Recherche**.




Figure 13: Recherche rapide

## Mode Expert

L'appareil est équipé d'un mode Expert qui sert à entrer les paramètres. Dans ce mode, vous pouvez régler les paramètres directement à l'écran d'aperçu du menu correspondant.




Figure 14: Mode Expert

Pour activer le mode Expert, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres**.
2. Cochez la case **Mode Expert**.  
» Le mode Expert est actif.

## Paramètres affichés/masqués

Selon la méthode de réglage des paramètres que vous adoptez, l'appareil masque ou affiche d'autres paramètres associés à cette fonction.

# 5 Emballage, transport et stockage

## 5.1 Aptitude et structure

Le produit est emballé dans un carton solide. Celui-ci garantit la bonne tenue du produit pendant le transport et prévient tout contact d'une des pièces avec la surface de chargement du moyen de transport ou avec le sol après le déchargement.

Le carton peut supporter une charge max. de 10 kg.

Le produit est stabilisé dans le carton par des inserts qui empêchent tout déplacement inadmissible et le protègent contre les secousses.

## 5.2 Marquages

L'emballage porte des symboles avec des consignes pour le transport en sécurité et pour un stockage adéquat. Les symboles graphiques ci-après sont utilisés pour l'expédition de marchandises non dangereuses. Leur respect est obligatoire.






				
Tenir à l'abri de l'humidité	Haut	Fragile	Accrocher ici	Centre de gravité

Tableau 7: Symboles graphiques utilisés pour l'expédition

## 5.3 Transport, réception et traitement des expéditions

Outres des vibrations, des chocs sont également possibles pendant le transport. Pour exclure d'éventuels endommagements, prévenir la chute, le basculement et le rebondissement.

Si une caisse bascule d'une certaine hauteur (à cause de la rupture d'un accessoire d'élingage, par ex.), ou chute sans être freinée, il faut s'attendre à des dommages, indépendamment du poids.

À chaque livraison, le destinataire doit contrôler les points suivants avant d'en accuser la réception :

- L'intégralité de la livraison sur la base du bordereau de livraison
- La présence de dommages extérieurs de toute nature

Procédez aux contrôles après le déchargement lorsque la caisse ou le récipient de transport est totalement accessible.

- Dommages visibles** Procédez comme suit si vous constatez des dommages apparents occasionnés pendant le transport :
- Mentionnez immédiatement le dommage de transport constaté sur les documents de transport et faites-les contresigner par la personne ayant assuré la livraison.
  - Signalez immédiatement les cas de graves dommages, de sinistre total et de coûts de sinistre élevés au service des ventes de la société Maschinenfabrik Reinhausen et à la compagnie d'assurance compétente.
  - Ne modifiez pas le dommage après son constat et conservez également l'emballage jusqu'à ce que le transporteur ou l'assureur ait décidé d'une visite de contrôle.
  - Consignez le sinistre sur place, avec le transporteur concerné. Cette démarche est indispensable pour une demande de dommages et intérêts !
  - Si possible, faites des photos des dommages occasionnés sur l'emballage et le produit emballé. Cela est également valable pour les traces de corrosion sur le produit emballé dues à l'humidité (pluie, neige, eau de condensation).
  - Veuillez aussi impérativement contrôler l'emballage hermétique.

**Dommages cachés** Procédez comme suit pour les dommages constatés seulement après la réception de la marchandise lors du déballage (dommages cachés) :

- engagez au plus vite la responsabilité du potentiel auteur du dommage par téléphone et par écrit et documentez le dommage
- observez les délais en vigueur en la matière dans le pays dans lequel vous vous trouvez informez-vous en à temps

Un recours contre le transporteur (ou un autre auteur du dommage) est particulièrement difficile en cas de dommages cachés. En matière d'assurance, un cas de dommage de cette nature ne peut aboutir que si cela est explicitement défini dans les conditions d'assurance.

## 5.4 Stockage des marchandises

À respecter lors du choix et de l'aménagement du lieu de stockage :

- le produit entreposé doit être protégé contre l'humidité (inondation, eau de fonte des neiges et de la glace), l'encrassement, les animaux nuisibles ou parasites tels que les rats, souris, termites, etc. et contre l'accès non autorisé.
- posez les caisses sur des madriers et des bois carrés afin de garantir une protection contre l'humidité du sol et une meilleure aération
- assurez-vous que le sol est suffisamment solide
- gardez l'accès libre
- le produit entreposé doit être contrôlé à des intervalles réguliers et des mesures supplémentaires doivent être prises après une tempête, une pluie diluvienne ou une chute de neige abondante

# 6 Montage

## ⚠ DANGER



### Choc électrique !

Danger de mort dû à la tension électrique. Observez toujours les règles de sécurité suivantes lors de travaux dans et sur les installations électriques.

- > Mettez l'installation hors tension.
- > Protégez l'installation contre une remise en marche.
- > Assurez-vous que l'appareil est hors tension sur tous les pôles.
- > Mettez à la terre et court-circuitez.
- > Recouvrez les pièces avoisinantes sous tension ou barrez-en l'accès.

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Choc électrique !

Un transformateur d'intensité fonctionnant avec un circuit secondaire ouvert peut générer des tensions élevées dangereuses et entraîner la mort, des blessures et des dégâts matériels.

- > N'exploitez jamais le transformateur d'intensité lorsque le circuit secondaire est ouvert, d'où la nécessité de le court-circuiter.
- > Observez les consignes contenues dans les instructions de service du transformateur d'intensité.

## AVIS

### Endommagement de l'appareil !

La décharge électrostatique peut provoquer des dégâts sur l'appareil.

- > Prenez des mesures de prévention de décharge électrostatique des surfaces de travail et du personnel.

## 6.1 Préparatifs

Les outils suivants sont requis pour le montage :



selon le lieu d'implantation et la variante de montage, vous avez besoin, le cas échéant, d'outils supplémentaires et de matériel de fixation correspondant, comme par ex. vis, écrous et rondelles qui ne sont pas compris dans la livraison.

- Selon la variante de montage :
  - scie sauteuse électrique pour le montage encastré
  - perceuse pour le montage mural (montage mural avec boîtier).
- Tournevis pour le raccordement des lignes de signaux et d'alimentation.

## 6.2 Distances minimales

## AVIS

### Endommagement de l'appareil !

La circulation insuffisante de l'air ambiant peut endommager l'appareil en raison d'une surchauffe.

- > Libérer les fentes d'aération.
- > Prévoir une distance suffisante par rapport aux composants avoisinants.
- > Montez l'appareil uniquement en position horizontale (les fentes d'aération sont situées en haut et en bas).

Par rapport au fond du coffret de contrôle	Distance minimale : 88,9 mm, (3,5 in) Correspond à 2 unités de hauteur
Par rapport au plafond du coffret de contrôle	
Entre l'appareil et d'autres modules sur des réglettes en profilé chapeau distantes	

Tableau 8: Distances minimales dans le coffret de contrôle




Figure 15: Distances minimales

Pour d'autres types de montage, veuillez contacter la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

## 6.3 Variantes de montage

### 6.3.1 Montage encastré

Vous pouvez monter l'appareil dans un tableau de commande au moyen de clips. L'épaisseur de paroi recommandée est de 2...5 mm.

#### Dimensions de la découpe du tableau de commande




Figure 16: Dimensions de découpe

1. Réalisez une découpe dans le tableau de commande.




Figure 17: Réaliser une découpe dans le tableau de commande

2. Introduisez l'appareil par l'avant dans la découpe.




Figure 18: Introduire l'appareil dans la découpe

3. Insérez les clips fournis.




Figure 19: Insérer l'appareil dans la découpe

4. Vissez les goujons filetés dans les clips et fixez l'appareil.




Figure 20: Fixer l'appareil

» L'appareil est maintenant monté et peut être câblé.

### 6.3.2 Montage mural avec boîtier (en option)

Pour le montage mural, l'appareil est fixé au mur dans un boîtier au moyen d'attaches murales. Utilisez les clips fournis pour monter l'appareil dans le boîtier.

#### 6.3.2.1 Alésages pour le montage mural

Percez quatre trous de 6,8 mm de diamètre dans le mur conformément au gabarit de perçage suivant.




Figure 21: Gabarit de perçage pour le boîtier

#### 6.3.2.2 Montage du boîtier au mur



Les vis requises pour le montage mural ne sont pas comprises dans le volume de livraison. La longueur de vis requise dépend de l'épaisseur du mur.



- ✓ **AVIS !** Endommagement du boîtier par la porte ouverte. Fermez la porte du boîtier pour éviter des dommages pendant le montage mural.
- Fixez le boîtier au mur avec quatre vis M8.




Figure 22: Montage mural

» L'appareil est maintenant monté et peut être câblé.

Réalisez le câblage conformément au schéma de raccordement et à la description dans la section « Raccordement de l'appareil ».

### 6.3.2.3 Montage de l'appareil dans le boîtier

- ✓ Ouvrez le cadre pivotant du boîtier.
- 1. Introduisez l'appareil par l'avant dans le cadre pivotant du boîtier.




Figure 23: Introduire l'appareil dans le cadre pivotant

2. Insérez les clips fournis.




Figure 24: Insérer l'appareil dans la découpe

3. Vissez les goujons filetés dans les trous des clips et fixez l'appareil.




Figure 25: Fixer l'appareil

» L'appareil est maintenant monté et peut être câblé.

## 6.4 Raccordement de l'appareil

### ▲ AVERTISSEMENT



#### Choc électrique !

Les erreurs de raccordement peuvent entraîner la mort, des blessures et des dégâts matériels.

- > Avec un conducteur de protection, mettez l'appareil à la terre à l'aide de la vis de mise à la terre située sur le boîtier.
- > Tenez compte de la configuration des phases sur les raccordements secondaires des transformateurs d'intensité et de tension.
- > Raccordez correctement le relais de sortie au mécanisme d'entraînement.



Fournissez les tensions via les dispositifs de déconnexion et assurez-vous que les circuits de courant peuvent être court-circuités. Placez le dispositif de déconnexion de manière clairement identifiable et librement accessible à proximité de l'alimentation électrique de l'appareil. Vous pouvez ainsi remplacer aisément l'appareil en cas de défaut.

#### Consignes de câblage

- Ne câblez qu'autant de lignes que nécessaire afin d'assurer une meilleure vue d'ensemble lors du raccordement.
  - Observez le schéma de raccordement [► Section 13.14, Page 130].
  - Utilisez uniquement les câbles spécifiés pour le câblage. Utilisez les câbles recommandés [► Section 6.4.1, Page 35].
  - **AVIS !** Endommagement des bornes ! Un serrage trop ferme des vis peut endommager les bornes à vis. Assurez-vous de respecter le couple de serrage de 0,4 Nm lors de la fixation des bornes à vis.
  - Raccordez les câbles aux périphériques.
  - Pour un montage mural avec boîtier (en option) :
    - Si nécessaire, utilisez les presse-étoupes situés au-dessous du boîtier lors du câblage de l'appareil.
    - **AVIS !** Endommagement de l'appareil ! Le degré de protection IP n'est plus garanti lorsque les presse-étoupes sont ouverts. Obturez les presse-étoupes non utilisés avec des bouchons.
1. Débranchez les connecteurs nécessaires.
  2. Dénudez les câbles et les fils électriques.
  3. Sertissez les fils toronnés avec des embouts.
  4. Insérez les fils électriques dans les bornes correspondantes des connecteurs.
  5. Serrez les vis des bornes correspondantes à l'aide d'un tournevis.
  6. Insérez les connecteurs dans les emplacements prévus à cet effet.
  7. Pourvoyez les faisceaux de câbles d'une décharge de traction.

### 6.4.1 Câbles recommandés

Observez la recommandation suivante de Maschinenfabrik Reinhausen lors du câblage de l'appareil.



Des capacités de ligne trop élevées peuvent empêcher la coupure du courant de contact par les contacts de relais. Tenez compte, dans les circuits de contrôle actionnés par le courant alternatif, de l'influence de la capacité des lignes de commande longues sur le fonctionnement des contacts de relais.

Si vous voulez établir des connexions Ethernet depuis une armoire électrique ou un bâtiment, nous vous recommandons l'utilisation de fibres optiques (conformément à la recommandation CEI 61850-90-4).

Câble	Interface	Type de câble	Section de conducteur	Longueur max.
Alimentation (externe)	X9	non blindé	1,5 mm <sup>2</sup>	-
Mesure de la tension	UI-X7	blindé	2,5 mm <sup>2</sup>	-
Mesure du courant	UI-X7	non blindé	2,5 mm <sup>2</sup>	-
Entrées de signaux numériques	DI 16	blindé	1,5 mm <sup>2</sup>	400 m (<25Ω/km)
Sorties de signaux numériques <sup>7</sup>	DO 8	blindé	1,5 mm <sup>2</sup>	-
Entrées de signaux analogiques	AI 4	blindé	1 mm <sup>2</sup>	400 m (<25Ω/km)
RS232, D-SUB 9 pôles	COM-X3	blindé	0,25 mm <sup>2</sup>	25 m
RS485	COM-X6	blindé	0,25 mm <sup>2</sup>	140 m
Bus CAN	COM-X6	blindé	0,75 mm <sup>2</sup>	2 000 m (bus CAN complet)
Ethernet RJ45	X2, X3	min. Cat-5, blindé S/FTP	-	100 m
Ethernet FO	COM-X4	Multimode duplex LC, Om3, 1310nm	-	2 000 m
Sortie 110V CC	X8	non blindé	1,5 mm <sup>2</sup>	-
Câble patch RJ45	-	min. Cat-5, blindé S/FTP	-	env. 30 cm

Tableau 9: Câbles de raccordement recommandés

## 6.4.2 Compatibilité électromagnétique

L'appareil a été développé conformément aux normes CEM applicables. Observez les points suivants pour garantir la conformité avec les normes CEM.

### 6.4.2.1 Exigence de câblage sur le lieu de montage

Observez les points suivants lors du choix du lieu de montage :

- La protection contre la surtension doit être active.
- La mise à la terre de l'installation doit être conforme aux règles de la technique.
- Les pièces séparées de l'installation doivent être interconnectées via une liaison équipotentielle.
- L'appareil et son câblage doivent être situés à 10 m au moins des disjoncteurs, des sectionneurs et des barres conductrices.

### 6.4.2.2 Exigence de câblage sur le lieu d'exploitation

Observez les points suivants lors du câblage sur le lieu d'exploitation :

- Posez les connexions dans des goulottes de câblage en métal mises à la terre.
- Ne posez pas les câbles sujets aux perturbations (p. ex. câbles d'alimentation) et les câbles sensibles aux interférences (p. ex. lignes de signaux) dans la même goulotte de câblage.

<sup>7</sup> Observez la capacité de ligne, voir l'avis plus haut.

- Respectez une distance supérieure à 100 mm entre les câbles sujets aux perturbations et les câbles sensibles aux perturbations.




Figure 26: Câblage recommandé

1	Goulotte pour câbles sujets aux perturbations	3	Goulotte pour câbles sensibles aux perturbations
2	Câble sujet aux perturbations (p. ex. câble d'alimentation)	4	Câble sensible aux perturbations (p. ex. ligne de signaux)

- Court-circuitez et mettez à la terre les câbles de réserve.
- Ne raccordez en aucun cas l'appareil à un câble collecteur à quatre brins.
- Pour la transmission des signaux, utilisez des câbles blindés avec conducteurs individuels torsadés par paires (conducteur aller / retour).
- Connectez le blindage sur toute la surface (360°) à l'appareil ou à un rail de mise à la terre proche.

• L'usage de monobrins peut considérablement entraver l'efficacité du blindage. Connectez le blindage brièvement et sur toute la surface.




Figure 27: Connexion recommandée du blindage

1	Connexion du blindage via un conducteur unique	2	Connexion du blindage sur toute la surface
---	------------------------------------------------	---	--------------------------------------------

### 6.4.2.3 Exigence de câblage dans l'armoire électrique

Observez les indications suivantes lors du câblage de l'armoire électrique :

- L'armoire électrique prévue pour le montage de l'appareil doit être préparée conformément aux spécifications CEM :
  - structure fonctionnelle de l'armoire électrique (séparation spatiale)
  - liaison équipotentielle constante (toutes les pièces métalliques sont connectées)
  - câblage satisfaisant aux exigences CEM (séparation des câbles affectés d'interférences et des câbles sensibles aux interférences)
  - blindage optimal (boîtier en métal)
  - protection contre la surtension (parafoudre)
  - terre commune (barrette de terre principale)
  - traversées de câbles conformes aux exigences CEM
  - les bobines de contacteur existantes doivent être câblées
- Les câbles de raccordement de l'appareil doivent être posés très près du boîtier en métal mis à la terre ou dans des porte-câbles en métal mis à la terre.
- Les lignes de signaux et les câbles d'alimentation/câbles de connexion doivent être posés dans des supports de câbles séparés.
- La mise à la terre [► Section 6.4.11.2, Page 44] de l'appareil doit être effectuée sur la vis prévue à cet effet avec un câble de terre.

### 6.4.3 Raccorder les câbles aux périphériques



Ne câbler qu'autant de lignes que nécessaire afin d'assurer une meilleure vue d'ensemble lors de la connexion.

Pour raccorder les câbles aux périphériques, procédez comme suit :

- ✓ Utilisez uniquement les câbles spécifiés pour le câblage. Utilisez les câbles recommandés [► Section 6.4.1, Page 35].
- Raccordez les câbles devant être branchés à l'appareil aux périphériques conformément au schéma de raccordement.

### 6.4.4 Raccordement du bus CAN

#### 6.4.4.1 Blindage du bus CAN

Afin de garantir le fonctionnement sans faille du bus CAN, vous devez raccorder le blindage conformément à une des variantes ci-après. Si vous ne pouvez appliquer aucune des variantes mentionnées, nous vous recommandons d'utiliser des câbles à fibre optique. Les câbles à fibre optique découplent les appareils et sont insensibles aux perturbations électromagnétiques (surtension et salve).

#### AVIS

#### Endommagement de l'appareil !

Si vous raccordez le câble du bus CAN à des appareils qui ne sont pas sur le même potentiel, il risque d'y avoir un passage de courant dans le blindage. Ce courant est susceptible d'endommager l'appareil.

- Raccordez les appareils à une barre d'équipotentialité pour assurer la liaison équipotentielle.
- Si les deux appareils ne sont pas sur le même potentiel, ne raccordez le blindage du câble du bus CAN qu'à un seul appareil.

#### Variante 1 : les appareils connectés sont sur le même potentiel

1. Raccordez tous les appareils à une barre d'équipotentialité pour assurer la liaison équipotentielle.
2. Raccordez le blindage du câble du bus CAN à tous les appareils connectés.

## Variante 2 : les appareils connectés sont sur un potentiel différent

Notez que l'efficacité du blindage est plus faible dans le cas de cette variante.

- ✓ Raccordez le blindage du câble du bus CAN à **un seul appareil**.
- ✓ Raccordez les fils du câble blindé du bus CAN aux broches 10 (CAN H) ; 9 (CAN GND) et 8 (CAN L) du connecteur COM-X6.




Figure 28: Raccorder les fils aux broches 10 ; 9 ; 8

- Posez le blindage du câble et vissez avec la borne de blindage fournie, puis fixez avec une décharge de traction (serre-câble).




Figure 29: Borne de blindage et décharge de traction

#### 6.4.4.2 Monter la résistance de terminaison du bus CAN

Si vous souhaitez exploiter l'appareil en marche en parallèle, vous devez monter une résistance de terminaison de  $120\ \Omega$  aux deux extrémités du bus CAN.




Figure 30: La résistance de terminaison du bus CAN

- Montez la résistance de terminaison dans les broches 10 ; 9 et 8 du connecteur COM-X6.

#### 6.4.5 Câblage de la mesure de la tension/du courant UI

Vous devez sécuriser le circuit électrique pour la mesure de tension selon la section de conducteur utilisée. Vous pouvez utiliser les types de sécurisation suivants :

	Disjoncteur de ligne	Fusible
Norme	CEI 60947-2	CEI 60269
Tension assignée	400 V (L-L) ou 230 V (L-N)	
Courant assigné	30 mA...16 A	
Caractéristique	B, C, K ou Z	À action rapide, semi-retardée, retardée
Pouvoir de coupure assigné	50 kA En cas d'installation conformément à CEI 61010-2-30 CAT II : 10 kA	

Tableau 10: Types de sécurisation admissibles



1. Mesure de la tension : passez les fils dans les bornes UI:X7-4 (conducteur N) et UI:X7-3 (conducteur L) et fixez-les à l'aide d'un tournevis.




Figure 31: UI:X7-4/3

2. Mesure du courant : passez les fils dans les bornes UI:X7-2 (I) et UI:X7-1 (k) et fixez-les à l'aide d'un tournevis.




Figure 32: UI:X7-2/1

#### 6.4.6 Câblage des entrées analogiques AI

##### AVIS

##### Endommagement de l'appareil et des capteurs !

Les entrées / sorties analogiques mal raccordées et mal configurées peuvent entraîner des dégâts sur l'appareil et sur le capteur.

- > Suivez les indications concernant le raccordement des capteurs analogiques.
- > Configurez les entrées et les sorties analogiques conformément aux capteurs raccordés.

Vous pouvez raccorder les types de capteurs analogiques suivants :

- 0/4...20 mA
- 0 à 10 V
- PT100/PT1000 (2 conducteurs, 3 conducteurs, 4 conducteurs) indirectement via le transducteur de mesure

Pour une acquisition sans erreur des signaux analogiques, vous devez poser le blindage du câble sur la borne de terre. Ce faisant, veillez à ce que le blindage du câble soit enlevé, si possible, peu avant le raccordement, afin que la distance des câbles non blindés soit la plus courte possible. Le raccordement du blindage doit être effectué avec des colliers de blindage.

## Schéma bloc et variantes de câblage




Figure 33: Schéma bloc pour les entrées analogiques

1. Passez les fils dans la borne du connecteur et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant conformément au schéma de raccordement [► Section 13.14, Page 130] et vissez-le.

### 6.4.7 Câblage des entrées numériques DI 16-110 V

Si l'appareil est équipé des raccordements DI 16-110 V, ils doivent être alimentés avec une tension auxiliaire de 110 V CC.

• Vérifiez la variante qui est la vôtre sur la base de la désignation de borne de raccordement au dos de l'appareil.

1. Passez les fils dans la borne du connecteur DI 16-110V conformément au schéma de raccordement [► Section 13.14, Page 130] et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant et vissez-le.

#### Alimentation en courant auxiliaire pour entrées numériques

1. Passez les fils dans la borne X8:2 et la borne X8:1 du connecteur X8 conformément au schéma de raccordement [► Section 13.14, Page 130] et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant et vissez-le.

### 6.4.8 Câblage des entrées numériques DI 16-220 V

Si l'appareil est équipé des raccordements DI 16-220 V, procédez de la manière suivante :

• Vérifiez la variante qui est la vôtre sur la base de la désignation de borne de raccordement au dos de l'appareil.

1. Passez les fils dans la borne du connecteur DI 16-220V conformément au schéma de raccordement [► Section 13.14, Page 130] et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant et vissez-le.

## 6.4.9 Câblage des sorties numériques DO




Figure 34: Schéma bloc pour les sorties numériques

1. Passez les fils dans la borne du connecteur schéma de raccordement et fixez-les à l'aide d'un tournevis.
2. Insérez le connecteur dans l'emplacement correspondant et vissez-le.

## 6.4.10 Câblage de la rangée de contacts potentiométrique

Raccorder la rangée de contacts potentiométrique aux interfaces COM X6 et AI 4 conformément au schéma de raccordement [► Section 13.14, Page 130].

## 6.4.11 Alimentation électrique et mise à la terre

### 6.4.11.1 Raccordement de l'alimentation

Ne raccordez l'appareil qu'à des circuits électriques équipés d'un dispositif de protection contre les surintensités externe et d'un dispositif de déconnexion sur tous les pôles, ce qui permet de mettre l'installation complètement hors tension en cas de besoin (maintenance, entretien etc.).

Les dispositifs de déconnexion conformes aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3 peuvent se prêter à cet effet (p. ex. disjoncteur). Lors du choix du type de sectionneur, tenez compte des propriétés des différents circuits électriques (tension, courants maximaux). Observez également les points suivants :

- Le dispositif de déconnexion doit être facilement accessible à l'utilisateur
- Le dispositif de déconnexion doit être marqué pour l'appareil à déconnecter et les circuits électriques à déconnecter
- Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas faire partie de la ligne électrique
- Le dispositif de déconnexion ne doit en aucun cas couper le conducteur de protection principal

**Disjoncteur de ligne** Vous devez sécuriser le circuit d'alimentation avec un disjoncteur de ligne. Le disjoncteur de ligne doit avoir les propriétés suivantes :

- Courant assigné : 6...10 A
- Caractéristique de déclenchement : C, K ou Z

**Section de conducteur** Pour le circuit d'alimentation, utilisez une section de conducteur conformément au disjoncteur de ligne de votre choix, mais toutefois d'un diamètre minimal de 1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 15).

## Raccordement de l'alimentation

> Raccordez l'alimentation électrique conformément au schéma de raccordement [► Section 13.14, Page 130] et mettez l'appareil à la terre.

### 6.4.11.2 Raccordement de la mise à la terre

1. Enlevez l'écrou et la rondelle de la vis de mise à la terre.
2. Placez le câble de mise à la terre ainsi que le fil de mise à la terre du câble d'alimentation sur la vis de mise à la terre de l'appareil et fixez avec l'écrou et la rondelle.




Figure 35: Raccordement du câble de terre

### 6.4.11.3 Raccordement de la mise à la terre de l'appareil au boîtier (en option)

Si vous avez monté l'appareil dans un boîtier, effectuez la mise à la terre comme suit :

- ✓ Le cadre pivotant est ouvert.
1. Passez un câble de mise à la terre à travers un presse-étoupe.
  2. Desserrez la vis de mise à la terre sur le boîtier et raccordez le câble de mise à la terre au point neutre prévu à cet effet dans le boîtier.




Figure 36: Mettre le boîtier à la terre

3. Fixez le câble de mise à la terre du boîtier sur la vis de mise à la terre de l'appareil. Si nécessaire, fixez également le conducteur de protection du câble d'alimentation sur la vis de mise à la terre.




Figure 37: Fixer le câble de mise à la terre du boîtier et le conducteur de protection sur l'appareil

## 6.5 Effectuer les contrôles

### AVIS

#### Endommagement de l'appareil et des périphériques !

Un appareil mal raccordé peut entraîner des dommages sur l'appareil et les périphériques.

- > Vérifier le câblage général avant la mise en service.
- > Vérifier la tension d'alimentation et la tension de mesure avant la mise en service.
  
- > Raccordez l'appareil au réseau électrique.
  - » Le logo MR s'affiche suivi de l'écran de service.
  - » La DEL *Affichage de tension* dans la partie supérieure gauche du panneau frontal de l'appareil s'allume.

# 7 Premières étapes

## AVIS

### Endommagement de l'appareil et des périphériques !

Un appareil mal raccordé peut entraîner des dommages sur l'appareil et les périphériques.

- > Vérifier le câblage général avant la mise en service.

Une fois que l'appareil a démarré et qu'il affiche l'écran d'accueil, vous êtes invité à effectuer les réglages indiqués ci-après.

## 7.1 Établissement d'une connexion à la visualisation

Vous pouvez établir une connexion à la visualisation via deux interfaces :

- Interface frontale (pour l'accès local)
- En option : interface X3 à l'arrière de l'appareil (pour l'accès via un écran à distance, un poste de conduite etc.)

### Configuration requise

Pour accéder à la visualisation Web, vous avez besoin d'un ordinateur avec un navigateur compatible avec HTML5. L'affichage est optimisé pour les navigateurs suivants :

- Microsoft Edge
- Google Chrome™

### Établissement d'une connexion via l'interface frontale

1. Ôtez le recouvrement de l'interface sur la face avant de l'appareil.
2. Reliez les interfaces COM-X2 et CPU-X3 à l'aide du câble patch fourni.




Figure 38: Câble patch sur la face arrière

3. Connectez l'ordinateur et l'appareil à l'aide du câble Ethernet (connecteur RJ45) via l'interface frontale.




Figure 39: Établir une connexion via l'interface frontale

4. Affectez à l'ordinateur une adresse IP unique qui se trouve dans le même sous-réseau que l'appareil (p. ex. 192.168.165.100).
5. Dans le navigateur de l'ordinateur, entrez l'adresse IP de la visualisation `http://192.168.165.1` ou, lorsque le cryptage SSL est actif `https://192.168.165.1`.
  - » L'appel de la visualisation est lancé.


#### Établissement d'une connexion via l'interface arrière CPU-X3

1. Connectez l'ordinateur et l'appareil à l'aide du câble patch préconfectionné via l'interface arrière CPU-X3.
2. Sélectionnez l'option de menu **Communication** sur l'appareil pour afficher l'adresse IP de l'appareil.
3. Affectez à l'ordinateur une adresse IP unique qui se trouve dans le même sous-réseau que l'appareil (p. ex. 192.0.1.100).
4. Sur l'ordinateur, entrez l'adresse IP de la visualisation (p. ex. `http://192.0.1.230` ou, lorsque le cryptage SSL est actif `https://192.0.1.230`) dans le navigateur.
  - » L'appel de la visualisation est lancé.

## 7.2 Réglage de la langue

Anglais	Italien
Allemand	Portugais
Français	Russe
Espagnol	Chinois
Coréen	Polonais


Tableau 11: Langues d'affichage réglables

1. Sélectionnez le bouton  EN dans la barre d'état.
2. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez le bouton Appliquer pour appliquer le paramètre.
  - » La boîte de dialogue « Redémarrer l'appareil » s'affiche.
4. Redémarrez l'appareil pour appliquer la modification du réglage de la langue.



## 7.3 Téléchargement des instructions de service

Téléchargez les instructions de service depuis l'appareil afin de commencer la mise en service et le paramétrage de l'appareil.

- > Sélectionnez  dans la barre d'état.
- » Le téléchargement des instructions de service est lancé.

Vous pouvez également télécharger le document dans le portail client MR ou sur notre site web à l'adresse [www.reinhausen.com](http://www.reinhausen.com).

# 8 Mise en service

AVIS

## Endommagement de l'appareil et des périphériques !

Un appareil mal raccordé peut entraîner des dommages sur l'appareil et les périphériques.

> Vérifier le câblage général avant la mise en service.

## 8.1 Assistant de mise en service

Si vous souhaitez vous servir de l'appareil pour les réglages des paramètres correspondants, vous pouvez utiliser l'assistant de mise en service. L'assistant de mise en service offre une série de paramètres que vous pouvez définir les uns après les autres.

Vous trouverez une description détaillée des différents paramètres dans le chapitre Fonctionnement [► Section 9, Page 56].



Pour appeler l'assistant de mise en service, vous devez posséder les droits d'accès [► Section 9.1.9, Page 66] requis.



Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur comme suit :

- Nom d'utilisateur : admin
  - Mot de passe : admin
1. Connectez-vous comme utilisateur possédant des droits d'accès nécessaires.
  2. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Assistant de mise en service**.
  3. Sélectionnez le bouton **Suivant** pour démarrer l'assistant de mise en service.
  4. Suivez les instructions qui s'affichent.

Une fois tous les paramètres utiles pour la mise en service entrés, continuez avec le contrôle du fonctionnement [► Section 8.2, Page 50].

## 8.2 Contrôles du fonctionnement

La société Maschinenfabrik Reinhausen recommande de procéder à des contrôles du fonctionnement avant de passer du mode manuel au mode automatique. Ces contrôles du fonctionnement sont décrits dans les sections suivantes. Observez les points suivants lors de tous les contrôles du fonctionnement :

- Vous devez vous assurer que le mode À DISTANCE est désactivé pour pouvoir commander manuellement le changeur de prises en charge en mode manuel.
- Le changeur de prises en charge peut uniquement être commandé manuellement à l'aide des touches  et  en mode manuel.
- Vous devez être connecté sur l'appareil comme utilisateur possédant le rôle utilisateur Paramétreur ou Administrateur.

Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur comme suit :

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

Vous devez définir les principaux paramètres durant le contrôle du fonctionnement. Vous trouverez les détails relatifs aux paramètres énumérés au chapitre Fonctionnement [► Section 9, Page 56].

### 8.2.1 Contrôle des valeurs mesurées et de l'état des entrées et sorties numériques

Pour la mise en service de l'appareil, vérifiez si les valeurs mesurées et l'état des entrées et des sorties numériques sont plausibles. Si nécessaire, utilisez à cet effet un appareil de mesure supplémentaire pour la mesure de chaque valeur mesurée.

1. Sélectionnez l'option de menu **Information > Matériel**.
2. Sélectionnez successivement les différents **modules** et vérifiez les valeurs mesurées qui s'affichent ou l'état des entrées et des sorties numériques.
3. En cas d'erreurs, vérifiez le chemin de mesure et le câblage [► Section 6.4, Page 35].

### 8.2.2 Vérifier la fonction de régulation de l'appareil

- ✓ La tension d'alimentation doit être présente.
1. Appuyez sur **AVR MANUAL** pour sélectionner le mode manuel.
  2. Réglez le rapport de transformation des transformateurs de tension, des transformateurs d'intensité et le circuit du transformateur de mesure.
  3. Mesurez la tension réelle et comparez-la à la valeur mesurée qui s'affiche à l'écran d'accueil de l'appareil.
  4. Sélectionnez l'option de menu **Valeurs mesurées** pour afficher les valeurs de service relatives au courant et à la puissance et pour les comparer aux valeurs des appareils de mesure.
  5. Commandez manuellement le changeur de prises en charge à l'aide des touches **▲** ou **▼** jusqu'à ce que la tension de mesure  $U_{Réelle}$  atteigne la tension de consigne  $U_{Consigne}$  (« valeur de consigne 1 ») à régler.
  6. Réglez la valeur souhaitée pour la valeur de consigne.
  7. Réglez la largeur de bande en fonction de la tension d'échelon [► Page 88].
  8. Définissez 20 secondes pour la temporisation T1 [► Page 89].
  9. Réglez Linéaire pour le comportement temporel T1 [► Page 89].
  10. Appuyez sur **▲** pour augmenter d'une prise le changeur de prises en charge.
  11. Appuyez sur **AVR AUTO** pour sélectionner le mode automatique.
    - ð Si la tension réelle est en dehors de la largeur de bande, l'appareil ramène le changeur de prises en charge dans la position de service initiale au bout de 20 secondes.
  12. Appuyez sur **AVR MANUAL** pour sélectionner le mode manuel.
  13. Appuyez sur **▼** pour diminuer d'une prise le changeur de prises en charge.
  14. Appuyez sur **AVR AUTO** pour sélectionner le mode automatique.
    - ð Si la tension réelle est en dehors de la largeur de bande, l'appareil ramène le changeur de prises en charge dans la position de service initiale au bout de 20 secondes.
  15. Appuyez sur **AVR MANUAL** pour sélectionner le mode manuel.
  16. Réglez 10 secondes pour la temporisation T2 et activez-la [► Page 90].
  17. Appuyez deux fois sur **▲** pour augmenter le changeur de prises en charge de deux prises.

18. Appuyez sur **AVR AUTO** pour sélectionner le mode automatique.
  - ⊘ Si la tension réelle est en dehors de la largeur de bande, l'appareil ramène, au bout de 20 secondes, le changeur de prises en charge en arrière d'une prise et d'une autre prise au bout de 10 secondes supplémentaires.
19. Appuyez sur **AVR MANUAL** pour sélectionner le mode manuel.
20. Définissez la valeur souhaitée pour la temporisation T1 [►Page 89] et la temporisation T2 [►Page 90].



Dans le cas de la **temporisation T1**, il est recommandé de définir provisoirement 100 secondes pour la mise en service du transformateur. Vous pouvez également définir la temporisation seulement après une longue phase d'observation, en fonction des conditions de service. Dans ce cas, il est judicieux d'enregistrer la courbe de la tension réelle et le nombre de changements de prise par jour.

### 8.2.3 Vérification de la marche en parallèle

La mise en service de l'appareil en mode individuel est la condition préalable pour un fonctionnement optimal de la marche en parallèle. Les conditions ci-dessous doivent être remplies.

- Les paramètres de service de « valeur de consigne » et « temporisation T1 » [►Page 89] réglés sont les mêmes pour tous les appareils
- Le paramètre « Activer la marche en parallèle » est réglé sur **ACTIVÉ**
- La Méthode de marche en parallèle souhaitée est sélectionnée.
- L'adresse du bus CAN ( $\neq 0$ ) réglée est différente pour chaque appareil.
- Tous les appareils se trouvent dans le même groupe de marche en parallèle :
  - L'entrée *E: Groupe parall. 1* ou *E: Groupe parall. 2* est configurée sur une entrée numérique de l'appareil [►Section 9.1.7, Page 64].
  - Un signal est présent à l'entrée correspondante sur tous les appareils.

#### 8.2.3.1 Vérifier la minimisation du courant réactif de circulation

Notez que les conditions suivantes doivent être remplies pour la méthode de marche en parallèle « Minimisation du courant réactif de circulation » :

- Vous devez utiliser des transformateurs d'intensité avec des valeurs de raccordement identiques pour tous les transformateurs en marche en parallèle.
- Si vous voulez exécuter la marche en parallèle avec des appareils existants, vous devez activer le paramètre Rétrofit TAPCON® 2xx.

Référez-vous à la section Minimisation du courant réactif de circulation pour de plus amples informations.

Pour régler la sensibilité au courant réactif de circulation, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la méthode de marche en parallèle « Courant réactif de circulation ».
2. Réglez la valeur 0 % pour la sensibilité au courant réactif de circulation.
3. Si nécessaire, activez la fonction Rétrofit TAPCON® 2xx.
4. Définissez une tension réelle égale pour les deux transformateurs en mode individuel à l'aide des changeurs de prises en charge.
5. Préparez les transformateurs pour une marche en parallèle et autorisez la marche en parallèle.
  - » L'affichage d'état dans le menu **Marche en parallèle** est bleu.
  - » Les deux appareils doivent se trouver à l'intérieur de la largeur de bande.
6. Réglez la tension mesurée actuelle comme valeur de consigne des deux régulateurs de tension.

7. Augmentez la position de prise du changeur de prises en charge de l'un des deux transformateurs et diminuez la position de prise du changeur de prises en charge du deuxième transformateur.
  - » Les deux appareils continuent de se trouver à l'intérieur de la largeur de bande.
8. Augmentez la sensibilité au courant réactif de circulation progressivement jusqu'à ce que l'écart de tension dU à l'écran d'accueil soit en dehors de la largeur de bande (supérieur ou inférieur à la largeur de bande en fonction de l'appareil).
9. Appuyez sur **AVR AUTO** sur tous les appareils pour sélectionner le mode automatique.
  - » Tous les appareils ramènent les changeurs de prises en charge aux positions de prise initiales.

• Si un changeur de prises en charge ne retourne pas à la position de prise initiale, vous devez augmenter la sensibilité au courant réactif de circulation.

• Si un changeur de prises en charge augmente d'une ou de plusieurs positions de prise tandis que l'autre diminue, vous devez réduire la sensibilité au courant réactif de circulation.

Une fois la sensibilité au courant réactif de circulation réglée, continuez avec le contrôle du fonctionnement de la limite de blocage du courant réactif de circulation dans la section suivante.

### 8.2.3.2 Vérifier la limite de blocage du courant réactif de circulation

Cette section décrit la méthode de contrôle du fonctionnement du blocage du courant réactif de circulation.

- ✓ Réglez la valeur 20 % pour la limite de blocage du courant réactif de circulation.
1. Appuyez sur un régulateur de tension **AVR MANUAL** pour sélectionner le mode manuel.
  2. Augmentez manuellement le niveau du mécanisme d'entraînement correspondant sans dépasser la différence de prise maximale admissible des positions de service entre les transformateurs en marche en parallèle (par exemple 1...2 prises).

• Lorsque vous réglez le blocage du courant réactif de circulation dans l'étape suivante, attendez environ 2 à 3 secondes entre les différentes étapes.

3. Dans l'option de menu **Marche en parallèle > Méthode de marche en parallèle** réglez la méthode de marche en parallèle **Courant réactif de circulation**.
4. Réduisez le paramètre Limite de blocage du courant réactif de circulation par pas de 1 % à partir de la valeur réglée de 20 % jusqu'à ce que le message *Limite de blocage du courant réactif de circulation dépassée* s'affiche.
  - » Toute régulation supplémentaire est bloquée.
  - » Après écoulement de la temporisation réglée pour le message d'erreur de marche en parallèle, le message Blocage du courant réactif de circulation s'affiche.
5. Augmentez à nouveau la valeur du paramètre Limite de blocage du courant réactif de circulation jusqu'à ce que le message *Limite courant réactif de circulation dépassée* disparaisse.
6. Appuyez sur **AVR AUTO** pour sélectionner le mode automatique.
  - » Le mécanisme d'entraînement retourne automatiquement à la position de service initiale.

- Réglez la valeur calculée pour la « Limite de blocage du courant réactif de circulation » également sur les autres régulateurs de tension en marche en parallèle.

Si un régulateur de tension ou si tous les régulateurs de tension affiche(nt) *Limite de blocage du courant réactif de circulation dépassée*, bien que pour tous les régulateurs de tension toutes les entrées de commande soient correctement câblées, tous les régulateurs de tension sont bloqués. Les causes peuvent être très différentes. Pour de plus amples informations, veuillez lire le chapitre Élimination des défauts [► Section 11, Page 113].

» Le contrôle du fonctionnement de la limite de blocage du courant réactif de circulation est terminé.

### 8.2.3.3 Vérification de la méthode de synchronisation de prise Dégât matériel dû à la formation d'un courant réactif de circulation !

AVIS

Un réglage incorrect des paramètres peut entraîner des dégâts matériels dus à la formation d'un courant réactif de circulation et à la surcharge des lignes de transmission et des transformateurs en résultant.

- > Vérifiez la plaque signalétique du transformateur.
- > Paramétrez l'appareil conformément à configuration des transformateurs.

Étant donné que lors de la marche en parallèle selon la méthode **Synchronisation de prise automatique** les positions de prise des transformateurs en marche en parallèle sont comparées, il est indispensable que ces transformateurs aient la même désignation de position et que les signaux *Augmenter* et *Diminuer* entraînent la même modification de la tension dans tous les transformateurs.

Vous devez exécuter les étapes suivantes avant le contrôle du fonctionnement :

- Assigner la fonction de Maître à un appareil.
- Assigner la fonction Esclave aux autres appareils.
- Comparer les affichages de position de prises **3** du Maître **1** et de l'Esclave **2**. Tous les appareils doivent afficher la même position de prise. Si tel n'est pas le cas, mettre tous les appareils dans la même position de prise.




Figure 40: Comparer la position de prise

1	Maître	3	Indicateur de position de prise
2	Esclave		

- Appuyez sur **AVR MANUAL** sur l'Esclave pour sélectionner le mode manuel.

5. Si nécessaire, réglez la direction de prise de l'Esclave.
6. Appuyez sur **AVR MANUAL** sur le Maître pour sélectionner le mode manuel.
7. Appuyez sur **▲** ou **▼** sur le Maître pour changer manuellement la position de prise.
8. Appuyez sur **AVR AUTO** sur l'Esclave pour sélectionner le mode automatique.
  - » L'Esclave passe dans la même position de prise que le Maître.
9. Appuyez sur **AVR AUTO** sur le Maître pour sélectionner le mode automatique.
10. Appuyez sur **AVR MANUAL** sur l'Esclave pour sélectionner le mode manuel.
11. Appuyez sur **▲** ou **▼** sur l'Esclave pour changer manuellement la position de prise.
  - ð Dès que la temporisation réglée pour l'erreur de marche en parallèle est écoulée, le message d'erreur Différence de prise par rapport à l'Esclave s'affiche à l'écran du Maître.
12. Appuyez plusieurs fois sur **▲** sur l'Esclave pour augmenter manuellement la position de prise du nombre de prises autorisées (« différence de prise maximale ») puis augmenter à nouveau d'une prise.
  - ð Dès que la temporisation réglée pour l'erreur de marche en parallèle est écoulée, le message d'erreur Différence de prise par rapport à l'Esclave s'affiche à l'écran du Maître.
  - ð Dès que la temporisation réglée pour l'erreur de marche en parallèle est écoulée, le message d'erreur Différence de prise par rapport au Maître s'affiche à l'écran de l'Esclave.
13. Appuyez sur **AVR AUTO** sur l'Esclave pour sélectionner le mode automatique.
  - ð Aucune réaction n'est observée. Tous les appareils restent bloqués.
14. Appuyez sur **AVR MANUAL** sur le Maître et sur l'Esclave pour sélectionner le mode manuel.
15. Appuyez sur **▲** ou **▼** sur le Maître et sur l'Esclave pour régler manuellement la prise de consigne.
  - » Les contrôles du fonctionnement de la méthode de synchronisation de prise sont terminés.

L'appareil est monté et peut être mis en service.

# 9 Service

## 9.1 Système

### 9.1.1 Généralités

Dans cette option de menu, vous pouvez régler les paramètres généraux.

#### 9.1.1.1 Réglage des fonctions générales de l'appareil

Les paramètres suivants servent à régler les fonctions générales de l'appareil.

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Système > Généralités**.

##### Assistant de mise en service

Ce paramètre sert à définir si l'assistant de mise en service doit démarrer automatiquement lors d'un redémarrage de l'appareil.

##### Affichage des valeurs mesurées

Ce paramètre permet de définir si les valeurs mesurées affichées, ainsi que les paramètres de régulation doivent se reporter au côté primaire ou au côté secondaire du transformateur de mesure.

##### Désignation du transformateur

Ce paramètre sert à entrer une désignation de transformateur à des fins d'identification. La désignation de transformateur est affichée sur l'écran principal de la visualisation.

#### 9.1.1.2 Réglage de la déconnexion automatique

Vous pouvez régler l'option de déconnexion automatique, par l'appareil, d'un utilisateur connecté après un certain temps d'inactivité de ce dernier.



Ce réglage est valable pour tous les utilisateurs. Si vous avez activé la fonction Connexion automatique pour un utilisateur, celui-ci ne sera pas automatiquement déconnecté.

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Système > Généralités**.

##### Déconnexion automatique

Ce paramètre sert à activer la déconnexion automatique.

##### Délai avant déconnexion automatique

Ce paramètre sert à régler le délai de déconnexion automatique d'un utilisateur après un certain temps d'inactivité de ce dernier.

#### 9.1.1.3 Activation / Désactivation de l'accès utilisateur à la maintenance

L'appareil est équipé d'un accès utilisateur pour le service technique de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Cet accès sert au diagnostic d'erreurs et au dépannage dans les cas de dérangements constatés de l'appareil.



Ce paramètre sert à activer ou à désactiver l'accès utilisateur à la maintenance. Activez l'accès utilisateur à la maintenance uniquement de façon temporaire en vue du dépannage, afin de garantir la sécurité informatique.

• Si vous désactivez l'accès utilisateur à la maintenance et perdez votre mot de passe pour le rôle Administrateur, il ne vous sera pas possible de réinitialiser le mot de passe administrateur. En cas de perte du mot de passe administrateur, vous devez réinitialiser l'appareil au réglage usine, ce qui aura pour conséquence la perte de toutes les informations (paramètres, valeurs mesurées etc.) enregistrées sur l'appareil.

Pour régler le paramètre, vous devez appartenir au rôle Administrateur. Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur comme suit :

- Nom d'utilisateur : admin
  - Mot de passe : admin
1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Système > Généralités**.
  2. Réglez les paramètres.
  3. Redémarrez l'appareil afin d'appliquer la modification.

#### Activation accès utilisateur maintenance

Ce paramètre sert à activer ou à désactiver l'accès utilisateur à la maintenance.

### 9.1.2 Réglage de l'appareil

Vous pouvez synchroniser l'heure de l'appareil manuellement ou automatiquement via un serveur de synchronisation SNTP. Pour cela, vous devez connecter l'appareil via Ethernet à un serveur de synchronisation SNTP.

- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Système > Synchronisation temporelle**.

#### Synchronisation temporelle via SNTP

Ce paramètre sert à activer la synchronisation temporelle via un serveur de synchronisation SNTP.

#### Serveur de synchronisation SNTP

Ce paramètre sert à entrer l'adresse IP du serveur de synchronisation SNTP. Si vous utilisez un serveur de synchronisation, l'appareil adopte l'heure du serveur de synchronisation comme heure système.

• Entrez impérativement une adresse de serveur de synchronisation valide différente de 0.0.0.0, sinon il sera impossible d'établir une connexion à l'appareil.

#### Intervalle de synchronisation

Ce paramètre sert à régler l'intervalle d'interrogation de l'heure du serveur de synchronisation par l'appareil.

#### Fuseau horaire

Pour adapter l'heure de l'appareil à votre heure locale, vous pouvez utiliser ce paramètre pour régler le décalage horaire par rapport au temps universel coordonné (UTC).

Exemple :

Région	Décalage horaire par rapport à UTC
Mumbai, Inde	UTC +5:30 h
Pékin, Chine	UTC +8:00 h
Brasilia, Brésil	UTC -3:00 h

Tableau 12: Décalage horaire par rapport au temps universel coordonné (Coordinated Universal Time)

## Heure

Ce paramètre sert au réglage manuel de la date et de l'heure.

## Serveur de synchronisation SNTP 2

Ce paramètre sert à entrer l'adresse IP du deuxième serveur de synchronisation SNTP en option.

### 9.1.3 Réglage de l'écran de veille

Afin d'augmenter la durée de vie de l'écran sur le panneau frontal de l'appareil, vous pouvez activer et régler un écran de veille. Vous disposez pour cela des options suivantes :

- Extinction de l'écran
- Varier l'intensité lumineuse de l'écran

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages** > **Paramètres** > **Système** > **Synchronisation temporelle** > **Écran de veille**.

#### Écran de veille

Si vous activez cette fonction, l'appareil éteint complètement l'écran après expiration du temps d'attente réglable si aucune touche n'est actionnée. Si vous actionnez ensuite une touche quelconque, l'appareil rallume l'écran.

- Si vous désactivez l'écran de veille, cela a un effet négatif sur la durée de vie de l'écran. Maschinenfabrik Reinhausen recommande d'activer l'écran de veille et de régler un temps d'attente de 15 minutes.

#### Temps d'attente Écran de veille

Ce paramètre sert à régler le temps d'attente de l'écran de veille.

#### Variation

Si vous activez cette fonction, l'appareil diminue la luminosité de l'écran après expiration du temps d'attente réglable si aucune touche n'est actionnée. Si vous appuyez ensuite sur une touche quelconque, l'appareil rétablit la pleine luminosité.

- Lorsque l'écran de veille et la variation de luminosité sont actifs, vous devez appuyer à deux reprises sur une touche quelconque pour que l'écran redevienne actif et retrouve sa pleine luminosité.

#### Temps d'attente Variation

Ce paramètre sert à régler le temps d'attente de la variation.

## Variation Luminosité

Réglage de la luminosité lorsque la luminosité de l'écran est variée. 100 % correspond à la pleine luminosité, 10 % à la luminosité la plus faible.

### 9.1.4 Configuration Syslog

L'appareil prend en charge la transmission de messages de journal via le protocole Syslog conformément aux normes RFC 5424 et RFC 3164.

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages** > **Paramètres** > **Système** > **Syslog**.

#### Activation Syslog

Ce paramètre sert à activer la transmission des messages Syslog par l'appareil.

#### Norme Syslog

Ce paramètre est utilisé pour le réglage du procédé de transmission et le format des messages Syslog. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Norme	Transport	Format de message
RFC 5425 (recommandé)	TLS	RFC 5424
RFC 5426	UDP	
RFC 6587	TCP	RFC 3164
RFC 3164	UDP	

Tableau 13: Norme Syslog



Si vous utilisez la norme RFC 5425 (TLS), vous devez importer le certificat racine et le certificat client avec la clé correspondante du serveur Syslog. Veuillez vous reporter à la section Importation des données à cet effet.

#### Serveur Syslog

Ce paramètre sert à régler l'adresse IP du serveur Syslog.

#### Port serveur Syslog

Ce paramètre sert à régler le port du serveur Syslog.

#### Temporisation Reconnect

Ce paramètre vous permet de régler le délai d'établissement d'une nouvelle connexion par l'appareil si la connexion a été interrompue ou si un message Syslog n'a pas pu être transmis (uniquement pour TCP ou TLS).

#### Désignation d'appareil

Ce paramètre sert à régler la désignation de l'appareil par laquelle l'appareil est identifié dans le serveur Syslog.

#### Degré de gravité

Vous pouvez régler les messages Syslog pour une transmission par l'appareil. Pour cela, vous pouvez activer ou désactiver les messages de chaque degré de gravité.

Degré de gravité	Description
Emergency	Système inutilisable.
Alert	Action immédiate nécessaire.
Critical	État critique

Degré de gravité	Description
Error	État d'erreur
Warning	État d'avertissement
Notice	État d'avis
Info	État d'information
Debug	État de débogage

Tableau 14: Degrés de gravité

### 9.1.5 Relier les signaux et les événements

L'appareil vous offre la possibilité de connecter douze entrées numériques (GPI) aux fonctions de l'appareil, sorties numériques (GPO).

Pour cela, les entrées numériques disponibles sont reliées chacune en fixe à un message d'événement *Commande SCADA générique*.

Entrée/Commande	Message d'événement
Entrée numérique 1	Entrée numérique générique 1
Entrée numérique 2	Entrée numérique générique 2
...	...

Tableau 15: Relier les entrées numériques aux messages d'événement

Vous pouvez relier les messages d'événement aux fonctions de l'appareil et aux sorties numériques. De plus, vous pouvez relier tous les autres messages d'événement (par ex. *Basse tension U<*) aux sorties numériques. Des paramètres sont disponibles à cet effet pour l'entrée du numéro d'événement correspondant.

#### 9.1.5.1 Relier les fonctions

Vous pouvez relier les événements *Entrée numérique générique* aux fonctions de l'appareil. Cela permet la commande à distance de l'appareil via les entrées numériques.

Pour établir la liaison, vous devez entrer le numéro d'événement correspondant au paramètre souhaité.

• Notez que vous pouvez entrer uniquement les numéros des événements *Entrée numérique générique*. Si vous entrez le numéro d'événement 500, la liaison est désactivée.

- ✓ Le numéro d'événement souhaité est connu [► Section 9.1.8, Page 65].
- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages** > **Paramètres** > **Système** > **Relier les fonctions**.

#### Méthode de marche en parallèle Maître

Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la méthode de marche en parallèle Maître.

#### Méthode de marche en parallèle Esclave

Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la méthode de marche en parallèle Maître.

### Méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise automatique

Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise automatique.

### Régulation indépendante

Si l'événement affecté est actif, l'appareil active le mode individuel.

### Blocage

Si l'événement affecté est actif, la régulation automatique est bloquée.

### Retour automatique rapide

Si l'événement affecté est actif, l'appareil active le retour automatique rapide. Lors du retour automatique rapide, l'appareil ignore la temporisation réglée de la régulation automatique de la tension.

### Départ sur prise cible

Si l'événement affecté est actif, l'appareil commute vers la prise cible définie.

### Activer la valeur de consigne 1

Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la valeur de consigne 1.

### Activer la valeur de consigne 2

Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la valeur de consigne 2.

### Activer la valeur de consigne 3

Si l'événement affecté est actif, l'appareil active la valeur de consigne 3.

## 9.1.5.2 Relier les sorties numériques

Vous pouvez relier chaque événement à une sortie numérique. L'appareil offre 12 sorties numériques (GPO) à cet effet. Lorsque vous reliez une sortie numérique à un événement, l'appareil déclenche un signal à ladite sortie lorsque l'événement se produit. Le signal persiste jusqu'à la disparition de l'événement. Un paramètre est disponible pour chaque sortie numérique disponible.

• Pour transmettre les signaux d'entrée, vous devez relier les sorties numériques aux événements *Entrée numérique générique*.

✓ Le numéro d'événement souhaité est connu.

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages** > **Paramètres** > **Système** > **Relier les sorties**.
2. Sélectionnez le paramètre souhaité.
3. Entrez le numéro d'événement souhaité.
4. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

### Sortie numérique générique X

Ce paramètre sert à relier la sortie numérique à un message d'événement. Pour ce faire, entrez le numéro d'événement souhaité.

• Si vous entrez le numéro d'événement 500, la liaison est désactivée.

## 9.1.6 Configuration des entrées analogiques

- La commande décrite ci-dessous est possible seulement si vous appelez la visualisation via un ordinateur. Vous ne pouvez modifier la configuration des entrées et sorties analogiques que si vous avez le rôle d'administrateur ou de paramétreur.

Vous pouvez configurer les entrées analogiques de l'appareil de manière flexible et affecter les fonctions de l'appareil.

L'appareil prend en charge les capteurs analogiques avec courbe caractéristique linéaire et émet des signaux analogiques avec courbe caractéristique linéaire.

**Facteur de correction et décalage** Régler une correction permet de compenser les erreurs systématiques des signaux analogiques. La correction est déterminée par la multiplication par un facteur et la somme du décalage. La valeur minimale et la valeur maximale de la valeur fonctionnelle font office de valeur limite pour la correction. Il n'existe aucune limite pour le décalage de correction.




Figure 41: Signal analogique avec courbe caractéristique linéaire, facteur de correction  $<1$  et décalage de correction

AVIS

### Endommagement de l'appareil et des capteurs !

Les entrées analogiques mal raccordées et mal configurées peuvent entraîner des dégâts sur l'appareil et sur le capteur.

- > Suivez les indications concernant le raccordement des capteurs analogiques.
- > Configurez les entrées et analogiques conformément aux capteurs raccordés.

Les informations suivantes s'affichent sous forme de tableau pour la configuration des entrées analogiques. Vous ne pouvez pas modifier les éléments affichés en grisé.

Propriété	Options
Fonction	Fonction de l'entrée analogique (l : ...). Vous pouvez personnaliser la désignation.
Type de signal	Sélectionnez le type de signal du capteur analogique ou désactivez une entrée analogique. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4...20 mA</li> <li>- 0...20 mA</li> <li>- 0...10 V</li> </ul>
Carte/Canal	Sélectionnez l'emplacement et le canal du capteur analogique. Observez, à cet effet, le schéma de connexion livré avec le produit.
Unité <sup>1)</sup>	Régalez l'unité du signal.
Décimales <sup>1)</sup>	Régalez jusqu'à trois décimales.
Valeur minimale/Valeur maximale	Régalez les valeurs minimales et maximales du capteur, par ex. pour le signal 4...20 mA la valeur mesurée correspondante pour 4 mA et la valeur correspondante pour 20 mA.
Facteur de correction <sup>2)</sup>	Régalez le facteur de correction (m) pour la correction de valeur fonctionnelle (x). La valeur fonctionnelle corrigée (y) correspond à : $y = (m * x) + t$
Décalage de correction <sup>2)</sup>	Régalez le décalage (t) pour la correction de valeur fonctionnelle (x). La valeur fonctionnelle corrigée (y) correspond à : $y = (m * x) + t$

Tableau 16: Configuration des entrées analogiques

<sup>1)</sup> Uniquement disponible pour AIO.

<sup>2)</sup> Uniquement disponible pour les entrées.

**I** Vous ne pouvez modifier la configuration des entrées analogiques que si vous avez le rôle de paramétreur ou d'administrateur.

Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur comme suit :


- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

### Créer une sauvegarde

Afin de pouvoir restaurer le système suite à une éventuelle erreur de configuration, vous devez créer une sauvegarde.

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Exportation**.
2. Sélectionnez l'option **Réglages** pour exporter une copie de sauvegarde des réglages actuels.
3. Sélectionnez le bouton **Exportation** pour lancer l'exportation.

### Configuration GPAIO

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Configuration AIO**.
2. Configurez les propriétés comme p. ex. **Fonction**, **Type sig.** et **Carte/canal**.
3. Sélectionnez le bouton  pour configurer les valeurs de la manière souhaitée.
4. Sélectionnez le bouton **Appliquer**.
5. Confirmez la question de sécurité par **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

## 9.1.7 Configuration des entrées et sorties numériques

- La commande décrite ci-dessous est possible seulement si vous appelez la visualisation via un ordinateur. Vous ne pouvez modifier la configuration des entrées et sorties analogiques que si vous avez le rôle d'administrateur ou de paramétreur.

À l'état de livraison, les entrées et sorties numériques configurables de l'appareil sont configurées comme suit :

- Entrée : High-actif
- Sortie : contact à fermeture (NO)

Vous pouvez modifier la configuration si nécessaire.

- Veillez à ce que la configuration des entrées et sorties numériques corresponde aux fonctions utilisées. Dans le cas contraire, il y a un risque de dérangements de l'appareil, ainsi que des périphériques raccordés.

Pour configurer les entrées et sorties numériques, les informations suivantes s'affichent sous forme de tableau. Vous ne pouvez pas modifier les éléments affichés en grisé.

Propriété	Options
Fonction	Fonction de l'entrée numérique (I : ...) ou de la sortie numérique (O : ...). Vous pouvez personnaliser la désignation.
Type de signal	Sélectionnez le type de signal : entrée numérique
Configuration	DI : High-actif ou Low-actif DO : contact à fermeture (NO), contact à ouverture (NF) ; remarque : lorsque l'appareil est éteint ou en cas de panne, les sorties numériques sont toujours ouvertes (pas de relais bistable).
Module/Canal	Canal des interfaces DI/DO auquel la fonction est reliée. Les fonctions qui ne sont pas reliées à un canal sont indiquées par « - ». Observez, à cet effet, le schéma de connexion livré avec le produit.

Tableau 17: Configuration des entrées et sorties numériques

Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur comme suit :

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

**Créer une sauvegarde** Afin de pouvoir restaurer le système suite à une éventuelle erreur de configuration, vous devez créer une sauvegarde.

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Exportation**.
2. Sélectionnez l'option **Réglages** pour exporter une copie de sauvegarde des réglages actuels.
3. Sélectionnez le bouton **Exportation** pour lancer l'exportation.

**Configurer DI/DO**

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Configuration DIO**.
2. Si nécessaire, sélectionnez le bouton ▲ ou ▼ pour trier les propriétés par ordre alphabétique dans les colonnes.
3. Configurez les propriétés comme vous le souhaitez.
4. Sélectionnez le bouton **Appliquer**.
5. Confirmez la question de sécurité par **Oui** pour enregistrer les modifications.



## 9.1.8 Gestion d'événements

L'appareil est doté d'une fonction de gestion d'événements servant à détecter différents états de service de l'appareil et d'adapter le comportement de l'appareil. Vous trouverez un aperçu des événements possibles dans le chapitre Messages d'événement.

### 9.1.8.1 Afficher et acquitter les événements


#### Afficher et acquitter des événements

- > Sélectionnez l'option de menu **Événements**.
- » Une liste des événements actuellement présents s'affiche.

#### Acquittement des événements

Vous devez acquitter les événements acquittables dans l'aperçu des événements afin qu'ils ne s'affichent plus. Tous les autres événements sont automatiquement supprimés une fois la cause éliminée (p. ex. dépassement de valeur limite levé).

Pour acquitter les événements, procédez comme suit :

- > Pour acquitter des événements, sélectionnez les événements souhaités dans la colonne  et sélectionnez ensuite le bouton **Acquitter**.
- » Les événements sont acquittés.

### 9.1.8.2 Afficher la mémoire d'événements

Les événements passés sont stockés dans la mémoire d'événements. Les informations suivantes s'affichent :





Colonne	Description
#	Numérotation séquentielle des événements
N°	Numéro d'événement pour une identification univoque
	Catégorie d'événement : <ul style="list-style-type: none"><li>- Erreur (rouge)</li><li>- Avertissement (jaune)</li><li>- Information (gris)</li></ul>
Événement	Texte événement
Heure	Date et heure de l'événement (JJ.MM.AAAA, HH:MM:SS/ms)
	L'événement apparaît/disparaît : <ul style="list-style-type: none"><li> L'événement apparaît</li><li> L'événement disparaît</li></ul>

Tableau 18: Mémoire d'événements

1. Sélectionnez l'option de menu **Événements**.
2. Sélectionnez le bouton **Journal**.




Figure 42: Mémoire d'événements

### Filtrage d'événements

1. Sélectionnez le bouton **Filtre**.
2. Entrez le laps de temps souhaité.
3. Cochez la case et entrez le numéro d'événement souhaité.
  - » Le texte de l'événement s'affiche.
4. Sélectionnez les catégories d'événement souhaitées et l'état d'événement souhaité.
5. Sélectionnez le bouton **Recherche** pour afficher les événements souhaités.

### Exportation d'événements

Vous pouvez exporter sous forme de fichier csv les entrées de la mémoire d'événements qui s'affichent actuellement. Si vous avez créé un filtre auparavant, seules les entrées filtrées sont exportées.

Pour exporter les événements, procédez comme suit :

- ✓ Raccordez au préalable via Connecter ordinateur.
- 1. Sélectionnez le bouton **Exporter**.
- 2. Sélectionnez l'option souhaitée pour la transmission des données.
  - » L'exportation des données est en cours.

## 9.1.9 Gestion d'utilisateurs

La gestion d'utilisateurs repose sur un système de rôles. Vous devez assigner un rôle à chaque utilisateur. Vous pouvez définir les droits d'accès aux paramètres et événements pour chaque rôle.

### 9.1.9.1 Activation / Désactivation de l'accès utilisateur à la maintenance

L'appareil est équipé d'un accès utilisateur pour le service technique de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Cet accès sert au diagnostic d'erreurs et au dépannage dans les cas de dérangements constatés de l'appareil.

Ce paramètre sert à activer ou à désactiver l'accès utilisateur à la maintenance. Activez l'accès utilisateur à la maintenance uniquement de façon temporaire en vue du dépannage, afin de garantir la sécurité informatique.



Si vous désactivez l'accès utilisateur à la maintenance et perdez votre mot de passe pour le rôle Administrateur, il ne vous sera pas possible de réinitialiser le mot de passe administrateur. En cas de perte du mot de passe administrateur, vous devez réinitialiser l'appareil au réglage usine, ce qui aura pour conséquence la perte de toutes les informations (paramètres, valeurs mesurées etc.) enregistrées sur l'appareil.

Pour régler le paramètre, vous devez appartenir au rôle Administrateur. Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur comme suit :

- Nom d'utilisateur : admin
  - Mot de passe : admin
1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Système > Généralités**.
  2. Réglez les paramètres.
  3. Redémarrez l'appareil afin d'appliquer la modification.

**9.1.9.2 Rôles utilisateur**

Les droits d'accès aux fonctions et réglages de l'appareil sont commandés via un système de rôles hiérarchique. Le système comporte cinq rôles différents possédant des droits d'accès distincts. Une partie de ces droits d'accès est attribuée de manière fixe, les droits d'accès à des paramètres et événements donnés peuvent toutefois être configurés. Consultez à ce propos la section Régler les droits d'accès aux paramètres et événements.



Si vous n'êtes pas connecté sur l'appareil, vous vous trouvez dans le rôle utilisateur « Data-Display ».

Les rôles suivants sont prévus par défaut à la livraison :

Rôle	Description
Affichage des données	L'utilisateur qui a le droit de voir uniquement les données d'exploitation. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afficher tous les paramètres</li> <li>- Afficher tous les événements</li> </ul>
Diagnostic	L'utilisateur qui a le droit de voir les données d'exploitation et de connexion. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afficher tous les paramètres</li> <li>- Afficher tous les événements</li> <li>- Exporter les données de journal</li> </ul>
Opérateur	L'utilisateur qui a le droit de voir les données d'exploitation et d'acquitter les événements. L'utilisateur peut effectuer des changements de prise manuels à l'aide des éléments de commande de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afficher tous les paramètres</li> <li>- Afficher et acquitter tous les événements</li> </ul>

Rôle	Description
Paramétreur	L'utilisateur qui a le droit de voir et de modifier les données d'exploitation. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afficher et modifier tous les paramètres</li> <li>- Importer et exporter les paramètres</li> <li>- Afficher, modifier et acquitter tous les événements</li> </ul>
Administrateur	L'utilisateur qui a le droit de voir et de modifier toutes les données. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lire tous les paramètres</li> <li>- Afficher, modifier et acquitter tous les événements</li> </ul>

Tableau 19: Rôles par défaut à la livraison

L'accès aux zones suivantes de l'appareil est indissociablement lié aux rôles :

Fonction	Affichage des données	Diagnostic	Opérateur	Paramétreur	Administrateur
Administration	-	-	-	-	+
Redémarrage de l'appareil	-	-	+	+	+
Importation	-	-	-	+	+
Exportation	-	+	-	+	+
Régler la date et l'heure	-	-	+	+	+
Calibrage de la rangée de contacts potentiométrique	-	-	-	+	+
Actionnement des touches AUGMENTER, DIMINUER, À DISTANCE, AVR AUTO, AVR MANUEL	-	-	+	+	+
Configuration des entrées analogiques	-	-	-	+	+
Configuration des entrées et sorties numériques	-	-	-	+	+

Tableau 20: Droits d'accès indissociablement liés aux rôles

### 9.1.9.3 Changer le mot de passe

Chaque utilisateur peut changer son mot de passe, si le compte utilisateur n'est pas créé comme compte de groupe. Vous ne pouvez changer le mot de passe d'un compte de groupe que si vous êtes connecté en tant qu'administrateur.

Notez que le mot de passe doit satisfaire aux exigences ci-après :

- Huit caractères minimum
- Au moins 3 des 4 types de caractère suivants
  - Lettres majuscules
  - Lettres minuscules
  - Chiffres
  - Caractères spéciaux

1. Sélectionnez le **Nom d'utilisateur** dans la barre d'état.
2. Entrez le nouveau **Mot de passe** à 2 reprises.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le mot de passe modifié.

#### 9.1.9.4 Créer, éditer et supprimer un utilisateur

Options réglables :

- Nom d'utilisateur et mot de passe
- Rôle : vous pouvez assigner un rôle à chaque utilisateur. Les droits d'accès aux paramètres ou aux événements sont liés aux rôles.
- Compte de groupe : cette option vous permet de déclarer un compte utilisateur comme compte de groupe (par ex. pour l'accès de plusieurs personnes). Les utilisateurs avec compte de groupe ne peuvent pas changer leur propre mot de passe. Seul l'administrateur peut changer le mot de passe.
- Actif : vous pouvez activer ou désactiver l'utilisateur. Les utilisateurs désactivés ne peuvent pas se connecter. Les données utilisateur restent enregistrées dans l'appareil.
- Connexion auto : vous pouvez activer la fonction de connexion automatique pour un utilisateur. Cet utilisateur est directement connecté au redémarrage du système ou lorsqu'un autre utilisateur se déconnecte.



Vous ne pouvez créer, éditer ou supprimer des utilisateurs que si vous appartenez au rôle Administrateur.

Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur comme suit :

- Nom d'utilisateur : admin
- Mot de passe : admin

#### Créer un utilisateur

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Administration > Utilisateur**.
2. Sélectionnez le bouton **Créer un utilisateur**.
3. Entrez le **Nom d'utilisateur** et le **mot de passe** à 2 reprises.
4. Sélectionnez le **rôle** souhaité.
5. Si nécessaire, activez les options **Compte de groupe**, **Actif** ou **Connexion auto**.
6. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer l'utilisateur.

#### Éditer un utilisateur

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Administration > Utilisateur**.
2. Sélectionnez l'utilisateur souhaité dans la liste.
3. Effectuez les changements souhaités.
4. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer l'utilisateur.

#### Supprimer un utilisateur

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Administration > Utilisateur**.
2. Sélectionnez l'utilisateur souhaité dans la liste.
3. Sélectionnez le bouton **Suppr. utilisateur**.
4. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour supprimer l'utilisateur.

### 9.1.10 Matériel

Dans l'option de menu Matériel vous pouvez afficher les informations relatives au matériel de l'appareil. Concernant les modules, vous trouverez des informations sur le niveau de signal des différents canaux.

1. Sélectionnez l'option de menu **Information > Système > Matériel**.
2. Sélectionnez le sous-ensemble souhaité pour afficher le niveau de signal des canaux.

## 9.1.11 Logiciel

Dans le menu Logiciel, vous pouvez afficher les différentes versions des composants logiciels de l'appareil.

> Sélectionnez l'option de menu **Information > Système > Logiciel**.

## 9.1.12 Gestionnaire d'importation/d'exportation

L'appareil est équipé d'un gestionnaire d'importation/d'exportation grâce auquel vous pouvez effectuer la transmission des données par ordinateur via la visualisation web.

### 9.1.12.1 Exporter des données

Vous pouvez exporter les données suivantes depuis l'appareil :

Option	Description
Image système	Image complète du système (logiciel et configuration). Si vous utilisez l'option « avec historique », toutes les entrées de la mémoire d'événements sont également exportées.
Configuration du système	Configuration du système
Mémoire d'événements	Toutes les entrées de la mémoire d'événements.
Liste de paramètres	Liste de paramètres avec textes descriptifs et valeurs (min, max, actuel).
Liste d'événements	Liste exhaustive de tous les événements possibles.
Instructions de service	Instructions de service.
Réglages	Configuration des paramètres et des événements.
Journal de sécurité	Journal contenant tous les accès et modifications relevant de la sécurité.
Licences	Droits d'auteur et clauses de non-responsabilité des composants logiciels utilisés.

Tableau 21: Exporter des données

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Exportation**.
2. Sélectionnez l'option souhaitée pour l'exportation.

### 9.1.12.2 Importer des données

Vous pouvez importer les données suivantes :

Option	Description
Image système	Image complète du système (logiciel et configuration) avec ou sans historique.
Réglages	Tous les réglages de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"><li>- Définition des paramètres</li><li>- Réglages des événements</li><li>- Réglages administratifs (utilisateurs, droits d'accès)</li></ul> Vous pouvez également importer les réglages depuis un autre appareil.
Certificat SSL	Importation d'un certificat SSL avec clé correspondante : <ul style="list-style-type: none"><li>- Certificat serveur (.crt + .pem)</li><li>- Certificat client (.crt + .pem)</li><li>- Client CA (.crt)</li></ul> Pour l'importation, vous devez compresser le certificat (*.crt) et la clé (*.pem) dans une archive Zip. Vous pouvez importer les certificats avec l'authentification de clé suivante : <ul style="list-style-type: none"><li>- RSA avec 1024 bits</li><li>- ECDSA avec 256 bits (courbe « secp256r1 » ou « prime256v1 »).</li></ul>

Tableau 22: Importer des données

#### AVIS

#### Endommagement du système de données !

Une erreur de transfert des données peut endommager le système de données. Un système de données endommagé peut provoquer un arrêt du fonctionnement de l'appareil.

> Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation électrique pendant l'importation.

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Importation**.
2. Sélectionnez le bouton **Parcourir**, sélectionnez le fichier à importer et ensuite le bouton **Démarrer**.
  - » La vérification du fichier est en cours.
3. Sélectionnez le bouton **Lancer la mise à jour** pour lancer l'importation.
4. Sélectionnez le bouton **Ok** pour redémarrer l'appareil une fois l'importation terminée.

## 9.2 Réseau

### 9.2.1 Données du transformateur de mesure

Les rapports de transformation et l'ensemble de mesure des transformateurs de tension et d'intensité utilisés dans l'installation peuvent être réglés avec les paramètres suivants. L'appareil utilise ces informations pour calculer et afficher, à partir des valeurs de mesure saisies, les valeurs de mesure correspondantes côté primaire des transformateurs et, par la même, du transformateur.

#### 9.2.1.1 Réglage des données du transformateur de mesure

Les paramètres suivants servent à régler les données du transformateur de mesure. Notez également les exemples de couplages courants de transformateurs d'intensité et de transformateurs de tension.

- Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Réseau > Données du transformateur de mesure**.

##### Tension primaire du TT

Ce paramètre sert à définir la tension primaire du transformateur de tension en kV.

##### Tension secondaire du TT

Ce paramètre sert à régler la tension secondaire du transformateur de tension en V.

##### Transformateur d'intensité

Ce paramètre sert à définir si vous exploitez l'appareil avec ou sans transformateur d'intensité.



Si vous sélectionnez l'option **sans**, cela aura des répercussions sur toutes les fonctions et tous les réglages concernés. Un blocage ou des restrictions fonctionnelles sont possibles. Si vous avez préalablement réglé TDSC [▶ Section 9.3.1.1.2, Page 86], cette fonction est désactivée. L'appareil utilise la valeur de consigne [▶ Page 84] que vous avez sélectionnée.

##### Intensité primaire du TI

Ce paramètre sert à définir l'intensité primaire du transformateur d'intensité.

##### Courant secondaire transfo. mesure

Ce paramètre sert à régler le courant secondaire du transformateur d'intensité.

Vous avez le choix parmi les options suivantes :

- 1 A
- 5 A



## Couplage du transformateur de tension

Ce paramètre permet de régler le couplage de votre transformateur de tension. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option	Description
Tension de phase monophasée	Mesure dans le réseau monophasé entre le conducteur et le neutre.
Tension différentielle triphasée	Mesure dans le réseau triphasé entre deux conducteurs
Tension de phase triphasée	Mesure dans le réseau triphasé entre le conducteur et le neutre

Tableau 23: Couplage du transformateur de tension

## Couplage du transformateur d'intensité

Ce paramètre permet de régler le couplage de votre transformateur d'intensité. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option	Description
Courant de phase monophasé	Mesure du courant de phase dans le réseau monophasé.
Courant cumulé triphasé	Mesure du courant différentiel dans le réseau triphasé.
Courant de phase triphasé	Mesure du courant de phase dans le réseau triphasé.

Tableau 24: Couplage du transformateur d'intensité

## Correction de l'angle de phase

Ce paramètre permet de régler la correction de l'angle de phase de votre couplage du transformateur de mesure.

### 9.2.1.2 Exemples de couplages pour les transformateurs de tension et les transformateurs d'intensité

Différents exemples de couplages de transformateurs de tension et de transformateurs d'intensité, ainsi que les réglages correspondants, sont cités ci-dessous.

#### 9.2.1.2.1 Mesure monophasée

##### Couplage 1-A




Figure 43: Couplage 1-A

- Le transformateur de tension VT est raccordé au conducteur extérieur et au conducteur neutre.
- Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur.

- La tension  $U_{L1}$  et l'intensité  $I_{L1}$  sont en phase.
- La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensité  $I_{L1}$ .

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres	Option
Couplage du transformateur de tension	Tension de phase monophasée
Couplage du transformateur d'intensité	Courant de phase monophasé
Correction de l'angle de phase	0°

Tableau 25: Couplage 1-A

### Couplage 1-B




Figure 44: Couplage 1-B

- Le transformateur de tension VT est raccordé au conducteur extérieur L1 et au conducteur neutre.
- Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur L1.
- La tension U et l'intensité I sont en phase.
- La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensité  $I_{L1}$ .

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres	Option
Couplage du transformateur de tension	Tension de phase triphasée
Couplage du transformateur d'intensité	Courant de phase triphasé
Correction de l'angle de phase	0°

Tableau 26: Couplage 1-B

### Couplage 1-C




Figure 45: Couplage 1-C

- Le transformateur de tension VT est raccordé aux conducteurs extérieurs L1 et L2.
- Le transformateur d'intensité CT1 est bouclé dans le conducteur extérieur L1 et le CT2 dans le conducteur extérieur L2.
- Les transformateurs d'intensité CT1 et CT2 sont commutés en parallèle de manière croisée (courant de somme =  $I_{L1} + I_{L2}$ ).
- Le courant de somme  $I_{L1} + I_{L2}$  et la tension  $U_{L1}-U_{L2}$  sont en phase.
- La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensité :  $(I_{L1} + I_{L2}) / \sqrt{3}$ .

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres	Option
Couplage du transformateur de tension	Tension différentielle triphasée
Couplage du transformateur d'intensité	Courant cumulé triphasé
Correction de l'angle de phase	0°

Tableau 27: Couplage 1-C

### Couplage 1-D




Figure 46: Couplage 1-D

- Le transformateur de tension VT est raccordé aux conducteurs extérieurs L1 et L2.
- Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur L3.
- L'intensité  $I_{L3}$  précède la tension  $U_{L1}-U_{L2}$  de 90°. Cela correspond à un déphasage de -90°.
- La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensité  $I_{L3}$ .

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres	Option
Couplage du transformateur de tension	Tension différentielle triphasée
Couplage du transformateur d'intensité	Courant de phase triphasé
Correction de l'angle de phase	90°

Tableau 28: Couplage 1-D

## Couplage 1-E




Figure 47: Couplage 1-E

- Le transformateur de tension VT est raccordé aux conducteurs extérieurs L1 et L2.
- Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur L2.
- L'intensité  $I_{L2}$  précède la tension  $U_{L2}-U_{L1}$  de  $30^\circ$ . Cela correspond à un déphasage de  $-30^\circ$ .
- La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensité  $I_{L2}$ .

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres	Option
Couplage du transformateur de tension	Tension différentielle triphasée
Couplage du transformateur d'intensité	Courant de phase triphasé
Correction de l'angle de phase	$30^\circ$

Tableau 29: Couplage 1-E

## Couplage 1-F




Figure 48: Couplage 1-F

- Le transformateur de tension VT est raccordé aux conducteurs extérieurs L1 et L2.
- Le transformateur d'intensité CT est bouclé dans le conducteur extérieur L1.
- L'intensité  $I_{L1}$  suit la tension  $U_{L1}-U_{L2}$  de  $30^\circ$ . Cela correspond à un déphasage de  $+30^\circ$  et une valeur de correction de  $-30^\circ$ .
- La chute de tension sur un conducteur extérieur est déterminée par l'intensité  $I_{L1}$ .

Si vous utilisez ce couplage, réglez l'appareil comme suit :

Paramètres	Option
Couplage du transformateur de tension	Tension différentielle triphasée
Couplage du transformateur d'intensité	Courant de phase triphasé
Correction de l'angle de phase	-30°

Tableau 30: Couplage 1-F

## 9.2.2 Surveillance de la tension

Pour la surveillance de la tension de sortie actuelle du transformateur, vous pouvez régler 4 valeurs limites :

- Basse tension  $U_{<<}$ : Limite inférieure 2
- Basse tension  $U_{<}$ : Limite inférieure 1
- Surtension  $U_{>}$ : Limite supérieure 1
- Surtension  $U_{>>}$ : Limite supérieure 2

Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure ( $>$  ou  $>>$ ) ou inférieure à la limite inférieure ( $<$  ou  $<<$ ), l'appareil envoie un message d'événement.




Figure 49: Surveillance de la tension avec exemple de dépassement de la valeur limite Surtension  $U_{>}$

$U_{>>}$	Surtension $U_{>>}$	$U_{>}$	Surtension $U_{>}$
$U_{<}$	Basse tension $U_{<}$	$U_{<<}$	Basse tension $U_{<<}$
$t_v$	Temporisation	dé-charge partielle	Durée de l'événement
H	Hystérésis		

- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Réseau > Surveillance de la tension**.

### Mode

Ce paramètre sert à régler la valeur limite que vous souhaitez utiliser :

- Absolue : l'appareil utilise la valeur limite absolue en V.
- Relative : l'appareil utilise la valeur limite relative en %, en référence à la valeur de consigne de tension.

## Comportement

Ce paramètre vous permet de régler le comportement de l'appareil si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure à la limite inférieure (< ou <<). Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage	Comportement
Désactivé	Aucune réaction.
Retour automatique rapide	Si U</U<< : l'appareil exécute des changements de prise dans le sens d'une tension supérieure (U+) jusqu'à ce que la tension mesurée dépasse à nouveau la valeur limite. Si U>/U>> : l'appareil exécute des changements de prise dans le sens d'une tension inférieure (U-) jusqu'à ce que la tension mesurée soit à nouveau inférieure à la valeur limite. Lors du retour automatique rapide, l'appareil ignore la temporisation réglée de la régulation automatique de la tension.
Blocage auto	La régulation automatique est bloquée. Des changements de prises restent possibles en mode manuel.
Blocage auto manuel	La régulation automatique est bloquée. Un changement de prise est <b>impossible</b> en mode Manuel.
Blocage auto prise +	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Augmenter (prise +). Vous pouvez effectuer un changement de prise en mode manuel vers la position de prise Augmenter (prise +).
Blocage auto prise -	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Diminuer (prise -). Vous pouvez effectuer un changement de prise en mode manuel vers la position de prise Diminuer (prise -).
Blocage auto manuel prise +	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Augmenter (prise +). Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en mode manuel vers la position de prise Augmenter (prise +).
Blocage auto manuel prise -	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Diminuer (prise -). Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en mode manuel vers la position de prise Diminuer (prise -).

Tableau 31: Comportement lorsqu'un message d'événement est émis

## Hystérésis

Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.

## Temporisation

Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événement.

### 9.2.3 Surveillance de l'intensité

Pour la monitorisation du courant de charge actuel du transformateur, vous pouvez régler 4 valeurs limites :

- I<< : Limite inférieure 2
- I< : Limite inférieure 1
- I> : Limite supérieure 1
- I>> : Limite supérieure 2

Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure à la limite inférieure (< ou <<), l'appareil envoie un message d'événement.




Figure 50: Surveillance du courant avec exemple de dépassement de la valeur limite I>

I>>	Limite supérieure 2	I>	Limite supérieure 1
I<	Limite inférieure 1	I<<	Limite inférieure 2
t <sub>v</sub>	Temporisation	dé-charge partielle	Durée de l'événement
H	Hystérésis		

- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Réseau > Surveillance de l'intensité**.

#### Mode

Ce paramètre sert à régler la valeur limite que vous souhaitez utiliser :

- Absolue : l'appareil utilise la valeur limite absolue en A/kA.
- Relative : l'appareil utilise la valeur limite relative en %, en référence au courant nominal du transformateur d'intensité.

#### Hystérésis

Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.

#### Temporisation

Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événement.

## Réaction

Ce paramètre vous permet de régler le comportement de l'appareil si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure à la limite inférieure (< ou <<). Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage	Comportement
Désactivée	Aucune réaction.
Blocage Auto	La régulation automatique est bloquée. Des changements de prises restent possibles en mode manuel.
Blocage Auto-Manuel	La régulation automatique est bloquée. Un changement de prise est <b>impossible</b> en mode Manuel.

Tableau 32: Comportement lorsqu'un message d'événement est émis

## 9.2.4 Surveillance de la puissance

Pour la surveillance de la puissance actuelle du transformateur, vous pouvez régler les valeurs limites suivantes :

Valeur mesurée	Limite inférieure 2	Limite inférieure 1	Limite supérieure 1	Limite supérieure 2
Puissance apparente	S<<	S<	S>	S>>
Puissance active	P<<	P<	P>	P>>
Puissance réactive	Q<<	Q<	Q>	Q>>
Facteur de puissance (somme)	$ \cos \varphi  <<$	$ \cos \varphi  <$	-	-

Tableau 33: Valeurs limites de surveillance de la puissance

- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Réseau > Surveillance de la puissance**.

### Absolute

Ce paramètre sert à entrer une valeur limite.

### Hystérésis

Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.

### Temporisation

Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événement.



## Réaction

Ce paramètre vous permet de régler le comportement de l'appareil si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure (> ou >>) ou inférieure à la limite inférieure (< ou <<). Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage	Comportement
Désactivée	Aucune réaction.
Blocage Auto	La régulation automatique est bloquée. Des changements de prises restent possibles en mode manuel.
Blocage auto prise -	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Diminuer (prise -). Des changements de prises restent possibles en mode manuel.
Blocage auto prise +	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Augmenter (prise +). Des changements de prises restent possibles en mode manuel.
Blocage Auto-Manuel	La régulation automatique est bloquée. Un changement de prise est <b>impossible</b> en mode Manuel.
Blocage auto manuel prise -	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Diminuer (prise -). Vous ne pouvez <b>pas</b> effectuer de changement de prise en mode manuel vers la position de prise Diminuer (prise -).
Blocage auto manuel prise +	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Augmenter (prise +). Vous ne pouvez <b>pas</b> effectuer de changement de prise en mode manuel vers la position de prise Augmenter (prise +).

Tableau 34: Comportement lorsqu'un message d'événement est émis

## 9.2.5 Surveill. retour flux puiss.

Il y a retour du flux de puissance lorsque le courant actif est négatif. Vous pouvez régler les paramètres suivants pour cela :

- Hystérésis
- Temporisation
- Comportement

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Réseau > Surveill. retour flux puiss.**

### Hystérésis

Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.

### Temporisation

Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événement.

## Comportement retour flux puissance

Ce paramètre permet de régler le comportement en cas de retour du flux de puissance. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage	Comportement
Arrêt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le retour du flux de puissance négatif est ignoré.</li><li>- La régulation automatique reste active.</li></ul>
Événement seulement	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'événement <i>Retour du flux de puissance</i> est émis.</li><li>- Si la compensation Z est activée, cette fonction est désactivée.</li><li>- La régulation automatique reste active.</li></ul>
Blocage auto	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'événement <i>Retour du flux de puissance</i> est émis.</li><li>- Si la compensation Z est activée, cette fonction est désactivée.</li><li>- La régulation automatique est bloquée.</li></ul>
Blocage auto-manuel	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'événement <i>Retour du flux de puissance</i> est émis.</li><li>- Si la compensation Z est activée, cette fonction est désactivée.</li><li>- La régulation automatique est bloquée.</li><li>- Un changement de prise est impossible en mode manuel.</li></ul>
Prise cible	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'événement <i>Retour du flux de puissance</i> est émis.</li><li>- Si la compensation Z est activée, cette fonction est désactivée.</li><li>- L'appareil engage un changement de prise vers la position de prise que vous avez définie dans le paramètre « Prise cible ».</li><li>- L'appareil bloque des changements de prise supplémentaires.</li><li>- Si aucune position n'est enregistrée, le départ sur prise cible est ignoré. La régulation automatique est bloquée.</li></ul>

Tableau 35: Comportement en cas de retour du flux de puissance

### 9.2.6 Modernisation TAPCON® 2xx

La fonction Rétrofit TAPCON® 2xx sert à exploiter l'appareil en marche en parallèle avec des appareils existants. La marche en parallèle est prise en charge avec les appareils existants suivants :

- Appareils précédents : TAPCON® 230 pro/expert
- TAPCON® 240
- TAPCON® 250
- TAPCON® 260
- TRAFOGUARD® avec paquet optionnel « Régulation de la tension »

Si vous voulez exploiter plusieurs appareils en marche en parallèle avec des appareils existants, vous devez activer la fonction Modernisation TAPCON® 2xx pour chaque appareil.




Figure 51: Marche en parallèle de 2 appareils avec un TAPCON® 2xx

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages** > **Paramètres** > **Réseau** > **Modernisation TAPCON® 2xx**.

### Modernisation TAPCON® 2xx

Ce paramètre sert à activer ou désactiver la fonction TAPCON® 2xx.



Si vous activez ce paramètre, vous devez inverser le signe du paramètre « Correction de l'angle de phase » dans les données du transformateur de mesure (de - à + ou de + à -).

## 9.3 Régulateur du changeur de prise en charge

### 9.3.1 Régulation de la tension

Cette section décrit tous les paramètres nécessaires à la fonction de régulation.

- Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulateur de tension**.

#### 9.3.1.1 Réglage de la valeur de consigne

Vous pouvez régler trois valeurs de consigne différentes. L'appareil utilise toujours une des valeurs de consigne réglées pour la régulation. Vous pouvez définir la valeur de consigne utilisée pour la régulation à l'aide du paramètre « Passage au réglage à distance de la valeur de consigne ». Vous pouvez définir jusqu'à trois valeurs de consigne.

#### Réglage de la valeur de consigne 1...3

Ce paramètre sert à régler la valeur de consigne.

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Changeur de prises en charge > Régulation de la tension > Valeur de consigne**.
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

#### Passer au réglage à distance de la valeur de consigne

Ce paramètre sert à sélectionner le type de réglage à distance de la valeur de consigne avec lequel l'appareil doit réguler. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

- Réglage à distance de la valeur de consigne via trois valeurs de consigne numériques
  - Assurez-vous ici que les entrées numériques correspondantes sont raccordées.
- Réglage à distance de la valeur de consigne via les valeurs de consigne numériques
  - Assurez-vous ici que l'entrée numérique correspondante est raccordée.
- Réglage à distance de la valeur de consigne via TSDC

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Changeur de prises en charge > Régulation de la tension > Passage réglage à distance valeur consigne**.
2. Sélectionnez l'option souhaitée dans la liste.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

#### Sélection de la valeur de consigne

Ce paramètre permet de sélectionner la valeur de consigne utilisée pour la régulation. Vous pouvez choisir entre la valeur de consigne 1 ; valeur de consigne 2 ; et la valeur de consigne 3.

- ✓ Le type de réglage à distance de la valeur de consigne [► Page 84] est sélectionné.
1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Changeur de prises en charge > Régulation de la tension > Sélectionner valeur de consigne**.
  2. Sélectionnez la valeur de consigne souhaitée dans la liste.
  3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

### 9.3.1.1.1 Valeur de consigne analogique

Pour ce qui est de la valeur de consigne analogique, vous pouvez adapter au besoin la valeur de consigne pour la régulation automatique de la tension au moyen d'un signal analogique (p. ex. B. 4 à 20 mA).




Figure 52: Valeur de consigne analogique

Pour la configuration de la valeur de consigne analogique, vous pouvez régler les paramètres décrits ci-dessous.

• Pour définir la valeur de consigne à l'aide du signal analogique, vous devez créer un signal à l'entrée *Validation valeur de consigne*. Dans le cas contraire, l'appareil utilise la valeur de consigne réglée 1.

• Vous devez régler les paramètres respectivement pour l'enroulement 1 (W1) et l'enroulement 2 (W2).

#### Réglage de la valeur de consigne 1

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulateur de tension > Régulation > Valeur de consigne 1**.
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

#### Réglage de la valeur de consigne max.

Ce paramètre permet de régler la valeur de consigne qui correspond au niveau maximal du signal analogique (p. ex. 20 mA pour un signal de 4 à 20 mA).

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulation > Valeur de consigne max.**
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

#### Réglage de la valeur de consigne min.

Ce paramètre permet de régler la valeur de consigne qui correspond au niveau minimal du signal analogique (p. ex. 4 mA pour un signal de 4 à 20 mA).

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulation > Valeur de consigne min.**
2. Entrez la valeur de consigne.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

### 9.3.1.1.2 Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance active

La fonction TAPCON® Dynamic Setpoint Control (TDSC) sert à adapter la valeur de consigne de tension dépendante de la puissance active mesurée. Cela permet de compenser une chute de tension en cas de charge accrue ou une augmentation de tension due à une alimentation décentralisée.

Le calcul de la valeur de consigne est effectué sur la base de deux équations de droite (voir l'exemple de la figure ci-dessous), selon la puissance active positive ou négative mesurée.

Paramètres	Fonction	Réglages (voir la figure ci-dessous)
$U_{max}$ : valeur de consigne maximale	La valeur de consigne maximale réglée est activée lorsque $P_{max}$ est dépassée.	103,0 V
$U_{min}$ : valeur de consigne minimale	La valeur de consigne minimale réglée est activée lorsque la limite inférieure de $P_{min}$ n'est pas atteinte.	99,0 V
$U_0$ : valeur de consigne si puissance active = 0	La valeur de consigne réglée est activée lorsque la puissance active mesurée est égale à 0 MW.	100,00 V
$P_{max}$ : puissance active dans le cas d'une valeur de consigne max.	Valeur de puissance active maximale réglée à partir de laquelle la valeur de consigne dépendante de la puissance doit atteindre la valeur maximale $U_{max}$ .	20,0 MW
$P_{min}$ : puissance active dans le cas d'une valeur de consigne min.	Valeur de puissance active minimale réglée à partir de laquelle la valeur de consigne dépendante de la puissance doit atteindre la valeur minimale $U_{min}$ .	-20,0 MW

Tableau 36: Paramètres à régler pour une adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance active




Figure 53: Adaptation de la valeur de consigne de tension en fonction de la puissance active

$U_{ref}$	Valeur de consigne	$U_{min}$	Valeur de consigne minimale
$P_{meas}$	Puissance active mesurée	$U_{max}$	Valeur de consigne maximale
$P_{min}$	Puissance active en cas de valeur de consigne minimale	$U_0$	Valeur de consigne réglée dans le cas lorsque la puissance active mesurée = 0
$P_{max}$	Puissance active en cas de valeur de consigne maximale		

### Comportement en cas de dépassement de la puissance active $P_{\max}$

Si la puissance active mesurée  $P_{\text{meas}}$  dépasse le paramètre réglé  $P_{\max}$ , la valeur  $U_{\max}$  est utilisée comme valeur de consigne.

$$U_{\text{ref}} = U_{\max}$$

### Comportement lorsque la limite inférieure de la puissance active $P_{\min}$ n'est pas atteinte

Si la puissance active mesurée  $P_{\text{meas[MW]}}$  n'atteint pas la limite basse du paramètre réglé  $P_{\min}$ , la valeur  $U_{\min}$  est utilisée comme valeur de consigne.

$$U_{\text{ref}} = U_{\min}$$

### Comportement lorsque la puissance active mesurée $P_{\text{meas}} = 0$ MW :

Si la puissance active mesurée  $P_{\text{meas}} = 0$ , le paramètre réglé  $U_0$  est appliqué.

$$U_{\text{ref}} = U_0$$

### Dépendance linéaire lorsque la puissance active est négative :

Si la puissance active mesurée  $P_{\min} \leq P_{\text{meas}} \leq 0$ , la valeur de consigne est calculée selon la formule suivante :

$$U_{\text{ref}} = \frac{U_0 - U_{\min}}{0 - P_{\min}} \times P_{\text{meas}} + U_0$$

### Dépendance linéaire lorsque la puissance active est positive :

Si la puissance active mesurée  $0 \leq P_{\text{meas}} \leq P_{\max}$ , la valeur de consigne est calculée selon la formule suivante :

$$U_{\text{ref}} = \frac{U_{\max} - U_0}{P_{\max}} \times P_{\text{meas}} + U_0$$

Pour activer l'adaptation de la valeur de consigne de tension dépendante de la puissance active, vous devez régler les paramètres suivants :

### Activer TDSC

La fonction TDSC n'est active que lorsque l'appareil peut calculer la puissance active (mesure du courant et mesure de la tension correctes) et lorsque les paramètres nécessaires sont réglés. Dans le cas contraire, la régulation de la tension a lieu selon la valeur de consigne réglée. Pour activer ou désactiver l'adaptation de la valeur de consigne de tension dépendante de la puissance, procédez comme suit :

- Paramètres
- Entrées numériques *TDSC activée* et *TDSC désactivée*



Si vous activez TDSC, la fonction Compensation de ligne (compensation R-X ou compensation Z) est désactivée.

Pour activer/désactiver TDSC à l'aide d'un paramètre, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulation > Activer TDSC**.
2. Sélectionnez l'option souhaitée.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

### TDSC Umax/Umin

Ces paramètres servent à régler la valeur de consigne maximale et minimale. La valeur de consigne maximale ou minimale est activée lorsque la puissance active mesurée atteint la puissance active minimale ou maximale réglée.

1. Sélectionnez le point de menu **Réglages > Paramètres > Régulation > TDSC Umax/Umin**.
2. Entrez la valeur de consigne maximale/minimale.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

### TDSC U0

Ce paramètre permet de régler la valeur de consigne à utiliser lorsque la puissance active mesurée est 0.

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulation > TDSC U0**.
2. Entrez la valeur de consigne si la puissance active = 0
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

### TDSC Pmax/Pmin

Ces paramètres servent à régler la valeur de puissance active maximale et minimale à laquelle la valeur de consigne maximale et minimale dépendante de la puissance active est censée être utilisée pour la régulation.

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulation > TDSC Pmax/Pmin**.
2. Entrez la puissance active de valeur de consigne maximale/minimale.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

### Largeur de bande

Ce paramètre permet de régler l'écart de tension de mesure maximale admissible  $U_{Réelle}$  par rapport à la valeur de consigne  $U_{Consigne}$ .

Les tensions d'échelon et la tension nominale du transformateur doivent être connues afin de garantir un paramétrage de la valeur correcte. Notez qu'une largeur de bande importante entraîne un important écart de tension.

La largeur de bande doit toujours être supérieure à la valeur suivante :

$$B \geq 0,6 \times \frac{U_{n-1} - U_n}{U_N} \times 100\%$$

$U_{n-1}$	Tension d'échelon de la position de prise n-1
$U_n$	Tension d'échelon de la position de prise n
$U_N$	Tension nominale



Pour calculer la largeur de bande minimale, les valeurs caractéristiques suivantes du transformateur sont utilisées :

Tension nominale  $U_N = 11000 \text{ V}$

Tension d'échelon dans la position de prise 4  $U_{Prise4} = 11275 \text{ V}$

Tension d'échelon dans la position de prise 5  $U_{Prise5} = 11000 \text{ V}$

$$[\pm B\%] \geq 0,6 \cdot \frac{U_{Step4} - U_{Step5}}{U_{nom}} \cdot 100\%$$

$$[\pm B\%] \geq 0,6 \cdot \frac{11275 \text{ V} - 11000 \text{ V}}{11000 \text{ V}} \cdot 100\%$$

$$[\pm B\%] \geq 1,5\%$$



## Temporisation T1

La temporisation T1 tempore l'émission d'une instruction de commande pour une période définie. Elle prévient ainsi les manœuvres inutiles lorsque la plage de largeur de bande est provisoirement quittée.

### Comportement avec la temporisation T1

Si la variable de régulation **5** est à l'intérieur de la largeur de bande réglée **6**, aucune instruction de commande n'est envoyée au mécanisme d'entraînement pour la manœuvre. Aucune instruction de commande n'est non plus envoyée au mécanisme d'entraînement lorsque la variable de régulation se trouvant encore dans la temporisation T1 **4** réglée retourne dans la plage de largeur de bande **6**. Si, toutefois, la variable de régulation sort de la largeur de bande réglée pendant une période prolongée **C**, une instruction de commande est générée après écoulement de la temporisation T1 réglée **D**. Le changeur de prises en charge commute dans le sens Augmenter ou Diminuer pour retourner dans la largeur de bande.




Figure 54: Comportement de la fonction de régulation avec temporisation T1

1	Limite supérieure de la largeur de bande	4	Temporisation T1 réglée
2	Valeur de consigne	5	Valeur mesurée de la variable de régulation
3	Limite inférieure de la largeur de bande	6	Plage de largeur de bande
A	La variable de régulation est en dehors de la largeur de bande. La temporisation T1 commence à s'écouler.	B	La variable de régulation est revenue dans la plage de largeur de bande avant l'expiration de la temporisation T1.
C	La variable de régulation est en dehors de la largeur de bande. La temporisation T1 commence à s'écouler.	D	La variable de régulation est encore en dehors de la largeur de bande jusqu'à l'expiration de la temporisation T1. La manœuvre commence.

### Comportement temporel T1

Ce paramètre sert à régler le comportement temporel de la temporisation T1. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

- Comportement temporel linéaire
- Comportement temporel intégral

**Comportement temporel linéaire** En cas de comportement temporel linéaire, l'appareil réagit indépendamment de l'écart de tension par une temporisation constante.

**Comportement temporel intégral** En cas de comportement temporel intégral, l'appareil réagit en fonction de l'écart de tension par une temporisation variable. Plus l'écart de tension ( $\Delta U$ ) est grand en référence à la largeur de bande ( $B$ ) paramétrée, plus la temporisation est courte. L'appareil réagit alors plus vite aux importants changements de tension dans le réseau. La conséquence en est une plus grande précision de régulation et l'augmentation du nombre de manœuvres.




Figure 55: Diagramme de comportement temporel intégral

$\Delta U/B$	Écart de tension « $\Delta U$ » en % de la valeur de consigne par rapport à la largeur de bande paramétrée « $B$ » en % de la valeur de consigne
1	Paramètre « Temporisation T1 »

### Temporisation T2

Ce paramètre sert à régler la temporisation T2. La temporisation T2 sert à compenser plus rapidement les importants écarts de tension.

La temporisation T2 ne devient effective que lorsque plus d'un changement de prise est nécessaire pour corriger l'écart de tension. La première impulsion de sortie a lieu après la temporisation réglée T1. Une fois la temporisation réglée T2 écoulee, des impulsions supplémentaires sont émises dans le but de corriger l'écart de tension actuel.

Les conditions ci-après doivent être remplies pour le réglage de la temporisation T2 :

- La valeur de la temporisation T2 doit être supérieure à la durée de l'impulsion de manœuvre.
- La valeur de la temporisation T2 doit être supérieure au temps de fonctionnement maximal du mécanisme d'entraînement.
- La valeur de la temporisation T2 doit être inférieure à la valeur de la temporisation T1 réglée.

**Comportement avec la temporisation T1 et T2** Si la variable de régulation **5** quitte la largeur de bande réglée pour une durée prolongée **A**, une impulsion de commande est envoyée au mécanisme d'entraînement après expiration de la temporisation T1 réglée **B**. Si la variable de régulation se trouve toujours en dehors de largeur de bande, la temporisation

T2 **B** commence à s'écouler. Après expiration de la temporisation T2, une impulsion de commande est à nouveau envoyée au mécanisme d'entraînement pour la manœuvre **C** pour le retour dans la largeur de bande.




Figure 56: Comportement de la fonction de régulation avec temporisation T1 et T2

1	Limite supérieure de la largeur de bande	4	Temporisation T1 et temporisation T2 réglées.
2	Valeur de consigne	5	Valeur mesurée de la variable de régulation
3	Limite inférieure de la largeur de bande	6	Plage de largeur de bande
A	La variable de régulation est en dehors de la largeur de bande. La temporisation T1 commence à s'écouler.	B	Temporisation T1 écoulee. Manœuvre déclenchée.
C	Temporisation T2 écoulee. Manœuvre déclenchée.		

### Activer la temporisation T2

Le paramètre sert à activer ou désactiver la temporisation T2.

### 9.3.2 Compensation de ligne

La fonction de compensation sert à compenser la chute de tension dépendante de la charge entre le transformateur et le consommateur. L'appareil offre deux méthodes de compensation à cet effet :

- Compensation R-X
- Compensation Z

### 9.3.2.1 Compensation R-X

La compensation R-X peut compenser les pertes de tension dans les lignes et de garantir, par là même, la tension correcte du consommateur. Ceci nécessite les données de ligne exactes. Dès que toutes les données de ligne sont entrées, l'appareil calcule automatiquement la chute de tension ohmique et inductive qu'il prend en compte lors de la régulation automatique de la tension.




Figure 57: Couplage équivalent de la compensation R-X




Figure 58: Représentation du curseur de la compensation R-X

Pour utiliser la compensation R-X, vous devez entrer les données de ligne suivantes :

- Exposant linéique de propagation ohmique en  $m\Omega/m$
- Exposant linéique de propagation inductif en  $m\Omega/m$
- Longueur de câble en km
- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulateur de tension > Compensation**.

#### Exposant linéique de propagation ohmique

Ce paramètre sert à régler l'exposant linéique de propagation ohmique.

#### Exposant linéique de propagation inductif

Ce paramètre sert à régler l'exposant linéique de propagation inductif.

#### Longueur de ligne

Ce paramètre sert à régler la longueur de la ligne.

### 9.3.2.2 Compensation Z

Pour maintenir constante la tension du consommateur, vous pouvez activer une augmentation de tension dépendante du courant à l'aide de la compensation Z. Vous pouvez également définir une valeur limite pour éviter des tensions trop élevées dans le transformateur.




Figure 59: Compensation Z

Pour utiliser la compensation Z, vous devez calculer l'augmentation de tension (ΔU) en tenant compte du courant. Utilisez la formule suivante à cet effet :

$$\Delta U = \frac{U_{Tr} - U_{Load} \times I_N \times k_{CT}}{U_{Load}} \times 100\%$$

ΔU	Augmentation de tension	I	Courant de service en A
U <sub>Tr</sub>	Tension du transformateur en cas d'intensité I	I <sub>N</sub>	Courant nominal en A du raccordement du transformateur d'intensité
U <sub>Load</sub>	Tension d'extrémité de ligne en cas d'intensité I et de position de service identique du changeur de prises en charge	k <sub>CT</sub>	Rapport de transformation du transformateur d'intensité



Exemple de calcul : U<sub>Tr</sub> = 100,1 V, U<sub>Load</sub> = 100,0 V, I<sub>N</sub> = 5 A, k<sub>CT</sub> = 200 A/5 A, I = 100 A  
Équivaut à une augmentation de tension ΔU de 0,2%

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages** > **Paramètres** > **Régulateur de tension** > **Compensation**.

#### Augmentation de tension

Ce paramètre sert à régler l'augmentation de tension ΔU dépendante du courant.

#### Valeur limite de tension

Ce paramètre est utilisé pour définir l'augmentation de tension maximale admissible afin d'éviter une tension trop élevée dans le transformateur.

### 9.3.3 Marche en parallèle

La marche en parallèle des transformateurs sert à augmenter la puissance traversante ou la puissance de court-circuit sur un site. L'appareil offre des fonctions spécifiques pour la régulation des transformateurs.

- Conditions de la marche en parallèle** Les conditions générales suivantes doivent être respectées pour la marche en parallèle de transformateurs :
- Tensions assignées identiques
  - Rapport de puissance du transformateur (< 3 : 1)
  - Écart maximal des tensions de court-circuit ( $U_k$ ) des transformateurs en marche en parallèle <10 %
  - Nombre identique de groupes de commande
  - Dans le cas de la marche en parallèle avec communication CAN : il faut utiliser des transformateurs d'intensité avec des valeurs de raccordement identiques pour tous les appareils en marche en parallèle.

### 9.3.3.1 Méthodes de marche en parallèle

Vous pouvez exécuter la marche en parallèle avec différentes méthodes.

#### 9.3.3.1.1 Synchronisation de prise

Dans le cas de la méthode de marche en parallèle **Synchronisation de prise**, un régulateur de tension fonctionne comme Maître et tous les autres régulateurs de tension fonctionnent comme Esclaves.




Figure 60: Synchronisation de prise

Le Maître assure la régulation de la tension et envoie ses positions de prise actuelles à tous les Esclaves par le bus CAN. Les Esclaves comparent la position de prise reçue avec leur propre position de prise. Si la position de prise n'est pas identique, les Esclaves commutent sur la position de prise reçue par le Maître. De cette manière, les transformateurs en marche en parallèle se trouvent toujours dans la même position de prise.

Vous pouvez spécifier si le Maître transmet le changement de position de prise avant ou après le changement de prise proprement dit à l'Esclave. Ainsi, les appareils commutent soit de manière séquentielle (d'abord le Maître, ensuite les Esclaves) ou de manière synchrone (Maître et Esclaves simultanément).

En cas de différence de prise entre le Maître et les Esclaves, le Maître n'envoie aucune instruction de commande au mécanisme d'entraînement jusqu'à ce que tous les Esclaves aient atteint la même position de prise. Si la différence de prise persiste plus longtemps que la temporisation réglée pour les messages d'erreur de marche en parallèle, le Maître déclenche l'événement *Différence de prise par rapport à l'Esclave*.

Vous pouvez définir explicitement les régulateurs de tension comme Maître et Esclaves, ou régler une définition automatique sur la base de l'adresse du bus CAN.

Pour la méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise, il faut régler les paramètres suivants :

Paramètres	Auto	Maître	Esclave
Activer la marche en parallèle	Oui		
Méthode de marche en parallèle	Synchron. prise auto.	Maître	Esclave
Adresse du bus CAN	Oui		
Limite de blocage du courant réactif de circulation	En option, lorsque Blocage de courant Maître/Esclave est actif		
Blocage de courant Maître/Esclave	Oui		
Comport. commut. Maître/Esclave	Oui		
Différence de prise maximale	Oui (si Esclave)	Non	Oui
Erreur en absence de communication	Oui		
Comportement en absence de communication	Oui		
Temporisation d'erreurs de marche en parallèle	Oui		

Tableau 37: Paramètres

### 9.3.3.1.2 Minimisation du courant réactif de circulation avec communication via le bus CAN

Dans le cas de la méthode de marche en parallèle **Courant réactif de circulation**, la marche en parallèle se déroule suivant la méthode de minimisation du courant réactif de circulation.




Figure 61: Minimisation du courant réactif de circulation avec communication via le bus CAN

Le courant réactif de circulation est calculé à partir des courants des transformateurs et leurs angles de phase. Les régulateurs de tension du groupe de marche en parallèle échangent ces informations via le bus CAN. Un écart de tension proportionnel au courant réactif de circulation est ajouté aux régulateurs de tension à régulation autonome comme correction de l'écart de tension déterminé,

en fonction de la tension de mesure. Cet écart de tension supplémentaire peut être réduit ou augmenté à l'aide du paramètre Sensibilité au courant réactif de circulation.

La méthode de courant réactif de circulation se prête aux transformateurs en marche en parallèle avec puissance nominale et tension de court-circuit  $U_k$  comparables ainsi qu'aux couplages avec tension de prise identique et différente. Dans ces cas, aucune information sur la position de prise n'est nécessaire. Notez que les conditions suivantes doivent être remplies pour la méthode de marche en parallèle « Minimisation du courant réactif de circulation » :

- Vous devez utiliser des transformateurs d'intensité avec des valeurs de raccordement identiques pour tous les transformateurs en marche en parallèle.
- Si vous voulez exécuter la marche en parallèle avec des appareils existants, vous devez activer le paramètre Rétrofit TAPCON® 2xx.

Pour la méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de circulation avec communication via le bus CAN, il faut régler les paramètres suivants :

- Activer la marche en parallèle
- Méthode de marche en parallèle : Courant réactif de circulation
- Adresse du bus CAN
- Sensibilité au courant réactif de circulation
- Limite blocage cour. réac. circulation
- Erreur en absence de communication
- Comportement en absence de communication
- Temporisation d'erreurs de marche en parallèle

### 9.3.3.1.3 Minimisation du courant réactif de circulation sans communication via le bus CAN

Cette méthode permet d'exploiter plusieurs régulateurs de tension en marche en parallèle avec minimisation du courant réactif de circulation sans connexion de communication (bus CAN).




Figure 62: Minimisation du courant réactif de circulation sans communication via le bus CAN

Le courant réactif de circulation est calculé à l'aide des deux paramètres Facteur de puissance de consigne et Type de charge de consigne et du courant de transformateur mesuré. Un écart de tension proportionnel au courant réactif de circulation est ajouté aux régulateurs de tension à régulation autonome comme correction de l'écart de tension déterminé, en fonction de la tension de mesure. Cet écart de tension supplémentaire dépend de l'écart du facteur de puissance mesuré par rapport au facteur de puissance de consigne.

Pour la méthode de facteur de puissance, vous devez connaître les conditions de votre réseau pour régler correctement les paramètres de l'appareil.



La méthode de facteur de puissance se prête aux transformateurs en marche en parallèle avec puissance nominale et tension de court-circuit  $U_k$  comparables, ainsi qu'aux couplages avec tension d'échelon identique et différente. Dans ces cas, aucune information sur la position de prise n'est nécessaire.

Pour la méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de circulation sans communication via le bus CAN, il faut régler les paramètres suivants :

- Activer la marche en parallèle
- Méthode de marche en parallèle : Facteur de puissance
- Sensibilité au courant réactif de circulation
- Limite de blocage du courant réactif de circulation
- Facteur de puissance de consigne
- Type de charge de consigne
- Temporisation d'erreurs de marche en parallèle

• Notez que les paramètres « Erreur en l'absence de communication » et « Comportement en l'absence de communication » n'ont aucune fonction avec la méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de circulation sans communication via le bus CAN.

### 9.3.3.2 Configuration de la marche en parallèle

Dans l'option de menu **Marche en parallèle** vous pouvez régler les paramètres nécessaires à la marche en parallèle des transformateurs.

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulateur de tension > Marche en parallèle**.

#### 9.3.3.2.1 Activer la marche en parallèle

Ce paramètre sert à activer ou désactiver la marche en parallèle.

#### 9.3.3.2.2 Réglage de la méthode de marche en parallèle

Ce paramètre sert à régler la méthode de marche en parallèle. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

• Ne changez la méthode de marche en parallèle que si les changeurs de prises en charge n'effectuent pas de changement de prise.

Option	Description	
Maître	L'appareil est défini comme Maître.	Méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise
Esclave	L'appareil est défini comme Esclave.	
Synchronisation de prise auto.	Assignment automatique du Maître ou de l'Esclave. Si aucun Maître n'est détecté, l'appareil avec la plus petite adresse du bus CAN est automatiquement défini comme Maître. Tous les autres appareils sont définis comme Esclaves.	

Option	Description
Courant réactif de circulation	Méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de circulation avec communication via le bus CAN
Facteur de puissance	Méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de circulation sans communication via le bus CAN

Tableau 38: Réglage de la méthode de marche en parallèle

### 9.3.3.2.3 Assignation de l'adresse du bus CAN

Ce paramètre sert à assigner une adresse du bus CAN à l'appareil. Pour permettre une communication entre tous les appareils via le bus CAN Bus CAN, il est nécessaire de définir un identifiant pour chaque appareil. Si la valeur 0 est réglée, une communication ne sera pas possible.

### 9.3.3.2.4 Réglage de la sensibilité au courant réactif de circulation

Ce paramètre permet de régler l'influence du courant réactif de circulation sur le calcul de l'écart de tension. Plus la valeur réglée est grande, plus l'écart de tension calculé est grand en raison du courant réactif de circulation.

Pour le calcul de la sensibilité au courant réactif de circulation idéal, référez-vous à la section correspondante dans le chapitre Mise en service.

### 9.3.3.2.5 Réglage de la limite de blocage du courant réactif de circulation

Ce paramètre est utilisé pour le réglage de la valeur limite du courant réactif de circulation maximal admissible. Cette valeur se rapporte au courant nominal du transformateur d'intensité. Si, pendant la marche en parallèle, le courant réactif de circulation dépasse la valeur limite réglée, l'appareil déclenche l'événement *Limite de blocage courant réactif de circulation dépassée*. Tous les appareils se trouvant dans le groupe de marche en parallèle sont bloqués.

#### Facteur de puissance de consigne

Ce paramètre sert à régler le facteur de puissance que le transformateur possède dans les conditions de fonctionnement normales. Si le facteur de puissance mesuré diffère du facteur de puissance de consigne, l'appareil calcule une valeur de correction qui est ajoutée à l'écart de tension.

Entrez un facteur de puissance de consigne différent de 0. Si vous entrez un facteur de puissance de consigne égal à 0, l'appareil ne pourra pas calculer la correction de tension.

#### Type de charge de consigne

Ce paramètre sert à régler le type de charge que le transformateur possède dans les conditions de fonctionnement normales.

Vous pouvez définir le type de charge à l'aide de la différence d'angle de phase entre la tension et le courant. Pour calculer la différence d'angle de phase, procédez comme suit :

$$\varphi_{UI} = \varphi_U - \varphi_I$$

$\varphi_{UI}$	Différence d'angle de phase entre la tension et le courant
$\varphi_U$	Angle de phase de la tension
$\varphi_I$	Angle de phase du courant

Vous devez sélectionner l'option suivante conformément à la différence d'angle de phase calculée :

- $\varphi_{U_i} > 0$  : inductif
- $\varphi_{U_i} < 0$  : capacitif

#### 9.3.3.2.6 Réglage du blocage de courant Maître / Esclave

Ce paramètre sert à activer la limite de blocage du courant réactif de circulation pour la méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise. Il permet à l'appareil de calculer et de surveiller le courant réactif de circulation au même titre que pour la méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de circulation, et offre la fonction de sécurité de blocage du courant réactif de circulation. Réglez la valeur limite à l'aide du paramètre Blocage du courant réactif de circulation.

#### 9.3.3.2.7 Réglage du comportement de commutation Maître / Esclaves

Ce paramètre sert à régler le comportement de commutation pour la méthode de marche en parallèle Synchronisation de prise. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

- Mode séquentiel : lors d'un changement de prise, le Maître transmet sa nouvelle position de prise via le bus CAN aux Esclaves dès qu'il a terminé son changement de prise. Cela entraîne des changements de prise successifs (séquentiels) du Maître et des Esclaves.
- Mode synchrone : lors d'un changement de prise, le Maître transmet sa nouvelle position de prise via le bus CAN aux Esclaves lorsque le changement de prise du Maître commence. Cela entraîne des changements de prise presque simultanés (synchrone) du Maître et des Esclaves.

#### 9.3.3.2.8 Réglage de la différence de prise maximale

Ce paramètre sert à régler sur l'Esclave la différence de prise maximale admissible entre l'Esclave et le Maître.

Si la différence de prise est supérieure à la différence de prise maximale réglée par rapport au Maître, l'Esclave est bloqué et n'essaie plus d'atteindre la position de prise du Maître. Après la temporisation réglée pour les messages d'erreur de marche en parallèle, l'Esclave déclenche le message *Différence de prise autorisée par rapport au Maître dépassée*.

#### 9.3.3.2.9 Réglage Erreur en absence de communication

Ce paramètre sert à définir si une erreur existe lorsque l'appareil ne reçoit pas de messages via le bus CAN ou lorsqu'aucun autre participant au bus CAN ne se trouve dans le même groupe de marche en parallèle.

#### 9.3.3.2.10 Réglage du comportement en absence de communication

Ce paramètre sert à régler le comportement du régulateur de tension lorsqu'une communication via le bus CAN n'est pas possible.



Le réglage de ce paramètre a uniquement de l'effet si vous avez sélectionné l'option **Erreur** pour le paramètre **Erreur en l'absence de communication**.

Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Option	Description
Régulation indépendante	L'appareil passe de la marche en parallèle à la régulation automatique de la tension normale
Blocage Auto	La régulation automatique de la tension est bloquée.
Interpolation cosp	Poursuite de la marche en parallèle avec valeurs interpolées (possible seulement avec la méthode de marche en parallèle du courant réactif de circulation)
Facteur de puissance	Méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de circulation sans communication via le bus CAN

Tableau 39: Comportement en l'absence de communication

### 9.3.3.2.11 Réglage de la temporisation des messages d'erreur de marche en parallèle

Ce paramètre sert à régler la temporisation d'un message d'erreur de marche en parallèle pour ne pas afficher de message de défaut provisoire lorsque les mécanismes d'entraînement en marche en parallèle ont des durées de fonctionnement différentes.

### 9.3.3.3 Marche en parallèle

Dans le menu Marche en parallèle, vous pouvez afficher les informations sur les appareils raccordés via le bus CAN.

	Description
	État de marche en parallèle : <ul style="list-style-type: none"> <li>- - = Mode individuel</li> <li>- ✓ = Marche en parallèle active</li> <li>- △ = Erreur de marche en parallèle</li> </ul>
CAN	Adresse du bus CAN
Grp.	Groupe de marche en parallèle
Méthode	Méthode de marche en parallèle active
Prise	Position de prise actuelle
U	Tension
I_p	Courant actif
I_q	Courant réactif
Bloc.	Blocage : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gris : marche en parallèle non bloquée</li> <li>- Rouge : marche en parallèle bloquée</li> </ul>

Tableau 40: Informations relatives à la marche en parallèle

> Sélectionnez l'option de menu **Information** > **Marche en parallèle**.

### 9.3.4 Surveillance de largeur de bande U

La surveillance de la largeur de bande surveille les valeurs limites suivantes Sur la base de la largeur de bande [► Page 88] (supérieure/inférieure) réglée de la régulation de la tension.

**Comportement** Si la valeur mesurée est supérieure à la limite supérieure ou inférieure à la limite inférieure, l'appareil déclenche le message *Valeur limite largeur de bande sup./ valeur limite largeur de bande inf.*

La fonction « Surveillance du fonctionnement » sert à détecter un dépassement persistant de la limite supérieure ou de la limite inférieure de la largeur de bande. Un dépassement persistant de la limite supérieure ou de la limite inférieure de la largeur de bande indique un dysfonctionnement de l'appareil, puisque celui-ci ne peut pas corriger l'écart de tension.

Si la limite inférieure ou la limite supérieure de la largeur de bande [► Page 88] réglée sont dépassées, l'événement *Surveillance du fonctionnement* s'affiche après expiration de la temporisation réglée pour la surveillance du fonctionnement. L'événement est automatiquement acquitté dès que la valeur mesurée revient dans la largeur de bande réglée.

Les paramètres suivants sont disponibles pour le réglage de la surveillance du fonctionnement :

- Surveillance du fonctionnement
- Hystérésis
- Temporisation

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulateur de tension > Surveillance de largeur de bande U.**

### Surveillance du fonctionnement

Ce paramètre sert à régler la surveillance du fonctionnement. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage	Comportement
Arrêt	La surveillance du fonctionnement est désactivée.
Seulement auto	La surveillance du fonctionnement est active en mode AVR AUTO seulement.
Auto et Manuel	La surveillance du fonctionnement est active dans les modes AVR AUTO et AVR MANUEL

Tableau 41: Activer la surveillance du fonctionnement

### Hystérésis

Ce paramètre sert à régler l'hystérésis. Si la valeur de mesure fluctue autour d'une valeur de seuil, vous pouvez éviter des messages générés inutilement.

### Temporisation

Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événement.

## 9.4 Changeurs de prises en charge

### 9.4.1 Surveillance de la position de prise

Vous pouvez régler des paramètres de valeurs limites pour la surveillance de la position de prise :

- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Régulation de la tension > Surveillance de la position de prise.**

#### Temporisation

Ce paramètre sert à régler la temporisation d'émission du message d'événement.

#### Valeur limite comportement

Ce paramètre sert à régler le comportement de l'appareil lorsque le message d'événement est émis. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage	Comportement
Désactivée	La monitorisation de la position de prise est désactivée.
Blocage auto prise +	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Augmenter (prise +). Vous pouvez effectuer un changement de prise en mode manuel vers la position de prise Augmenter (prise +).
Blocage auto prise -	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Diminuer (prise -). Vous pouvez effectuer un changement de prise en mode manuel vers la position de prise Diminuer (prise -).
Blocage auto manuel prise +	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Augmenter (prise +). Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en mode manuel vers la position de prise Augmenter (prise +).
Blocage auto manuel prise -	La fonction de régulation automatique n'exécute pas de changement de prise vers la position de prise Diminuer (prise -). Vous ne pouvez pas effectuer de changement de prise en mode manuel vers la position de prise Diminuer (prise -).

#### Compteur de manœuvres

Le compteur de manœuvres de l'appareil est automatiquement incrémenté à chaque changement de prise. Ce paramètre sert à régler le nombre de changements de prise en vue, par exemple, d'un équilibrage avec le compteur de manœuvres du mécanisme d'entraînement.

### 9.4.2 Méthode de saisie position de prise

La position de prise actuelle du changeur de prises en charge est transmise par le mécanisme d'entraînement à l'appareil. Ce paramètre sert à sélectionner le type de saisie de la position.



Afin de garantir le fonctionnement impeccable de la saisie de la position, veillez à ce que les entrées de la méthode de saisie de position correspondante soient activées et correctement câblées.

- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Changeur prises en charge > Surveillance de la position de prise > Surveillance de la position de prise.**

La position de prise est transmise au moyen de l'une des variantes ci-après :

#### 9.4.2.1 Saisie de la position de prise numérique

La position de prise peut être transmise comme signal numérique du mécanisme d'entraînement à l'appareil. Les variantes suivantes sont disponibles :

- BCD
- Code Dual
- Code Gray
- Barrette contact de fermeture

#### 9.4.2.2 Saisie de la position de prise analogique

La position de prise peut être transmise comme signal analogique du mécanisme d'entraînement à l'appareil. Les variantes suivantes sont disponibles :

##### 9.4.2.2.1 Courant imposé (0/4...20 mA)

Pour la saisie de la position analogique, vous devez régler les positions de prise qui correspondent au signal analogique minimal et au signal analogique maximal.

##### Pos. pour signal analogique max.

Ce paramètre permet de régler la position de prise du changeur de prises en charge qui correspond au niveau maximal du signal analogique (par ex. 20 mA pour un signal de 4...20 mA).

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Saisie de la position analogique > Pos. pour signal analogique max..**
2. Réglez la position de prise.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

##### Pos. pour signal analogique min.

Ce paramètre permet de régler la position de prise du changeur de prises en charge qui correspond au niveau minimal du signal analogique (par ex. 4 mA pour un signal de 4...20 mA).

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Saisie de la position analogique > Pos. pour signal analogique min..**
2. Réglez la position de prise.
3. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

##### 9.4.2.2.2 Rangée de contacts potentiométrique



Effectuez le calibrage à une température ambiante qui correspond aux conditions de fonctionnement normales. Cela permet de réduire le risque d'erreurs de mesure dues aux fluctuations de température.

Pour saisir les positions de prise au moyen de la rangée de contacts potentiométrique, vous devez effectuer un calibrage. Pour cela, vous devez régler les positions de prise du changeur de prises en charge qui correspondent au niveau maximal et minimal du signal analogique. Vous devez ensuite effectuer des changements de prise sur toute la plage de positions de prise. Le calibrage complet est effectué à l'aide de l'assistant.

1. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Calibrage matériel > Calibrage RCP.**
2. Sélectionnez le paramètre **Pos. si signal analogique max..**
3. Réglez la position de prise.
4. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.

5. Sélectionnez le paramètre **Pos. si signal analogique min.**
6. Réglez la position de prise.
7. Sélectionnez le bouton **Appliquer** pour enregistrer le paramètre modifié.
8. Sélectionnez le bouton **Démarrage**.
  - » L'assistant de calibrage démarre.
9. Sélectionnez le bouton **Suivant**.
10. 1ère étape : faites passer manuellement le changeur de prises en charge en position de prise maximale.
11. Sélectionnez le bouton **Suivant**.
  - ð 2e étape : l'appareil calibre la sortie de courant et passe à la 3e étape une fois le processus terminé.
12. 3e étape : faites passer manuellement le changeur de prises en charge en position de prise minimale.
  - ð 4e étape : l'appareil détermine l'offset et passe à la 5e étape une fois le processus terminé.
13. 5e étape : sélectionnez le bouton **Suivant** pour terminer le calibrage.
  - » Le calibrage de la saisie de la position via la rangée de contacts potentiométrique est terminé.

### Réglage de la signalisation de la position de prise

Si vous modifiez la saisie de la position de prise, vous devez vous assurer que la plage de valeurs configurée de la sortie analogique concorde avec la valeur du paramètre Configuration AIO [► Section 9.1.6, Page 62]. Dans le cas contraire, la position de prise ne sera pas signalée correctement.

## 9.4.3 Départ sur prise cible

Si le départ sur prise cible est activé, l'appareil commute automatiquement vers cette prise cible.

- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Changeur prises en charge > Déplac. vers prise finale définie**.

### Prise cible

Ce paramètre permet de définir une prise cible.

## 9.4.4 Informations sur le changeur de prises en charge

Dans l'option de menu « OLTC » vous pouvez afficher les informations relatives au changeur de prises en charge :

- Position de prise actuelle
- Nombre total de manœuvres (compteur de manœuvres)

- > Sélectionnez l'option de menu **Information > Changeur prises en charge > OLTC**.



## 9.5 Mécanisme d'entraînement et coffret de contrôle

### 9.5.1 Commande de l'entraînement à moteur



#### 9.5.1.1 Régler l'impulsion de manœuvre de la commande du mécanisme d'entraînement

Les paramètres Type d'impulsion de manœuvre, Durée de l'impulsion de manœuvre et Pause de l'impulsion de manœuvre servent à adapter l'impulsion de manœuvre de l'appareil aux exigences de la commande du mécanisme d'entraînement.

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Moteur et coffret de contrôle > Commande moteur.**

#### Type d'impulsion de manœuvre

Ce paramètre permet de faire passer le type d'impulsion de manœuvre de l'impulsion continue à l'impulsion de manœuvre temporisée.

**Impulsion continue** Si vous sélectionnez l'option « Impulsion continue », l'appareil émet l'impulsion de manœuvre en mode AVR Auto jusqu'à ce que la valeur mesurée revienne dans la largeur de bande. En mode de service AVR Manuel l'appareil émet l'impulsion de manœuvre jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche  ou .

Si, dans ce cas, l'appareil est l'Esclave dans la marche en parallèle, le régulateur de tension émet alors l'impulsion de manœuvre jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes soit remplie :

- Durée de fonctionnement du moteur réglée atteinte
- Le signal *Moteur tourne* passe de l'état 1 à 0
- La position de prise prescrite du Maître est atteinte

Après chaque impulsion de manœuvre, une pause est forcée avant que ne soit émise une autre impulsion de manœuvre.

**Impulsion de manœuvre temporisée** Si vous sélectionnez l'option « Impulsion de manœuvre temporisée », l'appareil émet l'impulsion de manœuvre pour une durée réglable. Après chaque impulsion de manœuvre, **1** une pause **2** est forcée avant que ne soit émise une autre impulsion de manœuvre.



Si vous utilisez un mécanisme d'entraînement de la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, vous devez sélectionner l'option « Impulsion de manœuvre temporisée ».




Figure 63: Durée de l'impulsion de manœuvre et pause de l'impulsion de manœuvre

1	Durée de l'impulsion de manœuvre	2	Pause de l'impulsion de manœuvre
---	----------------------------------	---	----------------------------------

### Durée de l'impulsion de manœuvre

Ce paramètre permet de régler la durée maximale de l'impulsion de manœuvre. L'impulsion de manœuvre est réinitialisée après expiration de la durée de l'impulsion de manœuvre ou lorsque l'appareil reçoit auparavant le signal *Moteur tourne* ou lorsque la position de prise est modifiée.

### Pause de l'impulsion de manœuvre

Ce paramètre sert à régler la pause de l'impulsion de manœuvre entre deux impulsions de manœuvre. Ce n'est qu'après expiration de la pause de l'impulsion de manœuvre que l'appareil peut émettre une autre impulsion de manœuvre.

#### 9.5.1.2 Réglage de la surveillance de la durée de fonctionnement du moteur.

La durée de fonctionnement du mécanisme d'entraînement peut être surveillée par l'appareil. Cette fonction sert à identifier les dysfonctionnements du mécanisme d'entraînement durant la manœuvre et, si nécessaire, à déclencher des actions.

**Comportement** Pendant la manœuvre, le mécanisme d'entraînement envoie le signal *Mécanisme d'entraînement en marche*. Ce signal perdure jusqu'à la fin de la manœuvre. L'appareil compare la durée de ce signal à la durée de fonctionnement du moteur réglée. Si la durée de fonctionnement du moteur réglée est dépassée, l'appareil déclenche les actions suivantes :

1. Événement *Durée de fonctionnement du moteur dépassée*.
2. Signal d'impulsion via le relais de sortie *Déclencher disjoncteur-protecteur du moteur*

• Notez que les mécanismes d'entraînement avec positions de passage ou les mécanismes d'entraînement sans comportement de commutation pas à pas pourraient fonctionner plus longtemps. Dans ce cas, réglez une durée de fonctionnement du moteur plus longue.

> Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Moteur et coffret de contrôle > Commande moteur**.

### Limite de surveillance de la durée de fonctionnement du moteur

Ce paramètre sert à régler la limite de surveillance de la durée de fonctionnement du moteur.

### Surveillance de la durée de fonctionnement du moteur

Ce paramètre sert à activer ou désactiver la surveillance de la durée de fonctionnement du moteur.

### 9.5.1.3 Régler le sens de manœuvre

Vous pouvez régler le sens de manœuvre du mécanisme d'entraînement.

- > Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Paramètres > Moteur et coffret de contrôle > Commande moteur.**

#### Surveillance du sens de manœuvre

Ce paramètre permet de régler la surveillance du sens de manœuvre. Cette fonction surveille si un changement de prise a eu lieu dans le sens incorrect (p. ex. en raison d'une erreur de câblage).

Si un changement de prise dans le sens incorrect est détecté, l'appareil émet le message d'événement *Surveillance du sens de manœuvre* et bloque la régulation automatique. La régulation automatique est bloquée jusqu'à ce que vous acquittiez l'événement.



La surveillance du sens de manœuvre est inactive lorsque le mécanisme d'entraînement est commandé par impulsion continue [► Section 9.5.1.1, Page 105].

#### Voir également

- 📖 Régler l'impulsion de manœuvre de la commande du mécanisme d'entraînement [► 105]

#### Sens de manœuvre U

Ce paramètre sert à régler le sens de manœuvre de la régulation de la tension. Cela permet d'adapter le comportement de l'appareil conformément la configuration de votre changeur de prises en charge et de votre mécanisme d'entraînement. Vous avez le choix parmi les options suivantes :

Réglage	Signification
Standard	L'appareil émet un signal via la sortie <i>Augmenter</i> pour augmenter la tension. L'appareil émet un signal via la sortie <i>Diminuer</i> pour réduire la tension.
Inversé	L'appareil émet un signal via la sortie <i>Diminuer</i> pour augmenter la tension. L'appareil émet un signal via la sortie <i>Augmenter</i> pour réduire la tension.

Tableau 42: Comportement

# 10 Entretien

## 10.1 Nettoyage de l'appareil

Vous pouvez nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.

## 10.2 Mise à jour du logiciel d'application

### AVIS

#### Endommagement de l'appareil dû à l'incompatibilité du câblage et de la configuration.

Il y a risque d'endommagement de l'appareil dû à l'incompatibilité du câblage et de la configuration si la mise à jour du logiciel d'application entraîne une modification de la configuration des entrées et des sorties de l'appareil.

- > Avant la mise à jour du logiciel d'application, câblez l'appareil conformément au schéma de connexion actualisé fourni.

Si vous souhaitez exécuter le logiciel d'application à l'aide de la visualisation web sur un ordinateur, procédez de la manière suivante :

1. Copiez le logiciel d'application sur l'ordinateur [► Section 10.2.1, Page 108].
2. Établissez une connexion à la visualisation [► Section 10.2.2, Page 109].
3. Actualisez le logiciel d'application [► Section 10.2.3, Page 110].

### 10.2.1 Copier le logiciel d'application sur l'ordinateur

• Avant le téléchargement, vérifiez la version logicielle actuellement installée sur votre appareil (option de menu **Information** > **Système** > **Logiciel**). Téléchargez ensuite le pack de mise à jour de votre version logicielle comme décrit ci-dessous.

La version la plus récente du logiciel d'application peut être téléchargée dans le portail client de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez la page web [www.reinhausen.com](http://www.reinhausen.com).
2. Sélectionnez le bouton **Customer Portal**.
3. Connectez-vous avec vos identifiants ou inscrivez-vous.
4. Dans le volet **Transformer** de la vignette **My Devices**, sélectionnez le bouton **Open**.
5. Si l'appareil souhaité ne figure pas sur la liste, sélectionnez le bouton **Add Device** et entrez les données de l'appareil (numéro de série, désignation, lieu etc.).
6. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste.
7. Dans l'onglet **Firmware**, sélectionnez l'appareil et dans l'entrée **MR Versions**, allez sur la version souhaitée et sélectionnez le bouton **Create Firmware**. Si une génération automatique du micrologiciel est impossible, le bouton **Request** s'affiche ; vous pouvez cliquer sur ce bouton pour envoyer une requête à Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
  - » Le micrologiciel est alors généré. Vous recevrez un e-mail lorsque le micrologiciel sera disponible pour téléchargement.
8. Sélectionnez le bouton **Download** pour enregistrer le micrologiciel sur l'ordinateur.

9. Sélectionnez le bouton ... pour afficher la valeur de hachage à des fins de vérification du téléchargement.
10. Sur votre ordinateur, calculez la valeur de hachage du fichier Zip téléchargé et comparez-la à la valeur de hachage affichée dans le portail client. Si les deux valeurs sont identiques, alors le fichier a été correctement téléchargé.



Vous pouvez calculer la valeur de hachage du fichier de plusieurs manières en fonction de votre système d'exploitation. Si vous utilisez Windows 10 sur votre ordinateur, vous pouvez calculer la valeur de hachage dans la ligne de commande en utilisant l'ordre suivant :

```
certutil -hashfile <Dateiname>.zip sha256
```

11. Décompactly le fichier Zip sur votre ordinateur.
  - » Le logiciel d'application est correctement téléchargé.

## 10.2.2 Établissement d'une connexion à la visualisation

Vous pouvez établir une connexion à la visualisation via deux interfaces :

- Interface frontale (pour l'accès local)
- En option : interface X3 à l'arrière de l'appareil (pour l'accès via un écran à distance, un poste de conduite etc.)

### Configuration requise

Pour accéder à la visualisation Web, vous avez besoin d'un ordinateur avec un navigateur compatible avec HTML5. L'affichage est optimisé pour les navigateurs suivants :

- Microsoft Edge
- Google Chrome™

### Établissement d'une connexion via l'interface frontale

1. Ôtez le recouvrement de l'interface sur la face avant de l'appareil.
2. Reliez les interfaces COM-X2 et CPU-X3 à l'aide du câble patch fourni.




Figure 64: Câble patch sur la face arrière

3. Connectez l'ordinateur et l'appareil à l'aide du câble Ethernet (connecteur RJ45) via l'interface frontale.




Figure 65: Établir une connexion via l'interface frontale

4. Affectez à l'ordinateur une adresse IP unique qui se trouve dans le même sous-réseau que l'appareil (p. ex. 192.168.165.100).
5. Dans le navigateur de l'ordinateur, entrez l'adresse IP de la visualisation `http://192.168.165.1` ou, lorsque le cryptage SSL est actif `https://192.168.165.1`.
  - » L'appel de la visualisation est lancé.

#### Établissement d'une connexion via l'interface arrière CPU-X3

1. Connectez l'ordinateur et l'appareil à l'aide du câble patch préconfectionné via l'interface arrière CPU-X3.
2. Sélectionnez l'option de menu **Communication** sur l'appareil pour afficher l'adresse IP de l'appareil.
3. Affectez à l'ordinateur une adresse IP unique qui se trouve dans le même sous-réseau que l'appareil (p. ex. 192.0.1.100).
4. Sur l'ordinateur, entrez l'adresse IP de la visualisation (p. ex. `http://192.0.1.230` ou, lorsque le cryptage SSL est actif `https://192.0.1.230`) dans le navigateur.
  - » L'appel de la visualisation est lancé.

### 10.2.3 Mise à jour du logiciel d'application

#### AVIS

#### Endommagement du système de données !

Une erreur de transfert des données peut endommager le système de données. Un système de données endommagé peut provoquer un arrêt du fonctionnement de l'appareil.

- > Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation électrique pendant l'importation.

Dans l'état à la livraison, vous pouvez vous connecter comme administrateur comme suit :

- Nom d'utilisateur : `admin`
- Mot de passe : `admin`

Pour installer le logiciel d'application, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le bouton **LOGIN** et connectez-vous comme utilisateur avec le rôle Paramétreur ou Administrateur.
2. Sélectionnez l'option de menu **Information > Logiciel** et notez la version du logiciel d'application.
3. Sélectionnez l'option de menu **Réglages > Exportation > Image système** pour exporter une copie de sécurité du système actuel.
4. Sélectionnez l'option **avec historique** et le bouton **Départ export** pour démarrer l'exportation.

5. Sélectionner l'option de menu **Réglages > Importation**.
6. Sélectionnez le bouton **Parcourir**, sélectionnez le logiciel d'application à importer (fichier rhp) et ensuite le bouton **Démarrer chargement**.
  - » La vérification du fichier est en cours.
7. Sélectionnez les options **Conserver les données historiques**, **Conserver les réglages utilisateur** et **Conserver les réglages appareil**.
8. Sélectionnez le bouton **Lancer la mise à jour** pour démarrer l'importation.
  - » La mise à jour du logiciel d'application est en cours.
9. Sélectionnez le bouton **OK** pour redémarrer l'appareil une fois la mise à jour terminée.
10. Sélectionnez l'option de menu **Information > Logiciel** et comparez la version du logiciel d'application à la version que vous avez notée plus tôt. Le numéro de version doit être supérieur.

## 10.3 Extension de fonctionnalités (mise à niveau)

Si vous utilisez un TAPCON® 230 Pro, vous pouvez étendre les fonctionnalités de l'appareil vers les fonctionnalités du TAPCON® 230 Expert en effectuant une mise à niveau du logiciel. Pour cela, vous devez acquérir la mise à niveau du logiciel auprès de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Après l'acquisition de la mise à jour du logiciel pour votre appareil, vous pouvez importer [► Section 10.2, Page 108] le nouveau logiciel sur l'appareil.



# 11 Dépannage

## 11.1 Défauts généraux

Manifestation/Détail	Cause	Solution
Aucune fonction – La DEL <i>Alimentation électrique</i> n'est pas allumée	Pas d'alimentation électrique.	Vérifier l'alimentation électrique.
	Déclenchement du fusible.	Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Aucune fonction – La DEL <i>AVR ÉTAT</i> n'est pas allumée	Erreur de configuration	Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Claquement relais	Contrainte CEM élevée.	Utilisez des câbles blindés ou des filtres externes.
	Mise à la terre incorrecte.	Vérifiez la mise à la terre fonctionnelle.

Tableau 43: Dérangements généraux

## 11.2 Aucune régulation en mode de service AUTO

Manifestation/Détail	Cause	Solution
Les ordres de commande de l'appareil n'ont aucun effet.	Le commutateur Local/À distance du mécanisme d'entraînement est sur LOCAL.	Vérifiez le mode de service. Corrigez si nécessaire.
	Aucune connexion	Vérifiez le câblage conformément au schéma de connexion.
La régulation automatique de la tension est bloquée. – La DEL <i>ALARME</i> est allumée conformément à la configuration des événements et un événement correspondant est imminent.	La valeur limite avec comportement Blocage auto ou Blocage Auto-Manuel est dépassée.	Vérifiez les paramètres. Corrigez si nécessaire.
	La surveillance du sens de manœuvre a enregistré un dysfonctionnement et déclenché l'événement correspondant.	Contrôlez la cause de l'événement et acquittez ensuite l'événement.
	Le disjoncteur-protecteur du moteur est déclenché. Événement du disjoncteur-protecteur du moteur imminent.	Contrôlez la cause de déclenchement du disjoncteur-protecteur du moteur et enclenchez si nécessaire le disjoncteur-protecteur du moteur.
La régulation automatique de la tension est bloquée.	Signal à l'entrée « Bloquer la régulation de la tension automatique ».	Vérifier la source du signal.
	Départ sur prise cible actif	Vérifiez la configuration de la fonction départ sur prise cible actif. Le cas échéant éliminez la cause.
	La fonction « Blocage » est reliée à une entrée numérique ou à un message de système de contrôle-commande.	Vérifiez la source de signal ou le système de conduite. Réinitialisez si nécessaire.

Manifestation/Détail	Cause	Solution
La régulation automatique de la tension est bloquée. – Tension de mesure trop basse (< 30 V)	Erreur de mesure de tension	Vérifiez la mesure de tension.
Valeur de réglage de la largeur de bande trop élevée	-	Déterminez la largeur de bande recommandée.
Marche en parallèle active.	L'appareil est esclave en marche en parallèle.	Aucune erreur. Désactivez la marche en parallèle le cas échéant.
Panne de communication du bus CAN	Le comportement « Blocage automatique » est réglé.	Vérifiez la configuration.

Tableau 44: Aucune régulation en mode de service AUTO

## 11.3 Changement de prise en charge involontaire

Manifestation / Détail	Cause	Solution
Compensation activée	Réglage : – Compensation R-X – Compensation Z	Vérifier les paramètres. Corriger si nécessaire.

Tableau 45: Changement de prise sans motif

## 11.4 Interface homme-machine

Manifestation/Détail	Cause	Solution
Affichage – Aucun affichage.	Alimentation électrique interrompue.	Vérifier l'alimentation électrique.
	Fusible défectueux.	Contactez la société Maschinenfabrik Reinhausen.
Aucun établissement de connexion à la visualisation possible	Câble de raccordement défectueux.	Vérifiez le câble de raccordement.
	Cryptage SSL actif.	Acceptez le certificat SSL dans le navigateur.
		Appelez l'adresse IP avec <code>https://</code> .
Désactivez le cryptage SSL.		
	Le PC ne se trouve pas dans le même sous-réseau que la visualisation.	Vérifiez ou corrigez, si nécessaire, les adresses IP de l'appareil et de l'ordinateur.
Erreur d'affichage de la visualisation dans le navigateur Web.	Accès à la visualisation à l'aide du navigateur Web suite à une mise à jour du logiciel.	Supprimez le cache du navigateur Web.

Tableau 46: Interface homme-machine

## 11.5 Valeurs de mesure erronées

Manifestation/Détail	Cause	Solution
Tension de mesure – Aucune valeur mesurée disponible.	Raccordement sans contact dans la borne enfichable.	Vérifiez le câblage et la borne enfichable.
	Isolation coincée.	
	Le câble n'est pas enfoncé suffisamment loin.	
	Disjoncteur de ligne déclenché.	Vérifiez le fusible.
Tension de mesure – Valeur mesurée trop faible	Chute de tension sur la ligne de mesure.	Vérifiez la tension de mesure.
Tension de mesure – Valeur mesurée fluctuante	Sources de défaut possibles : – Câbles posés en parallèle. – Circuits.	Vérifiez la tension de mesure.
		Augmentez la distance par rapport à la source du défaut.
		Installer un filtre si nécessaire.
Courant de mesure – Aucune valeur mesurée	Ligne vers le transformateur d'intensité interrompue.	Vérifier le câblage.
	Pont de court-circuit du transformateur d'intensité pas enlevé.	Enlever le pont de court-circuit.
Courant de mesure – Valeur mesurée trop élevée – Valeur mesurée trop faible	Le transformateur d'intensité n'est pas correctement paramétré.	Corriger le paramétrage.

Tableau 47: Valeurs mesurées erronées

## 11.6 Défaits de marche en parallèle

Manifestation / Détail	Cause	Solution
Problème avec le bus CAN. – L'appareil n'est pas contenu dans la liste.	L'appareil n'est pas correctement raccordé.	Vérifiez les raccordements. Effectuez le raccordement conformément au schéma de connexion.
	Les adresses du bus CAN des appareils sont identiques.	Réglez différentes adresses du bus CAN.
	Adresse du bus CAN de l'appareil réglée à « 0 ».	Réglez l'adresse du bus CAN (différente de 0).
Défaut marche en parallèle.	Différentes méthodes de marche en parallèle sont réglées pour les appareils dans le même groupe de marche en parallèle.	Vérifiez la configuration.

Manifestation / Détail	Cause	Solution
Défaut de méthode marche en parallèle Maître / Esclave.	Plus d'un appareil est configuré comme Maître dans le groupe de marche en parallèle.	Vérifiez la configuration.
	Aucun appareil du groupe de marche en parallèle n'est configuré comme Maître.	Vérifiez la configuration.
	Position de prise invalide du Maître ou d'un Esclave.	Vérifiez la position de prise. Vérifier le câblage. Effectuez le raccordement conformément au schéma de connexion.
Défaut méthode marche en parallèle Maître / Esclave : - Comportement de commutation Maître / Esclave « synchrone »	Position de prise du Maître et des Esclaves non identique.	Vérifiez la saisie de la position ou la cause de l'absence de changement de prise (p. ex. défaut mécanique), puis exécutez l'une des étapes ci-après : - Corrigez manuellement la position de prise du Maître. - Redémarrez le Maître. - Réglez le comportement de commutation du Maître / de l'Esclave sur « séquentiel ». - Permutuez l'appareil Maître sur Esclave et définissez un autre appareil comme Maître.
Dérangement de méthode de marche en parallèle Minimisation du courant réactif de circulation.	Le courant réactif de circulation ne peut pas être calculé.	Vérifier le câblage. Effectuez le raccordement conformément au schéma de connexion.
	La limite de blocage du courant réactif de circulation est dépassée.	Vérifiez la configuration.

Tableau 48: Défauts de marche en parallèle

## 11.7 Erreur de saisie de la position de prise

Manifestation/Détail	Cause	Solution
Affichage des prises incorrect. - Signes incorrects.	Câblage incorrect.	Vérifiez le câblage. Effectuez le raccordement conformément au schéma de connexion.
	La valeur minimale du signal d'entrée analogique n'est pas correctement paramétrée.	Vérifiez les paramètres.
Affichage des prises incorrect. - Affichage fluctuant.	Interférences.	Blindez le câble.
		Augmentez la distance par rapport à la source du défaut. Posez séparément les câbles sujets aux perturbations.
		Conduisez le signal dans les câbles séparés (filtre, câbles blindés).
Affichage des prises inexistant. - « - » s'affiche.	Absence du signal de mesure. L- pour entrée numérique inexistant.	Raccordez le signal conformément au schéma de connexion.
		Vérifiez le câblage. Effectuez le raccordement conformément au schéma de connexion.

Manifestation/Détail	Cause	Solution
Erreur de saisie de la position via la rangée de contacts potentiométrique.	Erreur de calibrage.	Calibrage de la saisie de la position via la rangée de contacts potentiométrique.
	Résistances de passage de la rangée de contacts potentiométrique modifiées (par ex. par les intempéries, l'âge).	Calibrage de la saisie de la position via la rangée de contacts potentiométrique.

Tableau 49: Saisie de la position

## 11.8 Autres défauts

En l'absence de solution à un défaut, contactez Maschinenfabrik Reinhausen.

Tenez prêtes les informations suivantes :

- Numéro de série
  - Plaque signalétique
- Version du logiciel [► Section 9.1.11, Page 70]

Préparez-vous à répondre aux questions suivantes :

- Y a-t-il eu une mise à jour du logiciel ?
- Avez-vous rencontré des problèmes avec cet appareil par le passé ?
- Avez-vous déjà contacté Maschinenfabrik Reinhausen à ce sujet ? Si oui, qui fut votre interlocuteur ?

### Service technique

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH  
 Technischer Service  
 Postfach 12 03 60  
 93025 Regensburg  
 Deutschland  
 Téléphone : +49 94140 90-0  
 E-mail : [service@reinhausen.com](mailto:service@reinhausen.com)  
 Internet : [www.reinhausen.com](http://www.reinhausen.com)

Vous trouverez un aperçu des services disponibles pour le produit dans le portail clients : <https://portal.reinhausen.com>

# 12 Élimination

Observez les prescriptions d'élimination nationales en vigueur dans le pays d'utilisation respectif.

# 13 Caractéristiques techniques

## 13.1 Éléments d'affichage

Écran	Affichage couleur 5" TFT
DEL	3 DEL témoins de service et d'affichage de messages - MARCHE/ARRÊT, ÉTAT AVR, ALARME - AUGMENTER, DIMINUER, AUTO, MANUEL, À DISTANCE

## 13.2 Matériaux

TAPCON® 230	
Face avant	Aluminium, plastique
Bac/Face arrière	Acier inoxydable
Boîtier (en option)	Plastique

## 13.3 Dimensions

TAPCON® 230 l x h x P	218 mm x 324 mm x 130 mm (8,58 in x 12,76 in x 5,12 in) (sans contre-fiche) Contre-fiche 20 mm (0,79 in)
TAPCON® 230 avec boîtier (en option) l x H x P	Total : 500 mm x 500 mm x 300 mm (19,69 in x 19,69 in x 11,81 in) Hauteur avec attache murale : 521,3 mm (20,52 in)

## 13.4 Alimentation électrique

Plage de tension admissible	85...265 VCA/VCC U <sub>N</sub> : 100...240 VCA U <sub>N</sub> : 100...240 VCC
Puissance absorbée nominale max.	25 W
Plage de fréquence admissible	50/60 Hz
Catégorie de surtension	OC III
Tension d'essai au choc	5 kV, 1,2µs/50µs (CEI 60255-27)
Fusible interne	250 VAC, 1,25 A, 5 x 20 mm, caractéristique T (inerte), pouvoir de coupure H (min. 1500 A), température de fonctionnement -30 °C...+100 °C)

Tableau 50: Alimentation électrique


Interface	Broche	Description
	2	L
	1	N

Tableau 51: Raccordement X9

### Alimentation en courant auxiliaire AUX DC DI 110 V CC pour entrées numériques

**i** L'alimentation en courant auxiliaire sert exclusivement à la saisie de 16 contacts sans potentiel maximum.

Tension de sortie	$U_N$ : 110V CC $\pm$ 2% (protégée contre les courts-circuits)
Puissance de sortie maximale	5 W
Catégorie de surtension	OC III
Tension d'essai au choc	5 kV, 1,2 $\mu$ s/50 $\mu$ s (CEI 60255-27)
Fusible	250 VAC, 0,08 A, 5 x 20 mm, caractéristique TT (super inerte), pouvoir de coupure L (min. 35 A), température de fonctionnement -30 °C...+85 °C)

Tableau 52: Alimentation en courant auxiliaire


Interface	Broche	Description
	2	L
	1	N

Tableau 53: Raccordement X8

## 13.5 Mesure de la tension et mesure du courant

### Mesure de la tension

Plage de mesure	20...197 VCA
Tension nominale $U_N$	100 VCA
Précision	$< \pm 0,3 \% \times U_N$ dans la plage de température de service
Catégorie de mesure (CEI 61010-2-30)	CAT III pour une altitude de 3 000 m
Surtension permanente	550 VCA
Tension d'essai au choc	5 kV, 1,2 $\mu$ s / 50 $\mu$ s (CEI 60255-27)



## Mesure du courant

Fréquence	45...65 Hz
Courant nominal $I_N$	1 A ou 5 A (commutable)
Précision	$< \pm 0,5 \% \times I_N$ dans la plage de température de service
Charge	$< 0,1 \text{ VA}$
Capacité de surcharge permanente	20 A (CEI 60255-27)
Capacité de surcharge temporaire	500 A/1 s
Tension d'essai au choc	5 kV, 1,2 $\mu\text{s}/50 \mu\text{s}$ (CEI 60255-27)


Interface	Broche	Description	
	4	N	Transformateur de tension ( $U_N$ : 100/230/400 V CA)
	3	L	Transformateur de tension
	2	I	CT
	1	k	CT

Tableau 54: Raccordement UI:X7

## 13.6 Unité de calcul centrale

Processeur	ARM Cortex A9 Processor 800 MHz
Mémoire RAM	512 Mo
NVRAM (SRAM avec accumulateur tampon)	256 ko
Mémoire d'application	2 Go
Sorties de relais numériques	2 ; à séparation galvanique
Tension nominale	CC 24/48/60 V
Courant permanent	1 A (charge ohmique)
Puissance de coupure max.	30 W
Tension assignée de tenue aux chocs	2,0 kV

### Réponse du relais Watchdog/Error :

	Relais Error	Relais Watchdog
Power	OFF	OFF
Démarrage	ON	OFF
Ready (pas d'erreur en attente)	OFF	ON
Ready (erreur en attente)	ON	ON

ON : le relais est excité

OFF : le relais est désexcité

## Interfaces


Interface	Broche	Description
	6	ER_NO
	5	ER_NC
	4	ER_COM
	3	WD_NO
	2	WD_NC
	1	WD_COM

Tableau 55: Borne enfichable CPU:X1


Interface X2, X3	Broche	Description
	8	NF
	7	NF
	6	RXD-
	5	NF
	4	NF
	3	RXD+
	2	TXD-
	1	TXD+

Tableau 56: Interface Ethernet CPU:X2/X3


Interface X4	Broche	Description
	8	NF
	7	NF
	6	Masse
	5	NF
	4	NF
	3	NF
	2	TXD+/RXD+
	1	TXD-/RXD-

Tableau 57: Interface série RS485 CPU:X4


Interface X5	Broche	Description
	8	DTR (O)
	7	DCD (I)
	6	Masse
	5	RXD (I)
	4	TXD (O)
	3	VCC/OUT 5V/12V
	2	RTS (O)
	1	CTS (I)

Tableau 58: Interface série RS232 CPU:X5

## 13.7 Entrées numériques

	DI 16-110 V	DI 16-220 V
Entrées (à séparation galvanique par connecteur)	2 x 8	
Tension nominale	110 VCC	220 VCC
Tension de service max.	143 VCC	253 VCC 253 VCA
Logique 0	≤ 55 VCC	≤ 110 V
Logique 1	≥ 82,5 VCC	≥ 165 V
Courant d'entrée	0,9 mA	0,6 mA
Facteur de simultanéité (à une température ambiante de 65 °C)	13 entrées max.	

Tableau 59: Caractéristiques techniques DI 16-110V et DI 16-220V


Interface	Broche	Description
	10	Référence commune (Common)
	9	Référence commune (Common)
	8	Entrée 7
	7	Entrée 6
	6	Entrée 5
	5	Entrée 4
	4	Entrée 3
	3	Entrée 2
	2	Entrée 1
	1	Entrée 0

Tableau 60: Connecteur X1 (groupe 0)


Interface	Broche	Description
	10	Référence commune (Common)
	9	Référence commune (Common)
	8	Entrée 17
	7	Entrée 16
	6	Entrée 15
	5	Entrée 14
	4	Entrée 13
	3	Entrée 12
	2	Entrée 11
	1	Entrée 10

Tableau 61: Connecteur X2 (groupe 1)

## 13.8 Sorties numériques

DO 8	
Sorties (par connecteur à séparation galvanique)	8 relais 4 groupes par module
Tension de commutation	CC : 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V CA : 110 V, 230 V
Capacité de charge des contacts	Min. : 5 VCC, 10 mA CC max. : voir le diagramme CA max. : 250 V ; 3 A (8 sorties actives) ou 5 A (4 sorties actives)

Tableau 62: Caractéristiques techniques du module DO 8




Figure 66: Capacité de charge des sorties numériques en cas de charge ohmique

**▲ ATTENTION !**



### Choc électrique !

Les sorties du module DO sont à séparation galvanique par connecteur. Un mélange de plages de tension (par ex. très basse tension et basse tension) ou de différentes phases à l'intérieur d'un connecteur peut réduire la protection contre les chocs électriques.

- > Utilisez des plages de tension identiques à l'intérieur d'un connecteur.
- > Utilisez la même phase à l'intérieur d'un connecteur.

Interface	Broche	Description
	4	Référence commune (Common) sortie 1
	3	Référence commune (Common) sortie 0
	2	Sortie 1
	1	Sortie 0

Tableau 63: Connecteur X1 (groupe 0)


Interface	Broche	Description
	4	Référence commune (Common) sortie 3
	3	Référence commune (Common) sortie 2
	2	Sortie 3
	1	Sortie 2

Tableau 64: Connecteur X2 (groupe 1)


Interface	Broche	Description
	4	Référence commune (Common) sortie 5
	3	Référence commune (Common) sortie 4
	2	Sortie 5
	1	Sortie 4

Tableau 65: Connecteur X3 (groupe 2)


Interface	Broche	Description
	4	Référence commune (Common) sortie 7
	3	Référence commune (Common) sortie 6
	2	Sortie 7
	1	Sortie 6

Tableau 66: Connecteur X4 (groupe 3)

## 13.9 Entrées analogiques

	AI 4
Entrées (à séparation galvanique)	4 x 1
Plage de mesure	0...20 mA, surintensité env. 20 % 0...10 V, surtension env. 30 %
Précision	0,15 % à 25° C Courant 0,2 % à 0...50° C 0,3 % à -20...70° C 0,4 % à -40...70° C Tension 0,4 % à 0...50° C 0,5 % à -20...70° C 0,6 % à -40...70° C
Impédance d'entrée	52 Ω à 0...20 mA 20,5 kΩ à 0...10 V

Tableau 67: Caractéristiques techniques du module AI 4


Interface	Broche	Description
	4	V0 U- entrée de tension
	3	V0 I- entrée de courant
	2	V0 I+ sortie de courant
	1	V0 U+ sortie de tension

Tableau 68: Connecteur X1 (groupe 0)


Interface	Broche	Description
	4	V1 U- entrée de tension
	3	V1 I- entrée de courant
	2	V1 I+ sortie de courant
	1	V1 U+ sortie de tension

Tableau 69: Connecteur X2 (groupe 1)


Interface	Broche	Description
	4	V2 U- entrée de tension
	3	V2 I- entrée de courant
	2	V2 I+ sortie de courant
	1	V2 U+ sortie de tension

Tableau 70: Connecteur X3 (groupe 2)


Interface	Broche	Description
	4	V3 U- entrée de tension
	3	V3 I- entrée de courant
	2	V3 I+ sortie de courant
	1	V3 U+ sortie de tension

Tableau 71: Connecteur X4 (groupe 3)

## 13.10 Interfaces de communication

Description	Module pour la conversion des interfaces et médias
Interfaces	1x RS232/RS485 (RJ45) : COM-X1 2x Ethernet (RJ45) : COM-X2, COM-X5 1x RS232 (DSub) : COM-X3 1x Duplex-LC (SFP) : COM-X4 1x borne enfichable 10 pôles : COM-X6
COM-X1	Interface système interne pour la connexion de l'interface COM-X6 à l'unité centrale centrale (CPU)
COM-X2	Interface système interne pour la connexion de l'interface frontale à l'unité centrale (CPU)

COM-X3	Sans fonction
COM-X4	Sans fonction
COM-X5	Sans fonction
COM-X6	Borne enfichable à 10 pôles <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saisie de la position de prise via la rangée de contacts potentiométrique</li> <li>- Bus CAN</li> <li>- À séparation galvanique</li> </ul>


Interface	Broche	Description
	1	CTS (I) (RS232) ; TXD-/RXD- (RS485)
	2	RTS (O) (RS232) ; TXD+/RXD+ (RS485)
	3	VCC/OUT 5V/12V (RS232)
	4	TXD (O) (RS232)
	5	RXD (I) (RS232)
	6	Masse
	7	DCD (I) (RS232)
	8	DTR (O) (RS232)

Tableau 72: COM-X1 (RS232/RS485)


Interface	Broche	Description
	1	TxD+
	2	TxD-
	3	RxD+
	4	NF
	5	NF
	6	RxD-
	7	NF
	8	NF

Tableau 73: COM-X2, COM-X5 (RJ45)


Interface	Broche	Description
	1	GND (rangée de contacts potentiométrique)
	2	I out (rangée de contacts potentiométrique)
	3	U+ in (rangée de contacts potentiométrique)
	4	U- in (rangée de contacts potentiométrique)
	5	Data - (RS485)
	6	GND (RS485)
	7	Data + (RS485)
	8	CAN-L (bus CAN)
	9	CAN-GND (bus CAN)
	10	CAN-H (bus CAN)

Tableau 74: COM-X6

## 13.11 Saisie de la position de prise/Rangée de contacts potentiométrique

Séparation galvanique	Tension d'essai tension de tenue : 500 V <sub>eff</sub> ; 50 Hz ; 1 min
Saisie de la position de prise	35 prises, 2000 ohms

## 13.12 Conditions ambiantes

Température de service	-25...+70° C
Température de stockage	-30...+85° C (avec pile)
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Degré d'encrassement	2
Classe de protection	I
Degré de protection	À l'avant : IP54 À l'arrière : IP20 Avec boîtier en option : IP56
Hauteur d'utilisation maximale	3 000 m au-dessus du niveau de la mer
Distance minimale par rapport aux autres appareils/à l'armoire électrique	Haut/bas : 88,9 mm (3,5 pouces ; correspond à 2 HE), arrière 30 mm (1,2 pouces)

Tableau 75: Conditions ambiantes admissibles

## 13.13 Normes et directives

Compatibilité électromagnétique	CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-4, CEI 61000-6-5 EN 60255-26 KN 61000-6-2, KN 61000-6-4 FCC 47 CFR Part 15 B ICES-003
Sécurité électrique	CEI 61010-1 CEI 61010-2-201 CEI 61010-2-030 EN 61010-1 UL 61010-1 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
Relais de mesure et dispositifs de protection	CEI 60255-1:2009 chapitres 6.10.1, 6.10.2 et 6.10.4 CEI 60255-27:2013 chapitres 10.6.4.2, 10.6.4.3, 10.6.4.4 et 10.6.5.3



Conditions climatiques ambiantes	CEI 60068-2-1 (-25°C ; 96h) froid CEI 60068-2-2 (+70°C ; 96h) chaleur sèche CEI 60068-2-78 (+40°C / 93% H. rel., 96h) chaleur humide, constante CEI 60068-2-30 (+55°C, 6 cycles 12 + 12 heures) chaleur humide, cyclique
Vérification du degré de protection	CEI 60529
Tests de durabilité pour l'environnement	CEI 60255-21-1 vibrations Classe 1 (3 cycles , 0,5g accélération 1 octave/min ou 60 cycles, 1,0g accélération, 1 octave/min)
	CEI 60255-21-2 chocs Classe 1 (durée 11ms, 5g ou 15g accélération, nbre d'axes 3)
	CEI 60255-21-3 tremblement de terre Classe 1 (fréquence 1-35Hz, 3,5mm/1g accélération horiz., 1,5mm/0,5g accélération vert., 1 octave/min, durée 10 min/axe)
	CEI 60068-2-6 vibrations sinusoïdales
	CEI 60068-2-27 chocs

Tableau 76: Normes et directives

## 13.14 Schémas de raccordement

### Voir également

- 📄 TAPCON® 230 Pro (DI 16-110 V) [▶ 131]
- 📄 TAPCON® 230 Pro (DI 16-220 V) [▶ 134]


# TAPCON® 230 - PRO

ALIMENTATION DE LA TENSION

UNITÉ CENTRALE DE CALCUL

SORTIES NUMÉRIQUES DO 8-1

ENTRÉES NUMÉRIQUES DI 16-110V



Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemäss  
DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD  
DO NOT MODIFY MANUALLY

02	X7, X1 connection	29.09.21	Lainer	DATE	22.01.2021
01	BCD signals	29.06.21	M Kahn	EXEC.	BECK
				VERIFIED	AP

NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	ORIGIN	REPL	REPL BY



TAPCON® 230 PRO

LANGUAGE:  
FR

PROJECT:  
7870262\_02

=  
+  
SHEET 1  
3 SH.



# TAPCON® 230 - PRO

UNITÉ CENTRALE DE CALCUL

COM

SORTIES NUMÉRIQUES DO 8-2

ENTRÉES ANALOGIQUES AI 4



Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemaess DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD  
DO NOT MODIFY MANUALLY

02	X7.X1 connection	29.09.21	Lainer	DATE	22.01.2021
01	BCD signals	29.06.21	M Kahn	EXEC.	BECK
				VERIFIED	AP
NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	ORIGIN
					REPL
					REPL BY



TAPCON® 230 PRO

LANGUAGE: FR

PROJECT: 7870262\_02

SHEET 2  
3 SH

CUSTOMER



COM

CPU

VISU / SERVICE

RJ45

RJ45



Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemaess  
DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD  
DO NOT MODIFY MANUALLY

NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	ORIGIN	REPL	REPL BY
02	X7,X1 connection	29.09.21	Lainer				
01	BCD signals	29.06.21	M Kahn				



TAPCON® 230 PRO

LANGUAGE:  
FR

PROJECT:  
7870262\_02

=	
+	
SHEET	3
	3 SH.


# TAPCON® 230 - PRO

ALIMENTATION DE LA TENSION

UNITÉ CENTRALE DE CALCUL

SORTIES NUMÉRIQUES DO 8-1

ENTRÉES NUMÉRIQUES DI 16-220V



Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemäss DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD  
DO NOT MODIFY MANUALLY

DATE	06.09.2022						
EXEC.	BECK						
VERIFIED	AP						
NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	ORIGIN	REPL	REPL BY



TAPCON® 230 PRO

LANGUAGE: FR

PROJECT: 9008278\_00

=	
+	
SHEET 1 3 SH.	



# TAPCON® 230 - PRO

UNITÉ CENTRALE DE CALCUL

COM

SORTIES NUMÉRIQUES DO 8-2

ENTRÉES ANALOGIQUES AI 4



Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemaess  
DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD  
DO NOT MODIFY MANUALLY

DATE	06.09.2022						
EXEC.	BECK						
VERIFIED	AP						
NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD	ORIGIN	REPL	REPL BY




TAPCON® 230 PRO

LANGUAGE:  
FR

PROJECT:  
9008278\_00

=	
+	
SHEET	2
	3 SH.



Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemaess  
 DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DRAWING BY CAD  
 DO NOT MODIFY MANUALLY

				DATE	06.09.2022				
				EXEC.	BECK				
				VERIFIED	AP				
NO.	MODIFICATION	DATE	NAME	STANDARD		ORIGIN	REPL	REPL BY	



TAPCON® 230 PRO

LANGUAGE:  
FR

PROJECT:  
9008278\_00

=	
+	
	SHEET 3
	3 SH.



# Glossaire

## **CEM**

Compatibilité électromagnétique

## **FO**

Abréviation de fibre optique

## **GPI**

General Purpose Input (Entrée à usage général)

## **GPO**

General Purpose Output (Sortie à usage général)

## **SNTP**

NTP (Network Time Protocol) est une norme de synchronisation des horloges dans les systèmes informatiques via les réseaux de communication par paquets. SNTP (Simple Network Time Protocol) est la version NTP simplifiée.

## **TDSC**

TAPCON® Dynamic Set Point Control





**Maschinenfabrik Reinhausen GmbH**

Falkensteinstrasse 8  
93059 Regensburg  
Germany  
+49 941 4090-0  
info@reinhausen.com  
[reinhausen.com](https://www.reinhausen.com)

Please note:  
The data in our publications may differ from the data of the devices delivered.  
We reserve the right to make changes without notice.  
7817451/07 FR - TAPCON® 230 Pro Instructions de service -  
01/24  
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2024

THE POWER BEHIND POWER.