Fuer diese technische Unterlage behalten wir uns gemaess
DIN 34 Abschnitt 2.1 und 2.2 alle Rechte vor.

DC
AC/DC
D
A
CPU
RS232 (COM1)

0
5A
1A

DIMINUISCE
AUMENTA
MANUALE / AUTO.
STATO
U> / U< / I>
MONITORING
GPO 1
GPO 2

NO NC C

AUTO.
MANUALE

X2 3 4 1 2 | X1 5 6 9 | X3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | X4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GPI 1
GPI 2
GPI 3
GPI 4 (QUICK TAP)
GPI 5 (VALORE NOMINALE PREIMPOSTATO 2)
GPI 6 (VALORE NOMINALE PREIMPOSTATO 3)
GND
GND
AUTO.
MANUALE
AUMENTA
DIMINUISCE

88 - 265V AC/DC
0 - 170V AC

1U
1V
1W

M
L1

AZIONAMENTO A MOTORE

L1(L+)
N (L-)
88 - 265V AC/DC

L+
L-
40-250V DC

DRAWING BY CAD
DO NOT MODIFY MANUALLY

NO.	MODIFICATION	DATE	NAME
		DATE	24.01.2019
		EXEC.	KONFIG
		VERIFIED	CSO
		STANDARD	

ORIGIN. | REPL. | REPL.BY

TAPCON 230 basic

REGOLATORE DI TENSIONE

LANGUAGE: IT

PROJECT: 6792017_00

SHEET 1
1 SH.