

Befeuchtung	Luftwäscher				B W
Brandmeldung	Störung				B S
Brandmeldung	Alarmausgang				B A
Fühler / Geber	Außentemperaturfühler				F X
Fühler / Geber	Ablufttemperaturfühler				F A
Fühler / Geber	Druckfühler (Differenzdruck, Volumenstrom)				F P
Fühler / Geber	Feuchtefühler				F F
Fühler / Geber	Fortluft (Temperatur)				F O
Fühler / Geber	Luftqualitätsfühler				F Q
Fühler / Geber	Rücklufttemperaturfühler				F R
Fühler / Geber	Temperaturfühler allgemein				F T
Fühler / Geber	Vorlauftemperaturfühler				F V
Fühler / Geber	Zulufttemperaturfühler				F Z
Fühler / Geber	Mischlufttemperaturfühler				F M
Fühler / Geber	Windsensor				F W
Handbedienebene	Rückmeldung (Schlüsselschalter)				H A
Klappen	Außenluftklappe				K X
Klappen	Abluftklappe				K A
Klappen	Zuluftklappe				K Z
Klappen	Fortluftklappe				K F
Klappen	Umluftklappe				K U
Klappen	WRG				K W
Klappen	Brandschutzklappe				K B
Klappen	Volumenstromregelklappe				K V
Klappen	Dachklappe				K D
Klappen	allgemein				K M
Maschinen	allgemein				M A
Maschinen	Kältekompressor				M K
Maschinen	Druckluftkompressor				M L
Maschinen	Wärmepumpe				M W
Notversorgung	Niederspannungsersatzanlage				N D
Pumpen	Abwasserhebeanlagenpumpe				P A
Pumpen	Befeuchterpumpe				P B
Pumpen	Druckerhöhungspumpe				P D
Pumpen	Heizregisterpumpe				P E
Pumpen	Kühlerpumpe				P K
Pumpen	Nacherhitzerpumpe				P N
Pumpen	Primär-Kühl-Kreislaufpumpe				P T

Pumpen	Regenwasserpumpe					P R
Pumpen	WWB Ladepumpe					P L
Pumpen	WWB Zirkulationspumpe					P Z
Pumpen	Vakuumpumpe					P V
Pumpen	Wärmerückgewinnungspumpe					P W
Pumpen	Umwälzpumpe allgemein					P U
Schaltanlagen MSR	Fernbedienung Tableau, Raumbedienmodul, Fenster-/Trennwandkontakt, Einzelraumregler					S F
Schaltanlagen MSR	Hauptschalter					S H
Schaltanlagen MSR	Mittelspannungsüberwachung					S M
Schaltanlagen MSR	Niederspannungsüberwachung					S N
Schaltanlagen MSR	Phasenüberwachung					S P
Schaltanlagen MSR	Überspannungsschutz					S U
Schaltanlagen MSR	Reparaturschalter					S R
Schaltanlagen MSR	Sammelstörung					S S
Schaltanlagen MSR	Entriegeln					S E
Schaltanlagen MSR	Anforderung, Torkontakt					S A
Schaltanlagen MSR	Klemmkasten					S K
Schaltanlagen MSR	Frequenzumformer					S Q
Wächter	Druckwächter / Filter / Druckschalter					U P
Wächter	Frostschutzwächter / Thermostat / Regensensor					U F
Wächter	Feuchtwächter					U X
Wächter	Gaswächter					U G
Wächter	Leckage					U L
Wächter	Rauchmelder					U R
Wächter	Sicherung / Wassermangel					U S
Wächter	Strom					U I
Wächter	Spannung					U U
Wächter	Sicherheits-Temperatur-Wächter/-Begrenzer					U T
Wächter	Volumenstromwächter					U V
Ventilatoren	Abluftventilator					V A
Ventilatoren	Zuluftventilator					V Z
Ventilatoren	Umluftventilator					V U
Ventilatoren	Deckenventilator					V D
Ventilatoren	Laufüberwachung					V P
Ventilatoren	allgemein / Rep-Schalter					V E
Wärmeerzeugung	Wärmetauscher / Wärmerückgewinnung					W T
Wärmeerzeugung	Kesselanlage					W K
Wärmeerzeugung	Elektroheizregister					W E

Wärmeerzeugung	BHKW					W B
Ventile / Stellantriebe	Erhitzerventil allgemein					Y E
Ventile / Stellantriebe	Kühlerventil allgemein					Y F
Ventile / Stellantriebe	Heizkreis Ventil					Y H
Ventile / Stellantriebe	Heizkreis Zonen-Ventil					Y Z
Ventile / Stellantriebe	Dralldrosselantrieb					Y D
Ventile / Stellantriebe	Kühlkreis/Zonen-Ventil					Y K
Ventile / Stellantriebe	Magnetventil					Y M
Ventile / Stellantriebe	Allgemein (Kesselkreis-Ventil, WRG-Antrieb)					Y U
Zähler	Betriebsstundenzähler					Z H
Zähler	Brauchwasserzähler					Z B
Zähler	Blindstromzähler					Z I
Zähler	Dampfmengenzähler					Z D
Zähler	Elektrozähler					Z E
Zähler	Gaszähler					Z G
Zähler	Kaltwasserzähler					Z K
Zähler	Kühlwassermengenzähler					Z L
Zähler	Warmwasserzähler					Z V
Zähler	Wärmemengenzähler					Z Q
Zähler	Stückzahlzähler					Z P
Stelle 24+25						
fortlaufend Bauteilnummer						
						0 1